Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9104.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	175,46	151,53	23,93	73,41	50,98	22,43	7,00	5,00	3,93	63,26	42,28	20,98	64,81	43,00	21,81	-	73,53	61,17	1,23			5,16
25.03.15	24,00	-	107,04	104,42	2,62	71,18	51,46	19,72	7,00	5,00	2,26	49,01	24,22	24,79	50,08	24,60	25,48	-	68,69	60,48	0,00			2,26
26.03.15	24,00	-	175,91	151,37	24,54	73,88	50,67	23,21	7,00	5,00	4,09	65,54	41,68	23,86	67,17	42,40	24,77	-	73,93	61,11	1,25			5,33
27.03.15	24,00	-	173,68	149,84	23,84	73,73	51,29	22,44	7,00	5,00	3,90	63,82	41,34	22,48	65,42	42,06	23,36	-	73,78	61,35	1,23			5,13
28.03.15	24,00	-	175,99	152,54	23,45	73,27	52,17	21,10	7,00	5,00	3,72	64,01	42,33	21,68	65,59	43,05	22,54	-	73,32	61,28	1,23			4,94
29.03.15	24,00	-	178,99	151,05	27,94	72,35	51,71	20,64	7,00	5,00	3,71	67,56	42,09	25,47	69,17	42,81	26,36	-	72,30	60,82	1,44			5,14
30.03.15	24,00	-	175,60	149,60	26,00	70,14	49,62	20,52	7,00	5,00	3,61	64,76	41,79	22,97	66,25	42,51	23,74	-	70,24	58,83	1,29			4,90
31.03.15	24,00	-	177,37	150,49	26,88	70,16	49,64	20,52	7,00	5,00	3,64	66,17	41,87	24,30	67,68	42,59	25,09	-	70,28	58,92	1,34			4,98
01.04.15	24,00	-	176,56	152,06	24,50	70,19	49,95	20,24	7,00	5,00	3,57	64,32	42,30	22,02	65,79	43,02	22,77	-	70,28	58,77	1,23			4,80
02.04.15	24,00	-	175,74	151,18	24,56	70,17	49,76	20,41	7,00	5,00	3,59	64,17	42,06	22,11	65,63	42,78	22,85	-	70,24	58,76	1,22			4,81
03.04.15	24,00	-	177,32	151,80	25,52	70,25	49,84	20,41	7,00	5,00	3,62	65,27	42,21	23,06	66,74	42,93	23,81	-	70,36	58,95	1,28			4,89
04.04.15	24,00	-	178,44	149,94	28,50	70,26	49,69	20,57	7,00	5,00	3,67	67,74	41,60	26,14	69,29	42,32	26,97	-	70,33	58,95	1,42			5,09
05.04.15	24,00	-	177,16	150,05	27,11	70,45	49,64	20,81	7,00	5,00	3,68	66,49	41,63	24,86	68,00	42,35	25,65	-	70,53	58,99	1,35			5,03
06.04.15	24,00	-	173,60	150,36	23,24	70,32	49,71	20,61	7,00	5,00	3,58	62,66	41,78	20,88	64,07	42,50	21,57	-	70,40	58,60	1,16			4,74
07.04.15	24,00	-	173,70	150,14	23,56	70,15	49,65	20,50	7,00	5,00	3,56	62,92	41,70	21,22	64,34	42,42	21,92	-	70,25	58,61	1,17			4,73
08.04.15	24,00	-	174,63	150,74	23,89	68,48	48,93	19,55	7,00	5,00	3,42	63,47	41,83	21,64	64,84	42,55	22,29	-	68,53	57,52	1,17			4,59
09.04.15	24,00	-	173,20	145,17	28,03	68,22	48,48	19,74	7,00	5,00	3,42	63,34	38,57	24,77	64,70	40,92	23,78	-	68,30	57,27	1,37			4,78
10.04.15	24,00	-	175,42	150,95	24,47	67,86	48,89	18,97	7,00	5,00	3,34	64,24	41,85	22,39	65,61	42,57	23,04	-	67,82	57,12	1,19			4,53
11.04.15	24,00	-	178,02	149,23	28,79	65,59	47,80	17,79	7,00	5,00	3,17	68,17	41,34	26,83	69,53	42,01	27,52	-	65,64	55,74	1,38			4,55
12.04.15	24,00	-	178,03	150,25	27,78	65,75	48,36	17,39	7,00	5,00	3,09	67,68	41,63	26,05	69,04	42,27	26,77	-	65,81	55,94	1,35			4,44
13.04.15	24,00	-	174,12	151,21	22,91	65,45	48,11	17,34	7,00	5,00	3,02	63,94	41,83	22,11	65,20	42,49	22,71	-	65,52	55,45	1,11			4,12
14.04.15	24,00	-	172,43	149,87	22,56	65,68	47,50	18,18	7,00	5,00	3,14	63,89	41,32	22,57	65,17	41,97	23,20	-	65,73	55,42	1,07			4,21
15.04.15	24,00	-	171,14	149,38	21,76	65,81	47,20	18,61	7,00	5,00	3,18	63,15	41,06	22,09	64,42	41,68	22,74	-	65,88	55,31	1,03			4,22
16.04.15	24,00	-	172,82	149,53	23,29	65,85	47,40	18,45	7,00	5,00	3,19	64,78	40,99	23,79	66,05	41,60	24,45	-	65,91	55,67	1,11			4,30
17.04.15	24,00	-	172,74	149,34	23,40	66,58	47,45	19,13	7,00	5,00	3,30	64,33	40,95	23,38	65,63	41,55	24,08	-	66,72	56,05	1,12			4,42
18.04.15	24,00	-	175,09	149,21	25,88	67,88	48,07	19,81	7,00	5,00	3,47	66,03	41,11	24,92	67,44	41,78	25,66	-	67,97	56,85	1,25			4,72
19.04.15	24,00	-	175,26	148,09	27,17	68,12	48,22	19,90	7,00	5,00	3,49	66,57	40,95	25,62	68,00	41,64	26,36	-	68,17	57,02	1,31			4,80
20.04.15	24,00		172,79	148,49	24,30	69,30	49,34	19,96	7,00	5,00	3,46	64,34	40,90	23,44	65,77	41,64	24,12	-	69,28	58,18	1,20	-	-	4,65
21.04.15	24,00		172,79	148,49	24,30	69,30	49,34	19,96	7,00	5,00	3,46	64,34	40,90	23,44	65,77	41,64	24,12	-	69,28	58,18	1,20	-	-	4,65
22.04.15	24,00		172,79	148,49	24,30	69,30	49,34	19,96	7,00	5,00	3,46	64,34	40,90	23,44	65,77	41,64	24,12	-	69,28	58,18	1,20	-	-	4,65
23.04.15	24,00		172,79	148,49	24,30	69,30	49,34	19,96	7,00	5,00	3,46	64,34	40,90	23,44	65,77	41,64	24,12	-	69,28	58,18	1,20	-	-	4,65
Среднее	24,00	-	172,79	148,49	24,30	69,30	49,34	19,96	7,00	5,00	3,46	64,34	40,90	23,44	65,77	41,64	24,12	-	69,28	58,18	1,20	-	-	4,65
Итого	744,00		5356,64	4603,32	753,32						107,17	1994,67	1267,91	726,75	2038,72	1290,94	747,78	0,00			37,05	0,00	0,00	144,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = ~~-5,82~~ Гкал; — 2,12
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,40** Гкал; 142,1
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **747,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Техн мет вдог

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 04 15 г.

34,93 шт.