

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2015 по 22.04.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502-1

Тип прибора:
 Номер прибора:
 Схема измерения:

СПТ-943.2
 9744
 СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2015		24	74.777	55.1	9.2	74.556	39.2	4.6	15.9	0.222	1.204	19.22	66.1	6	10.559	53.5	5	12.6	8.662	0.688	1.892
24.03.2015		24	67.265	55.4	9.2	67.042	38.6	4.6	16.8	0.223	1.144	20.49	66.4	6	10.184	53.7	5	12.7	10.306	0.795	1.938
25.03.2015		24	69.443	56	9.2	69.211	39	4.6	17	0.232	1.197	19.389	67.3	6	9.942	54	5	13.3	9.447	0.749	1.947
26.03.2015		24	66.875	56.5	9.2	66.644	39	4.6	17.5	0.23	1.189	19.978	68.5	6	8.857	54.3	5	14.2	11.122	0.866	2.055
27.03.2015		24	62.264	56.6	9.2	62.039	38.6	4.6	18	0.225	1.135	19.686	67.6	6	9.555	53.9	5	13.7	10.131	0.796	1.92
28.03.2015		24	57.378	55.7	9.2	57.164	37.5	4.6	18.2	0.214	1.057	19.892	65.7	6	10.203	53.7	5	12	9.689	0.742	1.799
29.03.2015		23	60.568	55.3	9.2	60.358	38	4.6	17.3	0.21	1.056	20.587	66.2	6	10.051	53.7	5	12.5	10.535	0.803	1.858
30.03.2015		24	73.648	54.5	9.2	73.412	38.8	4.6	15.7	0.236	1.174	20.94	65.2	6	9.956	53.5	5	11.7	10.984	0.814	1.988
31.03.2015	НС04	24	61.52	56.7	9.2	61.269	38.4	4.6	18.3	0.25	1.139	20.431	64.7	6	10.406	52.8	5	11.9	10.025	0.754	1.893
01.04.2015		24	65.786	56.3	9.2	65.525	38.8	4.6	17.5	0.261	1.165	20.331	65	6	10.19	53.3	5	11.7	10.141	0.762	1.926
02.04.2015		24	66.571	54.8	9.2	66.322	38.2	4.6	16.6	0.25	1.123	21.685	64.7	6	11.089	53.6	5	11.1	10.596	0.792	1.914
03.04.2015		24	66.545	54.7	9.2	66.296	38.2	4.6	16.5	0.249	1.118	21.88	65.3	6	9.844	53.8	5	11.5	12.036	0.879	1.996
04.04.2015		24	64.873	53.5	9.2	64.619	37.4	4.6	16.1	0.254	1.059	23.164	64.5	6	10.302	53.4	5	11.1	12.862	0.924	1.983
05.04.2015		24	63.954	52.8	9.2	63.71	36.9	4.6	15.9	0.243	1.03	22.878	63.8	6	10.619	53.1	5	10.7	12.259	0.878	1.907
06.04.2015		24	68.102	53.4	9.2	67.855	37.8	4.6	15.6	0.247	1.078	21.317	64.7	6	10.068	53.4	5	11.3	11.249	0.822	1.95
07.04.2015		24	68.128	53.3	9.2	67.872	37.8	4.6	15.5	0.256	1.076	21.051	64.8	6	10.376	53.2	5	11.6	10.675	0.794	1.87
08.04.2015	НС02	24	62.769	55.6	9.2	62.521	38.2	4.6	17.4	0.248	1.105	19.249	66.3	6	9.904	53.7	5	12.6	9.345	0.727	1.832
09.04.2015		24	62.652	55.1	9.2	62.416	38.2	4.6	16.9	0.236	1.077	21.383	65.8	6	10.102	53.9	5	11.9	11.281	0.843	1.92
10.04.2015		24	57.554	55.1	9.2	57.318	37.6	4.6	17.5	0.237	1.021	19.948	67.3	6	9.349	54.2	5	13.1	10.599	0.816	1.837
11.04.2015		24	63.894	50.5	9.2	63.655	36.6	4.6	13.9	0.239	0.908	19.737	67.4	6	9.268	54.3	5	13.1	10.47	0.808	1.716
12.04.2015	НС02	24	64.199	49	9.2	63.972	36.1	4.6	12.9	0.227	0.842	22.912	66.2	6	10.092	54.3	5	11.9	12.82	0.947	1.785
13.04.2015		24	63.837	51.9	9.2	63.593	37.2	4.6	14.7	0.244	0.952	20.354	65.3	6	10.212	53.6	5	11.7	10.142	0.764	1.716
14.04.2015	НС02	24	63.832	54.7	9.2	63.585	38.5	4.6	16.2	0.247	1.048	19.769	65.5	6	10.564	53.4	5	12.1	9.205	0.713	1.761
15.04.2015		24	64.226	54.2	9.2	63.973	38	4.6	16.2	0.253	1.055	20.336	65.5	6	9.975	53.2	5	12.3	10.36	0.784	1.839
16.04.2015		24	64.322	54.3	9.2	64.074	38.2	4.6	16.1	0.248	1.052	19.467	65.1	6	9.95	53	5	12.1	9.516	0.723	1.775
17.04.2015		24	57.152	56.5	9.2	56.911	38.1	4.6	18.4	0.241	1.061	19.017	65.4	6	9.441	53.1	5	12.3	9.576	0.726	1.787
18.04.2015		24	52.333	58.1	9.2	52.089	38.2	4.6	19.9	0.245	1.054	22.158	64.5	6	9.582	53.7	5	10.8	12.576	0.894	1.948
19.04.2015		24	51.612	59.6	9.2	51.364	38.6	4.6	21	0.248	1.097	20.907	66.1	6	8.792	53.1	5	13	12.114	0.894	1.991
20.04.2015		24	50.038	60.5	9.2	49.803	38.8	4.6	21.7	0.235	1.098	19.734	65.7	6	8.29	53.1	5	12.6	11.444	0.838	1.936
21.04.2015		24	53.042	57.3	9.2	52.8	37.9	4.6	19.4	0.242	1.043	19.296	65.9	6	8.765	52.8	5	13.1	10.53	0.79	1.833
22.04.2015		24	66.154	50.9	9.2	65.906	36.9	4.6	14	0.248	0.946	20.067	66.5	6	9.354	53.8	5	12.7	10.713	0.811	1.757
Среднее			63.075	54.8	9.2	62.835	38	4.6	16.8	0.24		20.557	65.7	6	9.866	53.6	5	12.1	10.691		
Итого		743	1955.313			1947.874				7.44	33.303	637.253			305.841				331.41	24.936	58.233
Досчёт			451.032			449.082				1.951	8.401	160.738			73.342				87.393	6.487	14.888
Снятие			-606.727			-604.809				-1.917	-9.081	-196.465			-99.881				-96.583	-7.312	-16.397
Сумма			1799.618			1792.147				7.474	32.623	601.526			279.302				322.22	24.111	56.729

Итого потребление за расчетный месяц
 кв на источнике = 2.40 V гвс (м3) = 322.00 W гвс (Гкал) = 23.35 W без гвс (Гкал) = 32.62
 суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят : 2015.04.23 14:30:56
 комментарий ответственного лица : Принят.

Алямовская Ольга Юрьевна



/Подпись _____/