

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,66	8,80	199,341	-	-	43,61	6,50	196,274	-	21,06	3,066	0,00	0,00	0,00	4,342
24.03.15	24	-	60,27	8,80	201,825	-	-	41,96	6,50	198,720	-	18,32	3,105	0,00	0,00	0,00	3,837
25.03.15	24	-	59,62	8,80	197,980	-	-	41,12	6,50	194,964	-	18,50	3,016	0,00	0,00	0,00	3,797
26.03.15	24	-	63,15	8,80	195,114	-	-	42,65	6,50	192,130	-	20,50	2,984	0,00	0,00	0,00	4,138
27.03.15	24	-	60,85	8,80	199,791	-	-	42,04	6,50	196,755	-	18,81	3,037	0,00	0,00	0,00	3,895
28.03.15	24	-	54,88	8,80	206,755	-	-	39,65	6,50	203,577	-	15,23	3,178	0,00	0,00	0,00	3,284
29.03.15	24	-	53,80	8,80	207,953	-	-	39,10	6,50	204,754	-	14,71	3,198	0,00	0,00	0,00	3,193
30.03.15	24	-	56,44	8,80	203,225	-	-	39,88	6,50	199,711	-	16,55	3,514	0,00	0,00	0,00	3,514
31.03.15	24	-	58,51	8,80	197,695	-	-	40,66	6,50	194,845	-	17,85	2,851	0,00	0,00	0,00	3,654
01.04.15	24	-	57,25	8,80	200,806	-	-	40,49	6,50	197,869	-	16,76	2,937	0,00	0,00	0,00	3,494
02.04.15	24	-	58,10	8,80	172,185	-	-	39,46	6,50	169,738	-	18,64	2,447	0,00	0,00	0,00	3,324
03.04.15	24	-	57,78	8,80	183,598	-	-	39,90	6,50	180,194	-	17,88	3,404	0,00	0,00	0,00	3,427
04.04.15	24	-	58,77	8,80	200,750	-	-	41,26	6,50	197,074	-	17,51	3,676	0,00	0,00	0,00	3,676
05.04.15	24	-	59,33	8,80	199,556	-	-	41,56	6,50	195,853	-	17,77	3,702	0,00	0,00	0,00	3,711
06.04.15	24	-	60,16	8,80	199,810	-	-	42,00	6,50	196,121	-	18,16	3,689	0,00	0,00	0,00	3,794
07.04.15	24	-	59,81	8,80	203,332	-	-	42,15	6,50	199,601	-	17,66	3,731	0,00	0,00	0,00	3,759
08.04.15	24	-	58,96	8,80	207,482	-	-	41,90	6,50	203,714	-	17,06	3,767	0,00	0,00	0,00	3,709
09.04.15	24	-	57,55	8,80	208,319	-	-	41,19	6,50	204,561	-	16,35	3,759	0,00	0,00	0,00	3,572
10.04.15	24	-	56,08	8,80	210,013	-	-	40,71	6,50	206,257	-	15,36	3,755	0,00	0,00	0,00	3,390
11.04.15	24	-	51,67	8,80	210,502	-	-	38,74	6,50	206,700	-	12,94	3,803	0,00	0,00	0,00	2,881
12.04.15	24	-	49,11	8,80	210,827	-	-	37,50	6,50	207,021	-	11,60	3,806	0,00	0,00	0,00	2,598
13.04.15	24	-	52,06	8,80	210,492	-	-	38,69	6,50	206,730	-	13,36	3,761	0,00	0,00	0,00	2,968
14.04.15	24	-	54,01	8,80	210,268	-	-	39,62	6,50	206,523	-	14,39	3,746	0,00	0,00	0,00	3,184
15.04.15	24	-	56,38	8,80	208,811	-	-	40,32	6,50	205,100	-	16,06	3,710	0,00	0,00	0,00	3,513
16.04.15	24	-	59,13	8,80	206,231	-	-	41,80	6,50	202,568	-	17,32	3,663	0,00	0,00	0,00	3,736
17.04.15	24	-	58,15	8,80	209,261	-	-	41,40	6,50	205,504	-	16,75	3,758	0,00	0,00	0,00	3,672
18.04.15	24	-	59,33	8,80	202,121	-	-	41,47	6,50	198,399	-	17,87	3,722	0,00	0,00	0,00	3,776
19.04.15	24	-	62,69	8,80	201,799	-	-	43,02	6,50	198,079	-	19,67	3,719	0,00	0,00	0,00	4,140
20.04.15	24	-	57,80	8,80	202,351	-	-	40,85	6,50	198,905	-	16,95	3,447	0,00	0,00	0,00	3,571
21.04.15	24	-	57,80	8,80	202,351	-	-	40,85	6,50	198,905	-	16,95	3,447	0,00	0,00	0,00	3,571
22.04.15	24	-	57,80	8,80	202,351	-	-	40,85	6,50	198,905	-	16,95	3,447	0,00	0,00	0,00	3,571
Среднее	24,00	-	57,80	8,80	202,351	-	-	40,85	6,50	198,905	-	16,95	3,447	-	-	-	3,571
Итого	744,0	-	-	-	6272,896	0,000	-	-	-	6166,051	0,000	-	106,845	0,00	0,00	0,00	110,69

Ориентировочно до конца месяца(+)

1630,248

1601,446

28,802

29,76

Корректировка за прошлый месяц (-)

1842,059

1814,633

27,426

31,13

Итого за апрель 2015 :

6061,085

5952,863

108,222

109,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.03.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

подпись по счету тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 29.04.2015