

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215574
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.04.15	24	-	56,25	8,60	327,260	-	-	43,29	6,91	332,350	-	12,96	-5,090	-	-	-	4,247
02.04.15	24	-	55,81	8,52	321,630	-	-	42,83	6,89	326,610	-	12,98	-4,980	-	-	-	4,180
03.04.15	24	-	55,99	8,57	325,060	-	-	43,11	6,90	330,140	-	12,88	-5,080	-	-	-	4,189
04.04.15	24	-	57,17	8,66	327,810	-	-	43,87	6,96	332,910	-	13,30	-5,100	-	-	-	4,364
05.04.15	24	-	57,81	8,64	328,900	-	-	44,53	6,92	334,390	-	13,28	-5,490	-	-	-	4,372
06.04.15	24	-	57,15	8,56	327,680	-	-	44,17	6,85	333,050	-	12,98	-5,370	-	-	-	4,257
07.04.15	24	-	57,10	8,54	326,470	-	-	44,05	6,84	331,660	-	13,05	-5,190	-	-	-	4,262
08.04.15	24	-	57,12	8,50	323,790	-	-	44,10	6,84	328,850	-	13,02	-5,060	-	-	-	4,219
09.04.15	24	-	56,52	8,56	325,400	-	-	43,91	6,88	330,470	-	12,61	-5,070	-	-	-	4,107
10.04.15	24	-	56,16	8,35	332,550	-	-	44,05	6,59	337,830	-	12,11	-5,280	-	-	-	4,030
11.04.15	24	-	51,46	8,37	335,770	-	-	41,54	6,58	341,230	-	9,92	-5,460	-	-	-	3,333
12.04.15	24	-	47,06	8,58	333,740	-	-	38,63	6,81	339,140	-	8,43	-5,400	-	-	-	2,820
13.04.15	24	-	48,32	8,72	334,220	-	-	39,29	6,94	339,620	-	9,03	-5,400	-	-	-	3,025
14.04.15	24	-	51,82	8,61	335,210	-	-	41,15	6,83	340,550	-	10,67	-5,340	-	-	-	3,577
15.04.15	24	-	56,10	8,55	333,800	-	-	43,69	6,78	338,930	-	12,41	-5,130	-	-	-	4,147
16.04.15	24	-	56,54	8,63	330,480	-	-	43,98	6,89	335,690	-	12,56	-5,210	-	-	-	4,157
17.04.15	24	-	55,83	8,56	330,170	-	-	43,55	6,80	335,850	-	12,28	-5,680	-	-	-	4,056
18.04.15	24	-	55,65	8,63	328,040	-	-	43,31	6,91	333,660	-	12,34	-5,620	-	-	-	4,053
19.04.15	24	-	56,68	7,73	233,560	-	-	43,78	6,60	234,940	-	12,90	-1,380	-	-	-	3,121
20.04.15	24	-	57,35	7,83	231,370	-	-	43,19	6,68	231,990	-	14,16	-0,620	-	-	-	3,373
21.04.15	24	-	56,45	8,52	337,810	-	-	43,90	6,73	337,810	-	12,55	0,000	-	-	-	4,245
22.04.15	24	-	50,73	8,54	338,880	-	-	40,80	6,74	338,880	-	9,93	0,000	-	-	-	3,368
Среднее	24,00	-	55,05	8,49	321,345	-	-	42,94	6,81	325,752	-	12,11	-4,407	-	-	-	3,886
Итого	528,0	-	-	-	7069,600	0,000	-	-	-	7166,550	0,000	-	-96,950	0,00	0,00	0,00	85,50

Ориентировочно до конца месяца (+) 2434,640
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000
Итого за апрель 2015 : 9504,240

2455,794
 0,000
 9622,344

-21,154
 0,000
 -118,104

30,14
 0,00
 115,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по связи с абонентами
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 29.04.2015