

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.04.15	24	-	55,74	8,71	231,450	-	-	39,99	7,24	231,450	-	15,75	0,000	-	-	-	3,646
02.04.15	24	-	55,29	8,64	227,360	-	-	39,40	7,24	227,360	-	15,89	0,000	-	-	-	3,611
03.04.15	24	-	55,49	8,68	229,940	-	-	39,71	7,23	229,940	-	15,78	0,000	-	-	-	3,625
04.04.15	24	-	56,63	8,79	231,730	-	-	40,28	7,33	231,730	-	16,35	0,000	-	-	-	3,787
05.04.15	24	-	57,28	8,77	231,020	-	-	40,94	7,29	233,500	-	16,34	-2,480	-	-	-	3,775
06.04.15	24	-	56,63	8,66	230,190	-	-	40,68	7,19	232,380	-	15,95	-2,190	-	-	-	3,668
07.04.15	24	-	56,61	8,63	230,530	-	-	40,64	7,16	230,530	-	15,97	0,000	-	-	-	3,683
08.04.15	24	-	56,62	8,60	228,650	-	-	40,61	7,16	228,650	-	16,01	0,000	-	-	-	3,660
09.04.15	24	-	56,02	8,66	229,690	-	-	40,47	7,20	229,690	-	15,55	0,000	-	-	-	3,571
10.04.15	24	-	55,64	8,49	216,000	-	-	39,85	6,90	216,000	-	15,79	0,000	-	-	-	3,410
11.04.15	24	-	50,98	8,51	202,120	-	-	37,31	6,86	202,240	-	13,67	-0,120	-	-	-	2,761
12.04.15	24	-	46,64	8,72	200,350	-	-	34,98	7,08	201,190	-	11,66	-0,840	-	-	-	2,335
13.04.15	24	-	47,87	8,84	201,030	-	-	35,35	7,21	201,030	-	12,52	0,000	-	-	-	2,516
14.04.15	24	-	51,30	8,81	201,770	-	-	36,58	7,20	201,770	-	14,72	0,000	-	-	-	2,967
15.04.15	24	-	55,51	8,71	201,020	-	-	38,41	7,11	201,020	-	17,10	0,000	-	-	-	3,437
16.04.15	24	-	55,96	8,78	198,740	-	-	38,69	7,21	199,240	-	17,27	-0,500	-	-	-	3,433
17.04.15	24	-	55,23	8,73	196,900	-	-	38,35	7,17	200,260	-	16,88	-3,360	-	-	-	3,322
18.04.15	24	-	55,04	8,81	195,450	-	-	38,05	7,28	198,810	-	16,99	-3,360	-	-	-	3,318
19.04.15	24	-	56,07	7,90	139,170	-	-	38,18	6,93	138,480	-	17,89	0,690	-	-	-	2,527
20.04.15	24	-	56,63	8,05	136,130	-	-	37,03	7,04	138,380	-	19,60	-2,250	-	-	-	2,689
21.04.15	24	-	54,66	8,62	207,962	-	-	38,78	7,15	208,683	-	15,88	-0,721	-	-	-	3,287
22.04.15	24	-	54,66	8,62	207,962	-	-	38,78	7,15	208,683	-	15,88	-0,721	-	-	-	3,287
Среднее	24,00	-	54,66	8,62	207,962	-	-	38,78	7,15	208,683	-	15,88	-0,721	-	-	-	3,287
Итого	528,0				4575,164	0,000				4591,015	0,000		-15,851	0,00	0,00	0,00	72,32

Ориентировочно до конца месяца(+)

1465,502

1477,183

-11,681

24,99

**Итого за апрель 2015 :**

6040,666

6068,198

-27,532

97,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 для ОТЧЕТОВ

Уполномоченный представитель Энергетики  
 филиала «Богосский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в связи с получением АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.04.2015