

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,55	8,70	232,586	-	-	44,58	6,80	229,642	-	19,97	2,944	0,00	0,00	0,00	4,788
24.03.15	24	-	60,13	8,70	235,312	-	-	42,76	6,80	232,241	-	17,37	3,071	0,00	0,00	0,00	4,229
25.03.15	24	-	59,58	8,70	228,493	-	-	41,94	6,80	225,386	-	17,64	3,107	0,00	0,00	0,00	4,171
26.03.15	24	-	63,11	8,70	222,613	-	-	43,37	6,80	219,576	-	19,74	3,038	0,00	0,00	0,00	4,536
27.03.15	24	-	60,78	8,70	228,306	-	-	42,79	6,80	225,264	-	17,99	3,042	0,00	0,00	0,00	4,248
28.03.15	24	-	54,78	8,70	234,751	-	-	40,19	6,80	231,563	-	14,59	3,188	0,00	0,00	0,00	3,563
29.03.15	24	-	53,78	8,70	230,127	-	-	39,59	6,80	225,513	-	14,19	4,614	0,00	0,00	0,00	3,457
30.03.15	24	-	56,61	8,70	216,433	-	-	40,53	6,80	209,525	-	16,08	6,908	0,00	0,00	0,00	3,769
31.03.15	24	-	58,46	8,70	225,861	-	-	41,45	6,80	222,773	-	17,01	3,089	0,00	0,00	0,00	3,980
01.04.15	24	-	57,18	8,70	227,350	-	-	41,08	6,80	224,218	-	16,10	3,133	0,00	0,00	0,00	3,798
02.04.15	24	-	58,25	8,70	200,166	-	-	40,16	6,80	197,144	-	18,09	3,022	0,00	0,00	0,00	3,750
03.04.15	24	-	57,73	8,70	210,881	-	-	40,49	6,80	207,674	-	17,24	3,207	0,00	0,00	0,00	3,774
04.04.15	24	-	58,71	8,70	228,315	-	-	41,83	6,80	225,171	-	16,87	3,144	0,00	0,00	0,00	3,994
05.04.15	24	-	59,26	8,70	227,072	-	-	42,15	6,80	223,873	-	17,10	3,199	0,00	0,00	0,00	4,028
06.04.15	24	-	60,11	8,70	227,962	-	-	42,65	6,80	224,843	-	17,46	3,118	0,00	0,00	0,00	4,123
07.04.15	24	-	59,72	8,70	231,430	-	-	42,75	6,80	228,329	-	16,97	3,101	0,00	0,00	0,00	4,070
08.04.15	24	-	58,87	8,70	236,451	-	-	42,57	6,80	232,260	-	16,30	3,191	0,00	0,00	0,00	3,999
09.04.15	24	-	57,44	8,70	237,436	-	-	41,87	6,80	234,234	-	15,57	3,202	0,00	0,00	0,00	3,842
10.04.15	24	-	55,96	8,70	239,515	-	-	41,27	6,80	236,269	-	14,68	3,247	0,00	0,00	0,00	3,661
11.04.15	24	-	51,53	8,70	239,943	-	-	39,05	6,80	236,606	-	12,48	3,337	0,00	0,00	0,00	3,134
12.04.15	24	-	48,98	8,70	240,087	-	-	37,84	6,80	236,703	-	11,14	3,384	0,00	0,00	0,00	2,812
13.04.15	24	-	52,00	8,70	240,339	-	-	39,21	6,80	237,097	-	12,79	3,243	0,00	0,00	0,00	3,210
14.04.15	24	-	53,88	8,70	240,553	-	-	40,25	6,80	236,865	-	13,63	3,688	0,00	0,00	0,00	3,436
15.04.15	24	-	56,35	8,70	239,157	-	-	41,05	6,80	235,279	-	15,30	3,878	0,00	0,00	0,00	3,828
16.04.15	24	-	59,04	8,70	236,555	-	-	42,80	6,80	232,716	-	16,23	3,839	0,00	0,00	0,00	4,014
17.04.15	24	-	58,09	8,70	239,183	-	-	42,36	6,80	235,419	-	15,72	3,763	0,00	0,00	0,00	3,930
18.04.15	24	-	59,28	8,70	232,983	-	-	42,56	6,80	229,237	-	16,72	3,746	0,00	0,00	0,00	4,065
19.04.15	24	-	62,62	8,70	232,759	-	-	44,29	6,80	229,119	-	18,32	3,641	0,00	0,00	0,00	4,437
20.04.15	24	-	61,04	8,70	233,463	-	-	43,30	6,80	214,118	-	17,74	19,345	0,00	0,00	0,00	4,992
21.04.15	24	-	58,47	8,70	241,713	-	-	41,60	6,80	188,809	-	16,87	52,903	0,00	0,00	0,00	6,295
22.04.15	24	-	52,20	8,70	244,874	-	-	38,94	6,80	206,204	-	13,25	38,670	0,00	0,00	0,00	4,765
Среднее	24,00	-	57,69	8,70	231,699	-	-	41,52	6,80	224,989	-	16,17	6,710	-	-	-	4,023
Итого	744,0	-	-	-	7182,671	0,000	-	-	-	6974,669	0,000	-	208,002	0,00	0,00	0,00	124,70

Ориентировочно до конца месяца(+)

1898,892

1754,997

143,895

37,14

Корректировка за прошлый месяц (-)

2149,284

2119,966

29,318

34,44

Итого за апрель 2015 :

6932,279

6609,701

322,578

127,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.15 21:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "ДомТеплом"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

по счету тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата **29.04.2015**