

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,38	8,70	175,840	-	-	40,85	6,80	174,615	-	23,53	1,225	0,00	0,00	0,00	4,195
24.03.15	24	-	60,03	8,70	177,880	-	-	39,51	6,80	176,576	-	20,52	1,304	0,00	0,00	0,00	3,709
25.03.15	24	-	59,35	8,70	173,093	-	-	38,70	6,80	171,821	-	20,64	1,273	0,00	0,00	0,00	3,629
26.03.15	24	-	62,91	8,70	168,571	-	-	39,78	6,80	167,392	-	23,13	1,179	0,00	0,00	0,00	3,952
27.03.15	24	-	60,65	8,70	172,974	-	-	39,27	6,80	171,730	-	21,38	1,244	0,00	0,00	0,00	3,754
28.03.15	24	-	54,68	8,70	177,497	-	-	37,04	6,80	176,114	-	17,64	1,383	0,00	0,00	0,00	3,188
29.03.15	24	-	53,60	8,70	177,783	-	-	36,47	6,80	176,393	-	17,13	1,389	0,00	0,00	0,00	3,103
30.03.15	24	-	56,20	8,70	174,148	-	-	36,93	6,80	172,848	-	19,27	1,301	0,00	0,00	0,00	3,410
31.03.15	24	-	58,29	8,70	170,611	-	-	37,73	6,80	169,363	-	20,56	1,248	0,00	0,00	0,00	3,561
01.04.15	24	-	57,04	8,70	171,022	-	-	37,63	6,80	169,762	-	19,41	1,260	0,00	0,00	0,00	3,374
02.04.15	24	-	58,04	8,70	151,031	-	-	36,72	6,80	149,924	-	21,32	1,107	0,00	0,00	0,00	3,266
03.04.15	24	-	57,55	8,70	159,042	-	-	37,08	6,80	157,891	-	20,47	1,151	0,00	0,00	0,00	3,304
04.04.15	24	-	58,54	8,70	171,698	-	-	38,39	6,80	170,485	-	20,15	1,213	0,00	0,00	0,00	3,513
05.04.15	24	-	59,11	8,70	170,693	-	-	38,59	6,80	169,493	-	20,51	1,200	0,00	0,00	0,00	3,554
06.04.15	24	-	59,91	8,70	171,504	-	-	39,27	6,80	170,358	-	20,65	1,146	0,00	0,00	0,00	3,593
07.04.15	24	-	59,59	8,70	174,063	-	-	39,42	6,80	172,887	-	20,16	1,177	0,00	0,00	0,00	3,563
08.04.15	24	-	58,73	8,70	177,698	-	-	39,37	6,80	176,485	-	19,35	1,214	0,00	0,00	0,00	3,494
09.04.15	24	-	57,31	8,70	178,540	-	-	38,98	6,80	177,289	-	18,33	1,251	0,00	0,00	0,00	3,328
10.04.15	24	-	55,84	8,70	180,098	-	-	38,57	6,80	178,840	-	17,27	1,259	0,00	0,00	0,00	3,166
11.04.15	24	-	51,45	8,70	180,540	-	-	36,76	6,80	179,181	-	14,69	1,359	0,00	0,00	0,00	2,709
12.04.15	24	-	48,88	8,70	180,714	-	-	35,70	6,80	179,305	-	13,18	1,409	0,00	0,00	0,00	2,438
13.04.15	24	-	51,81	8,70	180,944	-	-	36,72	6,80	179,600	-	15,09	1,344	0,00	0,00	0,00	2,786
14.04.15	24	-	53,77	8,70	181,137	-	-	37,59	6,80	179,822	-	16,18	1,315	0,00	0,00	0,00	2,987
15.04.15	24	-	56,11	8,70	180,257	-	-	38,19	6,80	179,017	-	17,92	1,240	0,00	0,00	0,00	3,284
16.04.15	24	-	58,90	8,70	178,343	-	-	39,65	6,80	177,171	-	19,25	1,172	0,00	0,00	0,00	3,487
17.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
18.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
19.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
20.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
21.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
22.04.15	24	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	0,00	0,00	0,00	3,374
Среднее	24,00	-	57,31	8,70	174,229	-	-	38,20	6,80	172,974	-	19,11	1,254	-	-	-	3,374
Итого	744,0				5401,095	0,000				5362,209	0,000		38,885	0,00	0,00	0,00	104,59

Ориентировочно до конца месяца(+)

1398,533

1388,592

9,940

27,12

Корректировка за прошлый месяц (-)

1624,866

1612,249

12,618

30,11

Итого за апрель 2015 :

5174,761

5138,553

36,208

101,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.15 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.15 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды / $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Справка по снятию тепловой энергии
 филиала «НеваКий» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.04.2015

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ