Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-1-3 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		118,99	100,24	18,75	71,83	41,20	30,64	6,00	6,00	3,07	18,75			20,75		20,75	-	71,84		1,35			4,42
25.11.15	24,00	*	122,16	109,05	13,11	72,64	42,65	29,98	6,00	6,00	3,27	13,11			15,11		15,11	-	72,60		0,95			4,22
26.11.15	24,00	*	119,56	102,87	16,69	73,29	42,13	31,16	6,00	6,00	3,21	16,69			18,75		18,75	-	73,28		1,22			4,43
27.11.15	24,00	*	121,89	108,01	13,88	73,48	43,09	30,39	6,00	6,00	3,28	13,88			15,92		15,92	-	73,44		1,02			4,30
28.11.15	24,00	*	78,70	60,78	17,92	66,02	40,91	25,11	6,00	6,00	1,59	17,92			19,07		19,07	-	61,92		1,11			2,70
29.11.15	24,00	*	91,61	71,47	20,14	67,44	36,50	30,93	6,00	6,00	2,21	20,14			21,65		21,65	-	67,20		1,35			3,56
30.11.15	24,00	*	103,16	88,42	14,74	73,08	40,84	32,23	6,00	6,00	2,85	14,74			16,55		16,55	-	73,03		1,08			3,93
01.12.15	24,00	*	89,76	73,52	16,23	72,91	46,55	26,36	6,00	6,00	1,94	16,23			17,64		17,64	-	72,72		1,18			3,12
02.12.15	24,00	*	153,82	138,81	15,01	72,77	58,51	14,26	6,00	6,00	1,99	15,01			16,50		16,50	-	72,47		1,09			3,07
03.12.15	24,00	*	157,57	139,57	17,99	73,49	58,86	14,63	6,00	6,00	2,05	17,99			19,60		19,60	-	73,47		1,32			3,37
04.12.15	24,00	*	159,26	142,71	16,55	73,64	59,05	14,59	6,00	6,00	2,08	16,55			18,15		18,15	-	73,69		1,22			3,30
05.12.15	24,00	*	163,42	144,99	18,43	73,95	59,38	14,57	6,00	6,00	2,12	18,43			20,10		20,10	-	73,87		1,36			3,48
06.12.15	24,00	*	173,83	155,03	18,79	73,98	59,96	14,02	6,00	6,00	2,18	18,79			20,52		20,52	-	73,83		1,39			3,57
07.12.15	24,00	*	166,32	151,28	15,04	73,62	59,79	13,82	6,00	6,00	2,09	15,04			16,62		16,62	-	73,65		1,11			3,20
08.12.15	24,00	*	153,88	135,99	17,89	73,71	58,69	15,02	6,00	6,00	2,05	17,89			19,50		19,50	-	73,66		1,32			3,36
09.12.15	24,00	*	155,24	139,11	16,13	73,70	58,80	14,90	6,00	6,00	2,08	16,13			17,72		17,72	-	73,62		1,19			3,26
10.12.15	24,00	*	169,37	154,01	15,36	73,80	59,69	14,11	6,00	6,00	2,18	15,36			16,99		16,99	-	73,71		1,13			3,31
11.12.15	24,00	*	171,00	154,94	16,06	73,64	59,77	13,88	6,00	6,00	2,15	16,06			17,70		17,70	-	73,49		1,18			3,34
12.12.15	24,00	*	157,58	139,80	17,78	73,66	58,90	14,77	6,00	6,00	2,07	17,78			19,41		19,41	-	73,63		1,31			3,38
13.12.15	24,00	*	151,45	133,03	18,42	73,46	58,21	15,24	6,00	6,00	2,03	18,42			20,03		20,03	-	73,21		1,35			3,38
14.12.15	24,00	*	151,02	134,83	16,18	73,45	58,28	15,16	6,00	6,00	2,05	16,18			17,75		17,75	-	73,41		1,19			3,24
15.12.15	24,00	*	150,53	135,54	14,99	73,84	58,42	15,42	6,00	6,00	2,09	14,99			16,56		16,56	-	73,92		1,11			3,20
16.12.15	24,00	*	148,41	131,83	16,58	73,32	57,96	15,36	6,00	6,00	2,04	16,58			18,14		18,14	-	72,60		1,20			3,24
17.12.15	24,00	*	143,45	123,88	19,57	62,36	49,15	13,21	6,00	6,00	1,69	19,57			20,78		20,78	-	59,57		1,17			2,85
18.12.15	24,00	*	83,24	63,16	20,08	71,87	41,29	30,58	6,00	6,00	2,21	20,08			21,54		21,54	-	57,79		1,16			3,37
19.12.15	24,00	*	129,74	109,62	20,12	73,61	49,44	24,17	6,00	6,00	2,66	20,12			22,05		22,05	-	73,30		1,47			4,13
20.12.15	24,00	*	132,25	113,58	18,67	73,32	50,53	22,79	6,00	6,00	2,60	18,67			20,53		20,53	-	72,83		1,36			3,96
21.12.15	24,00		137,67	120,60	17,08	72,44	52,17	20,27	6,00	6,00	2,29	17,08	-	-	18,73	-	18,73	-	71,55	-	1,22	-	-	3,51
22.12.15	24,00		137,67	120,60	17,08	72,44	52,17	20,27	6,00	6,00	2,29	17,08	-	-	18,73	-	18,73	-	71,55	-	1,22	-	-	3,51
23.12.15	24,00		137,67	120,60	17,08	72,44	52,17	20,27	6,00	6,00	2,29	17,08	-	-	18,73	-	18,73	-	71,55	-	1,22	-	-	3,51
Среднее	24,00	-	137,67	120,60	17,08	72,44	52,17	20,27	6,00	6,00	2,29	17,08	-	-	18,73	-	18,73	-	71,55	-	1,22	-	-	3,51
Итого	720,00		4130,25	3617,90	512,35						68,70	512,35	0,00	0,00	561,76	0,00	561,76	0,00			36,54	0,00	0,00	105,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	41713,34	34794,72	12015,08	0,00	12268,46	0,00	1318,96	809,90	-
	21.12.15 03:00	45427,51	38050,35	12770,95	0,00	13042,06	0,00	1413,32	863,88	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды -2,0 °С = -1,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **561,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления