с 1

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: (812) 313-47-06 | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ: 023154
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/75

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
25.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
26.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
27.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
28.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
29.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
30.11.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
01.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
02.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
03.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
04.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
05.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
06.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
07.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
08.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
09.12.15	24,00		540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
10.12.15	24,00	*	540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
11.12.15	24,00	*	395,44	367,19	28,24	76,42	72,99	3,43	7,90	3,80	3,39	120,84	83,15	37,69	123,86	84,73	39,13	-	73,79	63,62	3,63	2,78	0,84	7,02
12.12.15	24,00		579,24	524,31	54,93	76,28	73,08	3,20	7,90	3,80	0,48	146,41	90,58	55,83	150,25	92,25	58,00	-	75,93	62,71	5,44	4,24	1,20	5,92
13.12.15	24,00		557,40	526,60	30,81	76,01	62,01	14,00	7,90	3,80	5,80	127,23	91,89	35,34	130,54	93,51	37,02	-	75,57	61,47	3,97	2,67	1,30	9,76
14.12.15	24,00		555,83	532,00	23,83	76,06	61,96	14,09	7,90	3,80	5,87	120,60	92,13	28,46	123,74	93,75	29,99	-	75,62	61,15	3,49	2,15	1,34	9,36
15.12.15	24,00		558,66	532,74	25,92	76,54	61,73	14,81	7,90	3,80	6,28	119,52	89,05	30,47	122,67	90,62	32,05	-	76,12	61,22	3,65	2,32	1,33	9,92
16.12.15	24,00		551,05	525,68	25,37	76,11	61,40	14,71	7,90	3,80	6,18	117,41	87,42	29,99	120,46	88,95	31,51	-	75,61	61,10	3,54	2,27	1,27	9,71
17.12.15	24,00		541,62	508,05	33,57	66,13	53,44	12,68	7,90	3,80	5,42	116,43	82,48	33,95	118,82	83,60	35,21	-	65,73	53,09	3,27	2,23	1,04	8,69
18.12.15	24,00		557,33	532,54	24,78	76,49	61,19	15,30	7,90	3,80	6,60	113,56	85,14	28,41	116,54	86,60	29,94	-	76,00	60,41	3,49	2,16	1,33	10,09
19.12.15	24,00		563,34	536,70	26,65	76,71	61,77	14,94	7,90	3,80	6,44	116,78	85,41	31,37	119,87	86,92	32,95	-	76,28	61,31	3,67	2,39	1,28	10,12
20.12.15	24,00		563,57	534,96	28,60	76,34	61,69	14,64	7,90	3,80	6,27	118,67	85,16	33,51	121,78	86,66	35,12	-	75,94	61,27	3,80	2,54	1,25	10,07
21.12.15	24,00		532,45	485,51	46,94	75,71	62,11	13,60	7,90	3,80	4,98	133,84	77,07	56,78	137,30	78,36	58,94	-	75,22	59,59	5,48	4,27	1,21	10,46
22.12.15	24,00		532,45	485,51	46,94	75,71	62,11	13,60	7,90	3,80	4,98	133,84	77,07	56,78	137,30	78,36	58,94	-	75,22	59,59	5,48	4,27	1,21	10,46
23.12.15	24,00		532,45	485,51	46,94	75,71	62,11	13,60	7,90	3,80	4,98	133,84	77,07	56,78	137,30	78,36	58,94	-	75,22	59,59	5,48	4,27	1,21	10,46
Среднее	24,00	-	540,07	505,95	34,12	75,40	62,89	12,51	7,90	3,80	5,21	124,54	84,89	39,64	127,72	86,36	41,37	-	74,79	60,47	4,18	2,97	1,21	9,39
Итого	720,00		16201,96	15178,42	1023,53						156,16	3736,10	2546,80	1189,29	3831,75	2590,77	1240,98	0,00			125,46	89,01	36,45	281,61

66,88 по гос. арх.
24,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	285003,27	271400,96	76489,05	56303,04	78250,93	57184,02	5011,40		-
	21.12.15 05:00	299346,49	284474,14	80092,56	58378,84	81947,62	59294,73	5293,33	-	-

Период расчета по среднему: ? ? ? ? ? суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: с 01.12. по 31.12.15 -0,86
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = ~~-3,09~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~278,52~~ Гкал; 65,92
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1240,98~~ куб.м. 345,86
Q ГВС излива ~~85,92~~ куб.м. 24,11

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 Крындач Т.В.
печать энергосбыта

показания сут. арх. в отчете не соответствуют показаниям гос. арх.
по арх. значениям ацдо
Указывать период расчетов, за этот же период выполнить наладку сист. отоп.;
в отоп. период 15 сут. для 2х труб. сист. превышение расхода, t2, t4 завышена