Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	151,88	135,33	16,55	73,77	43,16	30,61	7,00	5,00	4,15	16,55	-	-	19,08		19,08	-	73,65	-	1,22			5,37
25.11.15	24,00	-	152,24	136,08	16,16	74,57	43,53	31,04	7,00	5,00	4,23	16,16	-	-	18,49		18,49	-	74,46	-	1,20			5,43
26.11.15	24,00	-	152,31	135,66	16,65	75,22	43,58	31,64	7,00	5,00	4,30	16,65	-	-	19,18		19,18	-	75,12	-	1,25			5,55
27.11.15	24,00	-	151,43	136,07	15,36	75,44	43,52	31,92	7,00	5,00	4,34	15,36	-	-	17,86		17,86	-	75,33	-	1,16			5,50
28.11.15	24,00	-	140,36	122,09	18,27	74,06	41,97	32,09	7,00	5,00	3,92	18,27	-	-	20,75		20,75	-	73,88	-	1,35			5,27
29.11.15	24,00	-	145,84	126,60	19,24	72,97	41,75	31,22	7,00	5,00	3,96	19,24	-	-	21,69		21,69	-	72,71	-	1,40			5,36
30.11.15	24,00	-	151,84	136,21	15,63	74,92	43,59	31,33	7,00	5,00	4,27	15,63	-	-	18,23		18,23	-	74,82	-	1,17			5,44
01.12.15	24,00	-	151,63	136,35	15,28	75,03	44,06	30,97	7,00	5,00	4,23	15,28	-	-	17,79		17,79	-	74,92	-	1,14			5,37
02.12.15	24,00	-	152,91	136,69	16,22	74,03	43,62	30,41	7,00	5,00	4,16	16,22	-	-	18,64		18,64	-	73,95	-	1,20			5,36
03.12.15	24,00	-	154,46	138,29	16,17	75,00	44,05	30,95	7,00	5,00	4,29	16,17	-	-	18,81		18,81	-	74,88	-	1,21			5,50
04.12.15	24,00	-	154,24	138,40	15,84	75,05	44,22	30,83	7,00	5,00	4,27	15,84	-	-	18,33		18,33	-	74,92	-	1,19			5,46
05.12.15	24,00	-	154,88	134,61	20,27	75,35	43,98	31,37	7,00	5,00	4,23	20,27	-	-	22,93		22,93	-	75,25	-	1,53			5,75
06.12.15	24,00	-	153,32	134,92	18,40	75,30	44,26	31,04	7,00	5,00	4,19	18,40	-	-	20,97		20,97	-	75,20	-	1,38			5,58
07.12.15	24,00	-	150,30	134,46	15,84	75,00	43,76	31,24	7,00	5,00	4,20	15,84	-	-	18,38		18,38	-	74,88	-	1,19			5,39
08.12.15	24,00	-	150,61	134,36	16,25	75,06	43,42	31,64	7,00	5,00	4,26	16,25	-	-	18,89		18,89	-	74,95	-	1,22			5,47
09.12.15	24,00	-	154,29	135,24	19,05	75,16	43,97	31,19	7,00	5,00	4,22	19,05	-	-	21,69		21,69	-	75,05	-	1,43			5,65
10.12.15	24,00	-	155,43	139,12	16,31	75,14	44,35	30,79	7,00	5,00	4,29	16,31	-	-	18,98		18,98	-	75,03	-	1,22			5,51
11.12.15	24,00	-	150,01	135,09	14,92	74,86	44,17	30,69	7,00	5,00	4,15	14,92	-	-	17,38		17,38	-	74,79	-	1,12			5,27
12.12.15	24,00	-	150,97	135,65	15,32	75,14	44,49	30,65	7,00	5,00	4,16	15,32	-	-	17,96		17,96	-	75,03	-	1,15			5,31
13.12.15	24,00	-	153,64	134,36	19,28	74,77	44,12	30,65	7,00	5,00	4,12	19,28	-	-	21,88		21,88	-	74,68	-	1,44			5,56
14.12.15	24,00	-	151,70	135,92	15,78	74,92	44,26	30,66	7,00	5,00	4,17	15,78	-	-	18,30		18,30	-	74,80	-	1,18			5,35
15.12.15	24,00	-	147,24	132,79	14,45	75,29	43,55	31,74	7,00	5,00	4,23	14,45	-	-	16,82		16,82	-	74,44	-	1,08			5,30
16.12.15	24,00	-	147,87	130,18	17,69	72,69	42,82	29,87	7,00	5,00	3,89	17,69	-	-	19,93		19,93	-	72,69	-	1,29			5,17
17.12.15	24,00	-	146,27	130,25	16,02	67,32	39,02	28,30	7,00	5,00	3,69	16,02	-	-	18,00		18,00	-	66,62	-	1,07			4,76
18.12.15	24,00	-	150,18	130,01	20,17	75,26	43,24	32,02	7,00	5,00	4,17	20,17	-	-	22,82		22,82	-	75,15	-	1,52			5,68
19.12.15	24,00	-	153,79	124,77	29,02	75,50	43,69	31,81	7,00	5,00	3,97	29,02	-	-	31,78		31,78	-	75,39	-	2,19			6,16
20.12.15	24,00	-	154,91	124,23	30,68	75,17	43,90	31,27	7,00	5,00	3,89	30,68	-	-	33,45		33,45	-	75,04	-	2,30			6,19
21.12.15	24,00		151,28	133,47	17,81	74,52	43,48	31,03	7,00	5,00	4,15	17,81	-	-	20,33	-	20,33	-	74,36	-	1,33	-	-	5,47
22.12.15	24,00		151,28	133,47	17,81	74,52	43,48	31,03	7,00	5,00	4,15	17,81	-	-	20,33	-	20,33	-	74,36	-	1,33	-	-	5,47
23.12.15	24,00		151,28	133,47	17,81	74,52	43,48	31,03	7,00	5,00	4,15	17,81	-	-	20,33	-	20,33	-	74,36	-	1,33	-	-	5,47
Среднее	24,00	-	151,28	133,47	17,81	74,52	43,48	31,03	7,00	5,00	4,15	17,81	-	-	20,33	-	20,33	-	74,36	-	1,33	-	-	5,47
Итого	720,00		4538,39	4004,14	534,24						124,38	534,24	0,00	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00			39,75	0,00	0,00	164,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	47999,37	43168,05	0,00	-	0,00	-	1204,23	-	-
	21.12.15 05:00	52071,23	46758,60	0,00	-	0,00	-	1351,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **610,01** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.