Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	119,41	93,69	25,72	73,63	45,05	28,58	7,00	5,00	2,93	22,38	-	-	22,93	-	22,93	-	73,58	-	1,65			4,57
25.11.15	24,00	-	118,93	94,79	24,14	74,41	45,75	28,66	7,00	5,00	2,96	20,85	-	-	21,36	-	21,36	-	74,25	-	1,55			4,51
26.11.15	24,00	-	116,78	93,89	22,89	75,12	45,74	29,38	7,00	5,00	3,01	19,61	-	-	20,11	-	20,11	-	75,03	-	1,47			4,48
27.11.15	24,00	-	121,84	95,12	26,72	75,32	46,15	29,17	7,00	5,00	3,03	23,36	-	-	23,95	-	23,95	-	75,21	-	1,76			4,79
28.11.15	24,00	-	82,27	54,50	27,77	72,93	43,93	29,00	7,00	5,00	1,82	25,46	-	-	26,02	-	26,02	-	70,47	-	1,79			3,61
29.11.15	24,00	-	95,34	72,13	23,21	72,14	43,38	28,76	7,00	5,00	2,63	15,08	-	-	15,47	-	15,47	-	74,45	-	1,12			3,75
30.11.15	24,00	-	118,80	91,06	27,74	74,82	46,05	28,77	7,00	5,00	3,04	22,29	-	-	22,85	-	22,85	-	74,61	-	1,66			4,70
01.12.15	24,00	-	100,47	77,38	23,09	74,75	45,06	29,69	7,00	5,00	2,49	20,57	-	-	21,10	-	21,10	-	74,60	-	1,54			4,03
02.12.15	24,00	-	117,30	92,66	24,64	74,02	45,32	28,70	7,00	5,00	2,90	21,53	-	-	22,06	-	22,06	-	73,71	-	1,59			4,49
03.12.15	24,00	-	115,95	93,46	22,49	74,97	45,80	29,17	7,00	5,00	2,97	19,38	-	-	19,86	-	19,86	-	74,89	-	1,45			4,42
04.12.15	24,00	-	114,31	93,57	20,74	75,01	46,01	29,00	7,00	5,00	2,94	17,78	-	-	18,26	-	18,26	-	74,94	-	1,34			4,27
05.12.15	24,00	-	116,73	93,14	23,59	75,31	46,38	28,93	7,00	5,00	2,90	20,97	-	-	21,49	-	21,49	-	75,18	-	1,58			4,47
06.12.15	24,00	-	118,09	93,69	24,40	75,28	47,03	28,25	7,00	5,00	2,85	21,85	-	-	22,44	-	22,44	-	75,09	-	1,64			4,49
07.12.15	24,00	-	115,65	93,40	22,25	74,98	46,65	28,33	7,00	5,00	2,85	19,56	-	-	20,07	-	20,07	-	74,91	-	1,46			4,32
08.12.15	24,00	-	114,39	92,21	22,18	75,08	46,04	29,04	7,00	5,00	2,88	19,48	-	-	19,97	-	19,97	-	74,99	-	1,46			4,35
09.12.15	24,00	-	115,66	92,58	23,08	75,13	46,08	29,05	7,00	5,00	2,89	20,53	-	-	21,04	-	21,04	-	75,00	-	1,54			4,42
10.12.15	24,00	-	116,88	94,16	22,72	75,13	46,62	28,51	7,00	5,00	2,88	20,23	-	-	20,75	-	20,75	-	75,00	-	1,52			4,40
11.12.15	24,00	-	116,48	94,38	22,10	74,91	46,91	28,00	7,00	5,00	2,84	19,62	-	-	20,11	-	20,11	-	74,72	-	1,47			4,30
12.12.15	24,00	-	114,78	92,88	21,90	75,11	46,39	28,72	7,00	5,00	2,85	19,50	-	-	20,00	-	20,00	-	74,99	-	1,47			4,32
13.12.15	24,00	-	119,68	91,35	28,33	74,79	45,72	29,07	7,00	5,00	2,85	25,84	-	-	26,47	-	26,47	-	74,55	-	1,93			4,77
14.12.15	24,00	-	115,42	92,01	23,41	74,94	45,80	29,14	7,00	5,00	2,88	20,80	-	-	21,34	-	21,34	-	74,85	-	1,56			4,44
15.12.15	24,00	-	115,76	91,53	24,23	75,39	45,66	29,73	7,00	5,00	2,95	21,27	-	-	21,81	-	21,81	-	75,35	-	1,61			4,55
16.12.15	24,00	-	111,53	89,57	21,96	73,52	44,82	28,70	7,00	5,00	2,75	19,74	-	-	20,19	-	20,19	-	72,89	-	1,44			4,19
17.12.15	24,00	-	112,87	88,40	24,47	67,12	40,26	26,86	7,00	5,00	2,49	21,94	-	-	22,39	-	22,39	-	69,58	-	1,53			4,02
18.12.15	24,00	-	101,91	82,14	19,77	74,08	44,24	29,84	7,00	5,00	2,43	22,21	-	-	22,69	-	22,69	-	67,17	-	1,49			3,92
19.12.15	24,00	-	123,85	97,16	26,69	75,29	46,46	28,83	7,00	5,00	3,06	23,34	-	-	23,94	-	23,94	-	75,17	-	1,76			4,81
20.12.15	24,00	-	125,16	96,96	28,20	74,94	46,83	28,11	7,00	5,00	2,99	24,81	-	-	25,43	-	25,43	-	74,79	-	1,86			4,84
21.12.15	24,00		113,93	89,92	24,02	74,37	45,56	28,81	7,00	5,00	2,82	21,11	-	-	21,63	-	21,63	-	74,07	-	1,56	-	-	4,38
22.12.15	24,00		113,93	89,92	24,02	74,37	45,56	28,81	7,00	5,00	2,82	21,11	-	-	21,63	-	21,63	-	74,07	-	1,56	-	-	4,38
23.12.15	24,00		113,93	89,92	24,02	74,37	45,56	28,81	7,00	5,00	2,82	21,11	-	-	21,63	-	21,63	-	74,07	-	1,56	-	-	4,38
Среднее	24,00	-	113,93	89,92	24,02	74,37	45,56	28,81	7,00	5,00	2,82	21,11	-	-	21,63	-	21,63	-	74,07	-	1,56	-	-	4,38
Итого	720,00		3418,04	2697,57	720,48						84,45	633,31	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00			46,90	0,00	0,00	131,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	3609,58	2866,79	688,28	-	701,78	-	116,85	-	-
	21.12.15 01:00	6681,07	5290,65	1257,60	-	1285,20	-	284,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

печать энергосбыта