Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	83,04	61,89	21,15	74,08	38,87	35,21	7,00	5,00	2,14	21,71	-	-	22,27	-	22,27	-	74,15	-	1,61			3,75
25.11.15	24,00	-	85,12	62,50	22,62	74,82	39,35	35,47	7,00	5,00	2,19	23,08	-	-	23,66	-	23,66	-	74,61	-	1,72			3,91
26.11.15	24,00	-	84,61	62,40	22,21	75,54	39,37	36,17	7,00	5,00	2,24	22,51	-	-	23,11	-	23,11	-	75,47	-	1,70			3,94
27.11.15	24,00	-	85,53	63,13	22,40	75,74	39,79	35,95	7,00	5,00	2,25	22,75	-	-	23,35	-	23,35	-	75,62	-	1,72			3,97
28.11.15	24,00	-	59,15	35,83	23,32	73,38	38,39	34,99	7,00	5,00	1,29	23,52	-	-	24,04	-	24,04	-	71,19	-	1,68			2,97
29.11.15	24,00	-	74,34	52,20	22,14	72,61	36,84	35,77	7,00	5,00	1,83	22,81	-	-	23,36	-	23,36	-	72,20	-	1,65			3,47
30.11.15	24,00	-	85,73	62,61	23,12	75,20	39,58	35,62	7,00	5,00	2,16	24,13	-	-	24,77	-	24,77	-	74,95	-	1,81			3,97
01.12.15	24,00	-	69,79	51,95	17,84	75,18	39,06	36,12	7,00	5,00	1,80	18,94	-	-	19,43	-	19,43	-	74,94	-	1,42			3,22
02.12.15	24,00	-	85,63	62,10	23,53	74,38	39,44	34,94	7,00	5,00	2,12	24,28	-	-	24,88	-	24,88	-	74,10	-	1,80			3,92
03.12.15	24,00	-	82,53	62,70	19,83	75,36	39,83	35,53	7,00	5,00	2,20	20,28	-	-	20,80	-	20,80	-	75,26	-	1,53			3,72
04.12.15	24,00	-	83,46	62,77	20,69	75,43	39,99	35,44	7,00	5,00	2,20	21,09	-	-	21,62	-	21,62	-	75,37	-	1,59			3,79
05.12.15	24,00	-	84,87	62,43	22,44	75,73	40,35	35,38	7,00	5,00	2,18	22,88	-	-	23,47	-	23,47	-	75,64	-	1,73			3,91
06.12.15	24,00	-	85,18	62,68	22,50	75,66	41,00	34,66	7,00	5,00	2,15	22,92	-	-	23,52	-	23,52	-	75,49	-	1,73			3,88
07.12.15	24,00	-	84,02	62,59	21,43	75,40	40,94	34,46	7,00	5,00	2,13	21,79	-	-	22,37	-	22,37	-	75,32	-	1,64			3,77
08.12.15	24,00	-	83,64	61,82	21,82	75,50	40,27	35,23	7,00	5,00	2,16	22,08	-	-	22,64	-	22,64	-	75,39	-	1,67			3,83
09.12.15	24,00	-	82,95	62,22	20,73	75,54	40,13	35,41	7,00	5,00	2,18	21,12	-	-	21,64	-	21,64	-	75,44	-	1,59			3,77
10.12.15	24,00	-	85,72	62,94	22,78	75,54	40,60	34,94	7,00	5,00	2,17	23,17	-	-	23,76	-	23,76	-	75,42	-	1,75			3,92
11.12.15	24,00	-	84,77	63,01	21,76	75,30	40,99	34,31	7,00	5,00	2,14	22,15	-	-	22,70	-	22,70	-	75,10	-	1,66			3,80
12.12.15	24,00	-	85,90	62,18	23,72	75,55	40,55	35,00	7,00	5,00	2,15	24,07	-	-	24,69	-	24,69	-	75,45	-	1,82			3,97
13.12.15	24,00	-	86,47	61,40	25,07	75,20	39,94	35,26	7,00	5,00	2,15	25,41	-	-	26,07	-	26,07	-	75,01	-	1,91			4,05
14.12.15	24,00	-	83,46	61,84	21,62	75,36	39,88	35,48	7,00	5,00	2,17	21,97	-	-	22,56	-	22,56	-	75,26	-	1,65			3,82
15.12.15	24,00	-	83,73	61,49	22,24	75,82	39,58	36,24	7,00	5,00	2,20	22,64	-	-	23,23	-	23,23	-	75,80	-	1,72			3,92
16.12.15	24,00	-	83,63	60,07	23,56	73,51	38,98	34,53	7,00	5,00	2,08	23,93	-	-	24,53	-	24,53	-	72,27	-	1,73			3,81
17.12.15	24,00	-	81,14	59,31	21,83	67,70	35,30	32,40	7,00	5,00	1,85	22,26	-	-	22,75	-	22,75	-	69,52	-	1,55			3,40
18.12.15	24,00	-	73,11	55,99	17,12	74,47	38,49	35,98	7,00	5,00	1,80	20,81	-	-	21,31	-	21,31	-	71,94	-	1,50			3,29
19.12.15	24,00	-	84,55	64,11	20,44	75,73	40,22	35,51	7,00	5,00	2,23	21,09	-	-	21,64	-	21,64	-	75,61	-	1,59			3,83
20.12.15	24,00	-	89,42	63,78	25,64	75,41	40,80	34,61	7,00	5,00	2,17	26,12	-	-	26,80	-	26,80	-	75,31	-	1,97			4,14
21.12.15	24,00		82,28	60,29	21,98	74,78	39,58	35,21	7,00	5,00	2,09	22,57	-	-	23,15	-	23,15	-	74,51	-	1,68	-	-	3,77
22.12.15	24,00		82,28	60,29	21,98	74,78	39,58	35,21	7,00	5,00	2,09	22,57	-	-	23,15	-	23,15	-	74,51	-	1,68	-	-	3,77
23.12.15	24,00		82,28	60,29	21,98	74,78	39,58	35,21	7,00	5,00	2,09	22,57	-	-	23,15	-	23,15	-	74,51	-	1,68	-	-	3,77
Среднее	24,00	-	82,28	60,29	21,98	74,78	39,58	35,21	7,00	5,00	2,09	22,57	-	-	23,15	-	23,15	-	74,51	-	1,68	-	-	3,77
Итого	720,00		2468,32	1808,82	659,50						62,56	677,23	0,00	0,00	694,41	0,00	694,41	0,00			50,47	0,00	0,00	113,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	2600,22	1905,11	737,08	-	751,96	-	101,77	-	-
	21.12.15 03:00	4819,29	3530,55	1346,62	-	1376,96	-	203,41	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **694,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
Печать по реквизиту
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.