Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6,78 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	89,74	71,26	18,48	73,38	41,28	32,10	7,00	5,00	2,14	20,50	-	-	20,98	-	20,98	-	73,32	-	1,51			3,64
25.11.15	24,00	-	89,64	71,72	17,92	74,18	41,67	32,51	7,00	5,00	2,19	19,90	-	-	20,40	-	20,40	-	73,94	-	1,47			3,66
26.11.15	24,00	-	90,23	71,13	19,10	74,87	41,49	33,38	7,00	5,00	2,23	21,07	-	-	21,59	-	21,59	-	74,73	-	1,57			3,81
27.11.15	24,00	-	90,81	71,97	18,84	75,07	41,88	33,19	7,00	5,00	2,25	20,74	-	-	21,26	-	21,26	-	74,89	-	1,55			3,80
28.11.15	24,00	-	58,65	39,88	18,77	72,70	40,67	32,03	7,00	5,00	1,22	20,62	-	-	21,08	-	21,08	-	69,08	-	1,42			2,65
29.11.15	24,00	-	80,59	59,75	20,84	72,19	39,27	32,92	7,00	5,00	1,81	23,15	-	-	23,70	-	23,70	-	72,07	-	1,67			3,47
30.11.15	24,00	-	89,74	71,89	17,85	74,22	42,03	32,19	7,00	5,00	2,11	20,73	-	-	21,22	-	21,22	-	73,91	-	1,53			3,64
01.12.15	24,00	-	74,55	58,13	16,42	74,24	41,10	33,14	7,00	5,00	1,87	17,23	-	-	17,65	-	17,65	-	73,94	-	1,27			3,15
02.12.15	24,00	-	90,49	71,32	19,17	73,66	41,62	32,04	7,00	5,00	2,18	20,76	-	-	21,28	-	21,28	-	73,25	-	1,52			3,70
03.12.15	24,00	-	91,01	71,81	19,20	74,66	41,97	32,69	7,00	5,00	2,24	20,70	-	-	21,20	-	21,20	-	74,58	-	1,55			3,78
04.12.15	24,00	-	89,74	71,85	17,89	74,70	42,20	32,50	7,00	5,00	2,22	19,47	-	-	19,97	-	19,97	-	74,63	-	1,46			3,67
05.12.15	24,00	-	90,82	71,37	19,45	75,01	42,54	32,47	7,00	5,00	2,21	20,89	-	-	21,42	-	21,42	-	74,88	-	1,57			3,78
06.12.15	24,00	-	94,63	71,25	23,38	75,03	43,08	31,95	7,00	5,00	2,19	24,70	-	-	25,31	-	25,31	-	74,83	-	1,85			4,04
07.12.15	24,00	-	91,62	71,56	20,06	74,73	43,06	31,67	7,00	5,00	2,17	21,41	-	-	21,98	-	21,98	-	74,69	-	1,60			3,77
08.12.15	24,00	-	91,78	69,11	22,67	74,82	42,41	32,41	7,00	5,00	2,27	22,28	-	-	22,82	-	22,82	-	74,68	-	1,67			3,94
09.12.15	24,00	-	88,71	71,51	17,20	74,79	42,38	32,41	7,00	5,00	2,21	18,67	-	-	19,14	-	19,14	-	74,62	-	1,40			3,61
10.12.15	24,00	-	92,22	72,10	20,12	74,85	42,79	32,06	7,00	5,00	2,20	21,62	-	-	22,14	-	22,14	-	74,66	-	1,61			3,82
11.12.15	24,00	-	89,64	72,46	17,18	74,60	43,00	31,60	7,00	5,00	2,17	18,87	-	-	19,35	-	19,35	-	74,30	-	1,41			3,57
12.12.15	24,00	-	90,56	71,49	19,07	74,83	42,63	32,20	7,00	5,00	2,17	20,83	-	-	21,34	-	21,34	-	74,69	-	1,56			3,73
13.12.15	24,00	-	92,65	70,50	22,15	74,49	42,11	32,38	7,00	5,00	2,16	23,83	-	-	24,44	-	24,44	-	74,25	-	1,77			3,93
14.12.15	24,00	-	89,42	71,25	18,17	74,58	42,10	32,48	7,00	5,00	2,19	19,88	-	-	20,38	-	20,38	-	74,42	-	1,48			3,67
15.12.15	24,00	-	90,31	70,78	19,53	75,03	41,75	33,28	7,00	5,00	2,22	21,35	-	-	21,89	-	21,89	-	74,97	-	1,60			3,82
16.12.15	24,00	-	87,97	69,18	18,79	72,56	41,11	31,45	7,00	5,00	2,09	20,58	-	-	21,04	-	21,04	-	70,53	-	1,45			3,54
17.12.15	24,00	-	88,51	68,24	20,27	67,31	37,05	30,26	7,00	5,00	1,89	21,94	-	-	22,43	-	22,43	-	70,31	-	1,54			3,43
18.12.15	24,00	-	79,07	63,15	15,92	74,32	40,38	33,94	7,00	5,00	1,79	22,08	-	-	22,58	-	22,58	-	69,76	-	1,54			3,33
19.12.15	24,00	-	92,21	73,60	18,61	75,08	42,40	32,68	7,00	5,00	2,28	20,41	-	-	20,94	-	20,94	-	74,93	-	1,53			3,80
20.12.15	24,00	-	95,11	73,09	22,02	74,77	42,82	31,95	7,00	5,00	2,23	23,50	-	-	24,08	-	24,08	-	74,59	-	1,75			3,98
21.12.15	24,00		88,16	68,94	19,22	74,10	41,73	32,37	7,00	5,00	2,11	21,03	-	-	21,54	-	21,54	-	73,68	-	1,55	-	-	3,66
22.12.15	24,00		88,16	68,94	19,22	74,10	41,73	32,37	7,00	5,00	2,11	21,03	-	-	21,54	-	21,54	-	73,68	-	1,55	-	-	3,66
23.12.15	24,00		88,16	68,94	19,22	74,10	41,73	32,37	7,00	5,00	2,11	21,03	-	-	21,54	-	21,54	-	73,68	-	1,55	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	88,16	68,94	19,22	74,10	41,73	32,37	7,00	5,00	2,11	21,03	-	-	21,54	-	21,54	-	73,68	-	1,55	-	-	3,66
Итого	720,00		2644,91	2068,17	576,74						63,19	630,79	0,00	0,00	646,23	0,00	646,23	0,00			46,49	0,00	0,00	109,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	22840,18	17622,55	6180,81	-	6308,26	-	666,58	-	-
	21.12.15 05:00	25214,72	19478,15	6748,15	-	6889,50	-	755,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **646,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 » 12 15 г.