Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		147,94	121,75	26,19	73,22	38,48	34,74	5,00	4,00	4,33	24,91	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	-	72,93	0,00	1,82			6,15
25.11.15	24,00		149,16	121,41	27,75	74,16	38,78	35,38	5,00	4,00	4,46	25,81	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	73,64	0,00	1,90			6,36
26.11.15	24,00		147,66	121,82	25,83	74,78	38,80	35,98	5,00	4,00	4,50	24,47	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	74,39	0,00	1,82			6,32
27.11.15	24,00	*	69,61	61,12	8,50	74,99	39,29	35,70	5,00	4,00	2,19	8,43	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64	-	74,37	0,00	0,63			2,82
28.11.15	24,00	*	40,80	19,12	21,68	71,34	34,91	36,43	5,00	4,00	0,62	24,19	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	67,03	0,00	1,62			2,24
29.11.15	24,00	*	122,48	92,19	30,29	71,71	35,07	36,64	5,00	4,00	3,34	31,24	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	-	70,67	0,00	2,21			5,55
30.11.15	24,00	*	84,11	69,99	14,12	75,41	39,13	36,28	5,00	4,00	2,56	13,95	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	75,01	0,00	1,05			3,61
01.12.15	24,00	*	83,38	66,31	17,07	74,79	39,13	35,66	5,00	4,00	2,38	16,93	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	74,55	0,00	1,26			3,64
02.12.15	24,00		147,45	122,43	25,02	73,72	39,35	34,37	5,00	4,00	4,24	24,84	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45	-	73,12	0,00	1,82			6,06
03.12.15	24,00		148,37	122,60	25,77	74,42	39,45	34,98	5,00	4,00	4,32	25,45	0,00	0,00	26,09	0,00	26,09	-	74,11	0,00	1,89			6,21
04.12.15	24,00		146,89	122,90	23,99	74,56	39,77	34,79	5,00	4,00	4,32	23,51	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	74,21	0,00	1,74			6,07
05.12.15	24,00		148,58	121,12	27,45	74,89	39,93	34,96	5,00	4,00	4,31	26,61	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	74,51	0,00	1,98			6,29
06.12.15	24,00		152,14	121,32	30,82	74,90	40,40	34,51	5,00	4,00	4,22	30,61	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	74,54	0,00	2,28			6,50
07.12.15	24,00		150,17	124,85	25,32	74,55	40,66	33,89	5,00	4,00	4,26	25,02	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	74,28	0,00	1,86			6,12
08.12.15	24,00		153,78	125,34	28,44	74,63	40,07	34,56	5,00	4,00	4,38	27,97	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68	-	74,31	0,00	2,08			6,46
09.12.15	24,00		151,51	125,71	25,81	74,59	40,17	34,41	5,00	4,00	4,39	25,14	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	-	74,23	0,00	1,87			6,25
10.12.15	24,00		152,85	127,04	25,81	74,69	40,61	34,08	5,00	4,00	4,38	25,24	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	74,32	0,00	1,88			6,26
11.12.15	24,00		152,85	126,76	26,09	74,51	40,92	33,59	5,00	4,00	4,30	25,68	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	-	74,05	0,00	1,90			6,20
12.12.15	24,00		151,92	125,10	26,81	74,61	40,66	33,95	5,00	4,00	4,28	26,49	0,00	0,00	27,16	0,00	27,16	-	74,27	0,00	1,97			6,25
13.12.15	24,00		156,26	124,20	32,07	74,40	40,29	34,11	5,00	4,00	4,27	31,82	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	73,99	0,00	2,35			6,63
14.12.15	24,00		152,21	125,80	26,41	74,42	40,27	34,16	5,00	4,00	4,33	26,18	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84	-	74,08	0,00	1,94			6,27
15.12.15	24,00		152,62	125,81	26,82	74,88	40,01	34,87	5,00	4,00	4,41	26,69	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	74,53	0,00	1,99			6,40
16.12.15	24,00		150,48	123,82	26,67	74,65	39,64	35,01	5,00	4,00	4,36	26,56	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	-	73,97	0,00	1,96			6,33
17.12.15	24,00		151,85	122,16	29,69	64,80	34,79	30,01	5,00	4,00	3,59	29,70	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33	-	67,02	0,00	1,99			5,58
18.12.15	24,00		152,06	126,63	25,43	74,76	39,33	35,44	5,00	4,00	4,51	25,28	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	74,38	0,00	1,88			6,39
19.12.15	24,00		154,36	127,07	27,29	75,00	40,18	34,82	5,00	4,00	4,45	27,13	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	74,62	0,00	2,02			6,47
20.12.15	24,00		156,35	123,86	32,49	74,67	40,30	34,37	5,00	4,00	4,30	32,04	0,00	0,00	32,85	0,00	32,85	-	74,45	0,00	2,39			6,69
21.12.15	24,00		138,07	112,53	25,54	74,00	39,27	34,73	5,00	4,00	3,93	25,26	-	-	25,88	-	25,88	-	73,54	-	1,86	-	-	5,78
22.12.15	24,00		138,07	112,53	25,54	74,00	39,27	34,73	5,00	4,00	3,93	25,26	-	-	25,88	-	25,88	-	73,54	-	1,86	-	-	5,78
23.12.15	24,00		138,07	112,53	25,54	74,00	39,27	34,73	5,00	4,00	3,93	25,26	-	-	25,88	-	25,88	-	73,54	-	1,86	-	-	5,78
Среднее	24,00	-	138,07	112,53	25,54	74,00	39,27	34,73	5,00	4,00	3,93	25,26	-	-	25,88	-	25,88	-	73,54	-	1,86	-	-	5,78
Итого	720,00		4142,04	3375,80	766,24						117,80	757,69	0,00	0,00	776,38	0,00	776,38	0,00			55,66	0,00	0,00	173,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	113040,33	92164,97	24428,19	0,00	24972,51	0,00	4302,20	1688,79	-
	21.12.15 05:00	116756,83	95192,96	25109,27	0,00	25670,40	0,00	4457,88	1738,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **776,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.