

Объект: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Боткинского 101-2 / СЦО-ГЭС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДокТелеком"
 Источник: Общественный э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2015
 Договор: 8819.038.1
 Стронт-Адрес: Боткинского 101-2
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УТЭ: _____
 График: 150/70

Установление прибора:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207262
 Часовые и сточные архивы в файлах: ВК7-207262-Ч(С)-1215.04
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Глиш= 0.067 Режим (схема): 3003
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Глиш= 0.067 Глиш= 30
 Тр-д. ГЭС(M3): Тр-д. ГЭС(M3): Глиш= 0.067 Глиш= 30
 Тр-д. ГЭС(M4): Тр-д. ГЭС(M4): Глиш= 0.027 Глиш= 30
 Тр-д. ГЭС(M5): Тр-д. ГЭС(M5): Глиш= 0.027 Глиш= 12
 Тр-д. ГЭС(M6): Тр-д. ГЭС(M6): Глиш= 0.027 Глиш= 12

Расчетные алгоритмы: ЭМЯ: U=M1*(P1-hвх)-M2*(P2-hвх) Qгр=0.12144
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0.205 Qтех.пот=0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот=61.92 Qтех.пот=0.0552
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот=61.92 Qтех.пот=0
 Договорные нагрузки (ср.мес.), Гкал/мес.: Qот=61.92 Qтех.пот=0
 Договорные нагрузки (ср.год), Гкал/год: Qот=61.92 Qтех.пот=0

Балансовое подведение за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.11.2015
 Учет отклонения (ТВ-1)
 Учет ГЭС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM	TL	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	dVгр	Vподп	T3	T4	Qгр общ.	Qгр кал.	Qгр ГЭС	Q общ.	
			T	Т	T	Т																					С
24.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92
26.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
27.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
28.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
29.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
30.11.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
01.12.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
02.12.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
03.12.15	24.00		104.28	72.66	13.62	73.70	51.78	21.92	7.00	5.00	5.00	2.29	61.82	53.56	9.26	63.36	53.52	9.84	-	73.51	62.17	6.57	6.57	6.57	6.57	2.84	
04.12.15	24.00		103.99	93.02	10.97	73.81	52.04	21.77	7.00	5.00	5.00	2.27	61.55	52.96	8.59	63.07	53.92	9.15	-	73.61	62.27	6.66	6.66	6.66	6.66	2.84	
05.12.15	24.00		104.60	96.34	18.26	73.99	52.02	21.97	7.00	5.00	5.00	2.30	63.04	51.17	11.87	64.56	52.09	12.47	-	73.80	62.38	6.95	6.95	6.95	6.95	3.25	
06.12.15	24.00		104.95	93.76	11.19	72.53	52.32	21.51	7.00	5.00	5.00	2.22	62.61	53.29	9.32	64.09	54.25	9.84	-	73.65	62.44	6.66	6.66	6.66	6.66	2.88	
07.12.15	24.00		103.04	90.44	90.44	73.83	52.32	21.51	7.00	5.00	5.00	2.28	63.14	54.22	8.92	64.65	55.17	9.48	-	72.99	61.97	6.58	6.58	6.58	6.58	2.76	
08.12.15	24.00		106.02	95.24	10.78	73.17	51.88	21.29	7.00	5.00	5.00	2.26	63.14	54.22	8.92	64.65	55.17	9.48	-	72.99	61.97	6.58	6.58	6.58	6.58	2.82	
09.12.15	24.00		105.76	95.31	10.45	73.47	51.99	21.48	7.00	5.00	5.00	2.28	62.77	54.30	8.47	64.28	55.26	9.02	-	73.28	62.14	6.54	6.54	6.54	6.54	2.82	
10.12.15	24.00		107.00	96.28	10.73	73.59	52.63	20.96	7.00	5.00	5.00	2.25	63.33	54.88	8.45	64.85	55.86	8.99	-	73.41	62.54	6.56	6.56	6.56	6.56	2.81	
11.12.15	24.00		106.78	95.37	11.41	73.75	52.54	21.21	7.00	5.00	5.00	2.27	63.36	54.26	9.10	64.93	55.23	9.70	-	73.57	62.49	6.60	6.60	6.60	6.60	2.87	
12.12.15	24.00		107.22	93.28	13.94	73.57	52.18	21.39	7.00	5.00	5.00	2.28	64.71	52.72	11.99	66.30	53.70	12.60	-	73.38	62.26	6.72	6.72	6.72	6.72	3.02	
13.12.15	24.00		107.22	93.28	13.94	73.57	52.18	21.39	7.00	5.00	5.00	2.28	63.47	54.28	9.19	65.02	55.26	9.76	-	73.46	62.42	6.59	6.59	6.59	6.59	2.92	
14.12.15	24.00		106.66	95.43	11.23	73.64	52.32	21.32	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
15.12.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
16.12.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.94	
17.12.15	24.00		102.67	89.39	13.28	73.69	52.23	21.46	7.00	5.00	5.00	2.35	64.53	54.29	10.54	66.44	55.29	11.15	-	73.50	62.40	6.60	6.60	6.60	6.60	3.04	
18.12.15	24.00		106.61	95.16	11.45	74.01	52.04	21.97	7.00	5.00	5.00	2.35	64.53	54.29	10.54	66.44	55.29	11.15	-	73.50	62.40	6.60	6.60	6.60	6.60	2.94	
19.12.15	24.00		109.00	95.72	13.28	73.69	52.23	21.46	7.00	5.00	5.00	2.35	64.53	54.29	10.54	66.44	55.29	11.15	-	73.50	62.40	6.60	6.60	6.60	6.60	3.04	
20.12.15	24.00		107.15	95.44	11.71	73.27	52.28	20.99	7.00	5.00	5.00	2.25	63.87	54.74	9.23	65.51	55.72	9.79	-	73.15	62.87	6.61	6.61	6.61	6.61	2.86	
21.12.15	24.00		107.91	96.37	11.54	73.33	53.01	20.92	7.00	5.00	5.00	2.20	63.87	54.74	9.23	65.51	55.72	9.79	-	73.15	62.87	6.61	6.61	6.61	6.61	2.81	
22.12.15	24.00		107.03	96.49	10.54	71.96	51.87	20.09	7.00	5.00	5.00	2.16	63.03	54.96	8.07	64.48	55.94	8.54	-	71.76	61.34	6.54	6.54	6.54	6.54	2.70	
23.12.15	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
Среднее	24.00		105.98	92.88	13.10	72.98	51.86	21.12	7.00	5.00	5.00	2.24	62.98	53.64	9.34	64.49	54.59	9.90	-	72.80	61.81	6.81	6.81	6.81	6.81	2.92	
Итого	720.00		3179.47	2786.52	392.95	69.33	1889.47	1609.15	280.32	1934.72	1637.82	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объект теплоснабжения, расчетный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ГЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом коррективов:
 Итого по приборам учета:

Дата, время
 24.11.15 04:00
 23.12.15 08:00

М1(Т) М2(Т) М3(Т) М4(Т) V3(М) V4(М) Q.СЦО (Гкал) Q.ГЭС (Гкал) Тр-д Ч

9324.72 5155.33 5746.69 4828.55 5856.38 4749.74 380.21
 2193.11 1821.04 1302.06 1111.12 1333.29 1130.90 65.77

Оперативный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет: _____
 Кв.М.:

Для отчета
 ДомТелеком

Управляющее предприятие учета
 Очередь обслуживания КУУТЭ
 Очередь обслуживания
 ОЧЕТ ПРИНЯТ
 24 АЕН 2015

Организовать
 Наладить работу
 системы отопления