Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	85,82	69,72	16,10	74,01	39,93	34,08	7,00	5,00	2,43	15,41	-	-	15,79	-	15,79	-	73,90	-	1,14			3,57
25.11.15	24,00	-	85,79	69,62	16,17	74,89	40,26	34,63	7,00	5,00	2,46	15,55	-	-	15,93	-	15,93	-	74,58	-	1,16			3,62
26.11.15	24,00	-	85,43	69,58	15,85	75,57	40,28	35,29	7,00	5,00	2,49	15,37	-	-	15,75	-	15,75	-	75,40	-	1,16			3,65
27.11.15	24,00	-	85,11	69,78	15,33	75,77	40,52	35,25	7,00	5,00	2,52	14,64	-	-	15,01	-	15,01	-	75,52	-	1,10			3,62
28.11.15	24,00	-	54,43	37,77	16,66	74,25	39,84	34,41	7,00	5,00	1,37	16,57	-	-	16,95	-	16,95	-	70,74	-	1,17			2,54
29.11.15	24,00	-	72,75	54,05	18,70	72,67	36,85	35,82	7,00	5,00	1,99	18,18	-	-	18,63	-	18,63	-	72,28	-	1,31			3,30
30.11.15	24,00	-	86,24	69,11	17,13	75,30	40,12	35,18	7,00	5,00	2,46	16,79	-	-	17,24	-	17,24	-	75,06	-	1,26			3,72
01.12.15	24,00	-	88,67	69,36	19,31	75,36	40,55	34,81	7,00	5,00	2,46	18,70	-	-	19,18	-	19,18	-	75,28	-	1,41			3,87
02.12.15	24,00	-	88,64	70,31	18,33	74,39	40,61	33,78	7,00	5,00	2,43	17,68	-	-	18,12	-	18,12	-	74,12	-	1,31			3,74
03.12.15	24,00	-	87,35	70,00	17,35	75,22	40,61	34,61	7,00	5,00	2,48	16,66	-	-	17,09	-	17,09	-	75,12	-	1,25			3,73
04.12.15	24,00	-	86,22	70,08	16,14	75,33	40,78	34,55	7,00	5,00	2,48	15,47	-	-	15,86	-	15,86	-	75,26	-	1,16			3,64
05.12.15	24,00	-	86,58	69,40	17,18	75,62	40,99	34,63	7,00	5,00	2,46	16,51	-	-	16,95	-	16,95	-	75,46	-	1,25			3,71
06.12.15	24,00	-	87,37	68,87	18,50	75,63	41,42	34,21	7,00	5,00	2,42	17,73	-	-	18,18	-	18,18	-	75,44	-	1,34			3,76
07.12.15	24,00	-	86,70	71,06	15,64	75,28	41,73	33,55	7,00	5,00	2,44	14,89	-	-	15,25	-	15,25	-	75,19	-	1,12			3,56
08.12.15	24,00	-	87,93	71,92	16,01	75,37	41,54	33,83	7,00	5,00	2,49	15,26	-	-	15,64	-	15,64	-	75,23	-	1,15			3,64
09.12.15	24,00	-	88,35	72,06	16,29	75,37	41,54	33,83	7,00	5,00	2,50	15,51	-	-	15,89	-	15,89	-	75,21	-	1,17			3,67
10.12.15	24,00	-	88,43	72,55	15,88	75,42	41,88	33,54	7,00	5,00	2,50	15,06	-	-	15,43	-	15,43	-	75,25	-	1,13			3,63
11.12.15	24,00	-	88,22	72,43	15,79	75,22	42,11	33,11	7,00	5,00	2,47	14,88	-	-	15,27	-	15,27	-	74,95	-	1,12			3,59
12.12.15	24,00	-	89,52	72,03	17,49	75,36	41,92	33,44	7,00	5,00	2,47	16,66	-	-	17,11	-	17,11	-	75,21	-	1,26			3,73
13.12.15	24,00	-	90,04	71,27	18,77	75,09	41,37	33,72	7,00	5,00	2,48	17,85	-	-	18,30	-	18,30	-	74,81	-	1,34			3,82
14.12.15	24,00	-	89,31	72,30	17,01	75,17	41,43	33,74	7,00	5,00	2,51	16,10	-	-	16,49	-	16,49	-	75,03	-	1,21			3,72
15.12.15	24,00	-	88,90	72,08	16,82	75,65	41,32	34,33	7,00	5,00	2,55	15,87	-	-	16,25	-	16,25	-	75,53	-	1,20			3,75
16.12.15	24,00	-	88,82	70,45	18,37	74,57	40,90	33,67	7,00	5,00	2,46	17,41	-	-	17,83	-	17,83	-	73,66	-	1,28			3,74
17.12.15	24,00	-	89,82	70,07	19,75	66,23	36,29	29,94	7,00	5,00	2,12	18,72	-	-	19,14	-	19,14	-	68,44	-	1,28			3,40
18.12.15	24,00	-	89,39	72,41	16,98	75,54	40,56	34,98	7,00	5,00	2,61	15,97	-	-	16,37	-	16,37	-	75,40	-	1,20			3,81
19.12.15	24,00	-	90,32	73,22	17,10	75,72	41,46	34,26	7,00	5,00	2,59	16,07	-	-	16,47	-	16,47	-	75,51	-	1,22			3,80
20.12.15	24,00	-	91,78	72,37	19,41	75,39	41,67	33,72	7,00	5,00	2,52	18,40	-	-	18,84	-	18,84	-	75,28	-	1,39			3,90
21.12.15	24,00		86,22	69,03	17,19	74,79	40,68	34,11	7,00	5,00	2,41	16,44	-	-	16,85	-	16,85	-	74,55	-	1,23	-	-	3,64
22.12.15	24,00		86,22	69,03	17,19	74,79	40,68	34,11	7,00	5,00	2,41	16,44	-	-	16,85	-	16,85	-	74,55	-	1,23	-	-	3,64
23.12.15	24,00		86,22	69,03	17,19	74,79	40,68	34,11	7,00	5,00	2,41	16,44	-	-	16,85	-	16,85	-	74,55	-	1,23	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	86,22	69,03	17,19	74,79	40,68	34,11	7,00	5,00	2,41	16,44	-	-	16,85	-	16,85	-	74,55	-	1,23	-	-	3,64
Итого	720,00		2586,59	2070,97	515,62						72,40	493,23	0,00	0,00	505,51	0,00	505,51	0,00			36,75	0,00	0,00	109,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	6560,76	4847,73	1950,08	-	1987,98	-	205,30	-	-
	21.12.15 02:00	8882,04	6705,62	2393,34	-	2442,28	-	303,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **505,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.