Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	89,69	72,75	16,94	71,63	41,43	30,20	7,00	5,00	2,08	18,60	-	-	19,05	-	19,05	-	71,47	-	1,33			3,41
25.11.15	24,00	-	93,20	72,31	20,89	72,42	41,89	30,53	7,00	5,00	2,11	22,42	-	-	22,97	-	22,97	-	72,03	-	1,62			3,72
26.11.15	24,00	-	90,38	72,64	17,74	73,06	42,11	30,95	7,00	5,00	2,15	19,14	-	-	19,59	-	19,59	-	72,82	-	1,39			3,54
27.11.15	24,00	-	91,18	72,78	18,40	73,36	42,33	31,03	7,00	5,00	2,16	19,78	-	-	20,27	-	20,27	-	73,17	-	1,45			3,61
28.11.15	24,00	-	60,66	39,03	21,63	69,03	42,24	26,79	7,00	5,00	0,97	25,64	-	-	26,08	-	26,08	-	61,32	-	1,57			2,54
29.11.15	24,00	-	81,75	60,70	21,05	70,09	38,97	31,12	7,00	5,00	1,77	22,91	-	-	23,40	-	23,40	-	69,55	-	1,59			3,37
30.11.15	24,00	-	91,22	72,96	18,26	72,86	42,41	30,45	7,00	5,00	2,07	20,44	-	-	20,94	-	20,94	-	72,49	-	1,48			3,55
01.12.15	24,00	-	69,92	62,10	7,82	71,61	41,46	30,15	7,00	5,00	1,24	18,86	-	-	19,23	-	19,23	-	63,45	-	1,20			2,44
02.12.15	24,00	-	93,15	75,32	17,83	72,00	42,80	29,20	7,00	5,00	2,06	19,91	-	-	20,38	-	20,38	-	71,62	-	1,43			3,49
03.12.15	24,00	-	92,92	75,19	17,73	72,93	43,12	29,81	7,00	5,00	2,10	19,69	-	-	20,16	-	20,16	-	72,78	-	1,43			3,54
04.12.15	24,00	-	92,53	75,21	17,32	72,98	43,40	29,58	7,00	5,00	2,11	19,01	-	-	19,45	-	19,45	-	72,82	-	1,39			3,49
05.12.15	24,00	-	94,60	74,46	20,14	73,31	43,62	29,69	7,00	5,00	2,11	21,60	-	-	22,14	-	22,14	-	73,12	-	1,58			3,69
06.12.15	24,00	-	94,66	74,35	20,31	73,36	44,18	29,18	7,00	5,00	2,07	21,73	-	-	22,26	-	22,26	-	73,08	-	1,59			3,66
07.12.15	24,00	-	94,09	74,49	19,60	73,06	44,01	29,05	7,00	5,00	2,07	20,99	-	-	21,51	-	21,51	-	72,92	-	1,53			3,60
08.12.15	24,00	-	93,78	74,33	19,45	73,10	43,33	29,77	7,00	5,00	2,12	20,80	-	-	21,29	-	21,29	-	72,90	-	1,52			3,64
09.12.15	24,00	-	93,91	74,60	19,31	73,11	43,16	29,95	7,00	5,00	2,14	20,68	-	-	21,17	-	21,17	-	72,91	-	1,51			3,65
10.12.15	24,00	-	94,47	75,11	19,36	73,20	43,45	29,75	7,00	5,00	2,14	20,74	-	-	21,24	-	21,24	-	72,98	-	1,52			3,66
11.12.15	24,00	-	93,97	74,93	19,04	73,02	43,62	29,40	7,00	5,00	2,11	20,37	-	-	20,84	-	20,84	-	72,71	-	1,48			3,60
12.12.15	24,00	-	92,56	75,19	17,37	73,14	43,71	29,43	7,00	5,00	2,12	18,69	-	-	19,14	-	19,14	-	72,94	-	1,37			3,48
13.12.15	24,00	-	95,45	74,21	21,24	72,74	43,16	29,58	7,00	5,00	2,10	22,62	-	-	23,16	-	23,16	-	72,40	-	1,64			3,74
14.12.15	24,00	-	87,20	70,86	16,34	72,51	42,95	29,56	7,00	5,00	2,01	17,63	-	-	18,05	-	18,05	-	72,21	-	1,28			3,28
15.12.15	24,00	-	65,63	46,34	19,29	72,43	36,01	36,42	7,00	5,00	1,61	20,40	-	-	20,87	-	20,87	-	72,30	-	1,48			3,09
16.12.15	24,00	-	65,99	45,38	20,61	70,17	35,26	34,91	7,00	5,00	1,54	21,68	-	-	22,18	-	22,18	-	68,69	-	1,49			3,03
17.12.15	24,00	-	66,39	45,26	21,13	64,37	31,52	32,85	7,00	5,00	1,38	22,29	-	-	22,72	-	22,72	-	65,64	-	1,47			2,84
18.12.15	24,00	-	66,74	46,87	19,87	72,20	35,04	37,16	7,00	5,00	1,67	20,92	-	-	21,41	-	21,41	-	72,02	-	1,51			3,18
19.12.15	24,00	-	66,77	47,55	19,22	72,54	36,01	36,53	7,00	5,00	1,66	20,36	-	-	20,83	-	20,83	-	72,36	-	1,48			3,13
20.12.15	24,00	-	68,88	47,14	21,74	72,32	36,41	35,91	7,00	5,00	1,61	22,90	-	-	23,45	-	23,45	-	72,16	-	1,65			3,27
21.12.15	24,00		84,51	65,63	18,88	72,09	41,02	31,07	7,00	5,00	1,90	20,77	-	-	21,25	-	21,25	-	71,29	-	1,48	-	-	3,38
22.12.15	24,00		84,51	65,63	18,88	72,09	41,02	31,07	7,00	5,00	1,90	20,77	-	-	21,25	-	21,25	-	71,29	-	1,48	-	-	3,38
23.12.15	24,00		84,51	65,63	18,88	72,09	41,02	31,07	7,00	5,00	1,90	20,77	-	-	21,25	-	21,25	-	71,29	-	1,48	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	84,51	65,63	18,88	72,09	41,02	31,07	7,00	5,00	1,90	20,77	-	-	21,25	-	21,25	-	71,29	-	1,48	-	-	3,38
Итого	720,00		2535,21	1968,96	566,26						56,97	623,11	0,00	0,00	637,53	0,00	637,53	0,00			44,39	0,00	0,00	101,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	8083,89	5831,17	2445,53	-	2488,97	-	233,57	-	-
	21.12.15 03:00	10356,99	7594,59	3006,19	-	3062,62	-	324,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **637,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать по разнарядке ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.