Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	252,49	236,26	16,23	72,87	59,42	13,45	7,00	5,00	3,19	16,23	-	-	18,41		18,41	-	72,89	-	1,18			4,37
25.11.15	24,00	-	252,07	236,43	15,64	73,72	59,99	13,73	7,00	5,00	3,25	15,64	-	-	17,84		17,84	-	73,73	-	1,15			4,41
26.11.15	24,00	-	252,36	238,00	14,36	74,34	60,35	13,99	7,00	5,00	3,34	14,36	-	-	16,63		16,63	-	74,35	-	1,07			4,41
27.11.15	24,00	-	253,09	238,76	14,33	74,61	60,57	14,04	7,00	5,00	3,36	14,33	-	-	16,64		16,64	-	74,62	-	1,07			4,43
28.11.15	24,00	-	142,59	124,02	18,57	72,95	59,77	13,18	7,00	5,00	1,64	18,57	-	-	19,89		19,89	-	72,90	-	1,35			3,00
29.11.15	24,00	-	214,67	197,28	17,39	71,52	57,21	14,31	7,00	5,00	2,83	17,39	-	-	19,37		19,37	-	71,53	-	1,24			4,07
30.11.15	24,00	-	252,22	237,90	14,32	74,13	60,34	13,79	7,00	5,00	3,29	14,32	-	-	16,58		16,58	-	74,14	-	1,06			4,35
01.12.15	24,00	-	190,64	185,62	5,02	73,55	58,90	14,65	7,00	5,00	2,73	5,02	-	-	6,67		6,67	-	73,60	-	0,37			3,10
02.12.15	24,00	-	242,35	226,26	16,09	73,20	59,14	14,06	7,00	5,00	3,19	16,09	-	-	18,29		18,29	-	73,22	-	1,18			4,37
03.12.15	24,00	-	243,67	228,81	14,86	74,11	59,75	14,36	7,00	5,00	3,30	14,86	-	-	17,09		17,09	-	74,13	-	1,10			4,40
04.12.15	24,00	-	243,28	230,19	13,09	74,16	59,91	14,25	7,00	5,00	3,29	13,09	-	-	15,29		15,29	-	74,18	-	0,97			4,26
05.12.15	24,00	-	242,28	227,14	15,14	74,49	60,12	14,37	7,00	5,00	3,27	15,14	-	-	17,43		17,43	-	74,49	-	1,13			4,40
06.12.15	24,00	-	242,99	224,50	18,49	74,52	60,21	14,31	7,00	5,00	3,22	18,49	-	-	20,79		20,79	-	74,53	-	1,38			4,60
07.12.15	24,00	-	241,90	229,12	12,78	74,20	60,24	13,96	7,00	5,00	3,21	12,78	-	-	14,90		14,90	-	74,21	-	0,95			4,16
08.12.15	24,00	-	241,45	229,14	12,31	74,26	60,07	14,19	7,00	5,00	3,26	12,31	-	-	14,46		14,46	-	74,27	-	0,91			4,17
09.12.15	24,00	-	242,24	229,63	12,61	74,28	60,02	14,26	7,00	5,00	3,28	12,61	-	-	14,83		14,83	-	74,29	-	0,94			4,22
10.12.15	24,00	-	243,75	231,41	12,34	74,35	60,24	14,11	7,00	5,00	3,27	12,34	-	-	14,50		14,50	-	74,36	-	0,92			4,19
11.12.15	24,00	-	243,48	230,26	13,22	74,16	60,18	13,98	7,00	5,00	3,23	13,22	-	-	15,41		15,41	-	74,18	-	0,98			4,21
12.12.15	24,00	-	243,14	229,49	13,65	74,31	60,20	14,11	7,00	5,00	3,25	13,65	-	-	15,83		15,83	-	74,32	-	1,01			4,26
13.12.15	24,00	-	241,56	226,40	15,16	73,96	59,77	14,19	7,00	5,00	3,22	15,16	-	-	17,38		17,38	-	73,98	-	1,12			4,34
14.12.15	24,00	-	144,89	128,16	16,73	73,88	55,10	18,78	7,00	5,00	2,41	16,73	-	-	18,41		18,41	-	73,99	-	1,24			3,65
15.12.15	24,00	-	72,68	54,03	18,65	73,54	39,15	34,39	7,00	5,00	1,86	18,65	-	-	19,93		19,93	-	73,40	-	1,37			3,23
16.12.15	24,00	-	70,86	51,57	19,29	71,20	37,83	33,37	7,00	5,00	1,74	19,29	-	-	20,51		20,51	-	70,22	-	1,35			3,09
17.12.15	24,00	-	73,68	51,58	22,10	65,34	33,84	31,50	7,00	5,00	1,61	22,10	-	-	23,32		23,32	-	66,06	-	1,46			3,07
18.12.15	24,00	-	72,13	52,18	19,95	73,33	37,57	35,76	7,00	5,00	1,87	19,95	-	-	21,41		21,41	-	73,13	-	1,46			3,33
19.12.15	24,00	-	71,85	53,65	18,20	73,61	38,57	35,04	7,00	5,00	1,88	18,20	-	-	19,49		19,49	-	73,41	-	1,34			3,22
20.12.15	24,00	-	73,76	53,28	20,48	73,38	38,88	34,50	7,00	5,00	1,84	20,48	-	-	21,84		21,84	-	73,24	-	1,50			3,34
21.12.15	24,00		196,37	180,78	15,59	73,41	54,72	18,69	7,00	5,00	2,81	15,59	-	-	17,52	-	17,52	-	73,38	-	1,14	-	-	3,95
22.12.15	24,00		196,37	180,78	15,59	73,41	54,72	18,69	7,00	5,00	2,81	15,59	-	-	17,52	-	17,52	-	73,38	-	1,14	-	-	3,95
23.12.15	24,00		196,37	180,78	15,59	73,41	54,72	18,69	7,00	5,00	2,81	15,59	-	-	17,52	-	17,52	-	73,38	-	1,14	-	-	3,95
Среднее	24,00	-	196,37	180,78	15,59	73,41	54,72	18,69	7,00	5,00	2,81	15,59	-	-	17,52	-	17,52	-	73,38	-	1,14	-	-	3,95
Итого	720,00		5891,19	5423,41	467,78						84,29	467,78	0,00	0,00	525,71	0,00	525,71	0,00			34,23	0,00	0,00	118,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	16416,65	14587,36	12759,88	-	13004,45	-	249,73	-	-
	21.12.15 03:00	21681,42	19431,66	17182,15	-	17536,26	-	335,98	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **525,71** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «04» 12 15 г.