Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

35,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		187,94	163,89	24,05	73,02	44,54	28,49	5,00	4,00	4,74	23,09			23,66		23,66	-	73,32		1,69			6,43
25.11.15	24,00		188,81	160,11	28,71	73,89	44,94	28,95	5,00	4,00	5,00	23,77			24,36		24,36	-	73,97		1,76			6,76
26.11.15	24,00		187,43	157,06	30,38	74,53	44,96	29,57	5,00	4,00	5,24	22,41			22,98		22,98	-	74,66		1,67			6,91
27.11.15	24,00		189,44	157,61	31,83	74,79	45,16	29,63	5,00	4,00	5,26	23,94			24,56		24,56	-	74,88		1,79			7,06
28.11.15	24,00	*	124,33	100,13	24,20	72,64	44,23	28,41	5,00	4,00	2,67	28,10			28,72		28,72	-	68,96		1,94			4,60
29.11.15	24,00	*	189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35			24,96		24,96	-	73,77		1,80	-	-	6,72
30.11.15	24,00		189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35			24,96		24,96	-	73,77		1,80	-	-	6,72
01.12.15	24,00	*	128,42	104,11	24,31	74,30	65,89	8,41	5,00	4,00	2,55	18,85			19,32		19,32	-	73,91		1,39			3,94
02.12.15	24,00	*	191,74	157,81	33,93	73,40	53,60	19,79	5,00	4,00	4,33	24,86			25,47		25,47	-	73,29		1,82			6,15
03.12.15	24,00		193,33	150,05	43,28	74,25	46,59	27,66	5,00	4,00	5,47	25,45			26,10		26,10	-	74,48		1,90			7,37
04.12.15	24,00		191,05	149,94	41,11	74,34	46,69	27,65	5,00	4,00	5,48	23,13			23,72		23,72	-	74,56		1,72			7,21
05.12.15	24,00		191,99	156,09	35,90	74,64	46,46	28,18	5,00	4,00	5,18	25,38			26,02		26,02	-	74,82		1,90			7,08
06.12.15	24,00		195,28	156,85	38,43	74,71	46,63	28,08	5,00	4,00	5,11	29,01			29,75		29,75	-	74,79		2,17			7,28
07.12.15	24,00		190,62	158,03	32,59	74,36	46,58	27,78	5,00	4,00	5,05	23,73			24,33		24,33	-	74,56		1,77			6,82
08.12.15	24,00		189,85	157,96	31,89	74,42	46,12	28,30	5,00	4,00	5,12	23,13			23,71		23,71	-	74,56		1,72			6,85
09.12.15	24,00		189,04	158,45	30,59	74,43	46,15	28,29	5,00	4,00	5,13	21,92			22,47		22,47	-	74,58		1,63			6,76
10.12.15	24,00		192,31	159,40	32,91	74,51	46,40	28,11	5,00	4,00	5,14	24,11			24,72		24,72	-	74,64		1,80			6,94
11.12.15	24,00		190,34	159,19	31,15	74,35	46,63	27,72	5,00	4,00	5,07	22,35			22,92		22,92	-	74,38		1,66			6,73
12.12.15	24,00		190,23	158,56	31,67	74,46	46,52	27,94	5,00	4,00	5,09	22,88			23,46		23,46	-	74,60		1,71			6,79
13.12.15	24,00		195,30	157,33	37,97	74,16	46,09	28,07	5,00	4,00	5,07	29,17			29,90		29,90	-	74,18		2,16			7,24
14.12.15	24,00		198,50	165,98	32,52	74,01	46,51	27,49	5,00	4,00	5,21	23,77			24,37		24,37	-	74,13		1,76			6,98
15.12.15	24,00		205,58	172,91	32,66	74,19	46,94	27,26	5,00	4,00	5,36	23,96			24,56		24,56	-	74,44		1,78			7,14
16.12.15	24,00		201,14	170,12	31,02	72,97	46,40	26,57	5,00	4,00	5,17	22,40			22,94		22,94	-	72,05		1,61			6,79
17.12.15	24,00		202,58	168,04	34,54	64,89	41,01	23,88	5,00	4,00	4,51	25,80			26,35		26,35	-	67,46		1,74			6,25
18.12.15	24,00		204,54	173,30	31,25	74,01	46,19	27,82	5,00	4,00	5,47	22,55			23,12		23,12	-	74,15		1,67			7,14
19.12.15	24,00		208,71	175,13	33,57	74,31	47,10	27,22	5,00	4,00	5,41	24,94			25,57		25,57	-	74,47		1,86			7,27
20.12.15	24,00		212,54	173,84	38,70	74,06	47,30	26,76	5,00	4,00	5,29	30,07			30,83		30,83	-	74,34		2,24			7,52
21.12.15	24,00		189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35			24,96		24,96	-	73,77		1,80	-	-	6,72
22.12.15	24,00		189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35			24,96		24,96	-	73,77		1,80	-	-	6,72
23.12.15	24,00		189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35			24,96		24,96	-	73,77		1,80	-	-	6,72
Среднее	24,00	-	189,64	156,88	32,77	73,75	47,02	26,72	5,00	4,00	4,92	24,35	-	-	24,96	-	24,96	-	73,77	-	1,80	-	-	6,72
Итого	720,00		5689,25	4706,28	982,97						147,74	730,53	0,00	0,00	748,68	0,00	748,68	0,00			53,86	0,00	0,00	201,61

Центр, утв. 252 т = ?

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	134404,21	110576,40	21427,71	0,00	21896,64	0,00	3964,00	1467,64	-
	21.12.15 05:00	139490,24	114691,66	22090,74	0,00	22576,12	0,00	4150,90	1516,48	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **199,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **748,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 12 15 г.