Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 2;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	110,30	94,16	16,13	74,13	43,97	30,16	7,20	3,90	2,97	14,47	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	73,85	0,00	1,07			4,04
25.11.15	24,00	*	109,20	95,31	13,89	74,99	44,38	30,61	7,20	3,90	2,98	13,29	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	74,49	0,00	0,99			3,97
26.11.15	24,00	*	108,76	96,03	12,73	75,69	44,34	31,35	7,20	3,90	2,99	13,20	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	-	75,19	0,00	0,99			3,98
27.11.15	24,00	*	108,24	96,58	11,66	75,86	44,45	31,41	7,20	3,90	3,01	12,19	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	75,22	0,00	0,92			3,93
28.11.15	24,00	*	66,76	57,15	9,62	73,71	43,86	29,85	7,20	3,90	1,37	17,14	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	61,35	0,00	1,05			2,42
29.11.15	24,00	*	92,51	78,10	14,41	72,72	41,23	31,49	7,20	3,90	3,51	17,97	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	69,27	0,00	1,24			4,75
30.11.15	24,00	*	109,34	96,55	12,79	75,40	44,33	31,07	7,20	3,90	2,96	13,58	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	-	74,84	0,00	1,02			3,97
01.12.15	24,00	*	109,07	96,96	12,12	75,44	44,63	30,81	7,20	3,90	2,95	12,77	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	-	74,99	0,00	0,96			3,91
02.12.15	24,00	*	110,59	97,46	13,12	74,48	44,45	30,03	7,20	3,90	2,90	13,77	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	73,80	0,00	1,02			3,91
03.12.15	24,00	*	110,51	96,04	14,47	75,35	44,72	30,63	7,20	3,90	3,04	13,39	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	74,94	0,00	1,00			4,04
04.12.15	24,00	*	111,01	97,43	13,58	75,48	44,88	30,60	7,20	3,90	2,96	14,07	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43	-	75,13	0,00	1,06			4,02
05.12.15	24,00	*	111,38	96,87	14,52	75,76	44,99	30,77	7,20	3,90	2,96	14,95	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	75,29	0,00	1,13			4,09
06.12.15	24,00	*	113,32	96,95	16,36	75,76	45,38	30,38	7,20	3,90	2,94	16,69	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	75,27	0,00	1,26			4,19
07.12.15	24,00	*	110,02	97,11	12,91	75,42	45,23	30,18	7,20	3,90	2,91	13,31	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	-	74,96	0,00	1,00			3,91
08.12.15	24,00	*	109,82	96,81	13,01	75,54	44,97	30,57	7,20	3,90	2,94	13,41	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	-	75,09	0,00	1,01			3,95
09.12.15	24,00	*	108,82	97,03	11,79	75,54	45,02	30,52	7,20	3,90	2,94	12,27	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58	-	75,04	0,00	0,92			3,86
10.12.15	24,00	*	110,44	97,68	12,76	75,59	45,23	30,35	7,20	3,90	2,95	13,14	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	75,11	0,00	0,99			3,94
11.12.15	24,00	*	111,27	96,17	15,09	75,38	45,53	29,84	7,20	3,90	2,97	14,02	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	74,79	0,00	1,05			4,02
12.12.15	24,00	*	111,52	93,26	18,26	75,57	45,71	29,86	7,20	3,90	3,06	14,82	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	75,15	0,00	1,11			4,17
13.12.15	24,00	*	111,81	92,87	18,94	75,30	45,51	29,79	7,20	3,90	3,03	15,69	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	74,76	0,00	1,17			4,20
14.12.15	24,00	*	110,03	93,33	16,70	75,36	45,58	29,78	7,20	3,90	3,02	13,69	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	-	74,87	0,00	1,03			4,05
15.12.15	24,00	*	110,54	93,16	17,38	75,86	45,44	30,43	7,20	3,90	3,08	14,30	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	75,49	0,00	1,08			4,16
16.12.15	24,00	*	108,47	91,74	16,73	74,41	44,92	29,49	7,20	3,90	2,96	13,81	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	72,00	0,00	0,99			3,96
17.12.15	24,00	*	107,43	90,61	16,82	66,55	40,22	26,33	7,20	3,90	2,53	14,32	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	68,18	0,00	0,98			3,51
18.12.15	24,00	*	109,36	93,40	15,96	75,78	44,82	30,95	7,20	3,90	3,12	13,16	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	-	75,24	0,00	0,99			4,11
19.12.15	24,00	*	111,27	94,49	16,78	75,89	45,41	30,48	7,20	3,90	3,11	13,96	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	75,38	0,00	1,05			4,16
20.12.15	24,00	*	62,98	67,51	-4,53	74,99	44,82	30,16	7,20	3,90	6,77	19,36	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	53,35	0,00	1,03			7,80
21.12.15	24,00		106,10	92,25	13,85	74,89	44,59	30,29	7,20	3,90	3,07	14,32	-	-	14,67	-	14,67	-	73,08	-	1,04	-	-	4,11
22.12.15	24,00		106,10	92,25	13,85	74,89	44,59	30,29	7,20	3,90	3,07	14,32	-	-	14,67	-	14,67	-	73,08	-	1,04	-	-	4,11
23.12.15	24,00		106,10	92,25	13,85	74,89	44,59	30,29	7,20	3,90	3,07	14,32	-	-	14,67	-	14,67	-	73,08	-	1,04	-	-	4,11
Среднее	24,00	-	106,10	92,25	13,85	74,89	44,59	30,29	7,20	3,90	3,07	14,32	-	-	14,67	-	14,67	-	73,08	-	1,04	-	-	4,11
Итого	720,00		3183,05	2767,49	415,56						92,12	429,69	0,00	0,00	440,13	0,00	440,13	0,00			31,23	0,00	0,00	123,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	5822,89	4946,92	820,11	0,00	835,93	0,00	185,29	52,75	-
	21.12.15 05:00	8679,32	7429,74	1206,35	0,00	1231,56	0,00	296,09	60,83	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **440,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.