Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9895.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	113,35	85,48	27,87	75,10	45,38	29,72	7,00	5,00	2,37	30,23	-	-	31,01	-	31,01	-	75,02	-	2,27			4,64
25.11.15	24,00	-	112,40	85,51	26,89	75,88	45,76	30,12	7,00	5,00	2,41	29,20	-	-	29,94	-	29,94	-	75,64	-	2,21			4,62
26.11.15	24,00	-	111,83	85,35	26,48	76,59	45,88	30,71	7,00	5,00	2,45	28,79	-	-	29,56	-	29,56	-	76,44	-	2,20			4,65
27.11.15	24,00	-	112,50	85,80	26,70	76,80	46,39	30,41	7,00	5,00	2,44	28,98	-	-	29,77	-	29,77	-	76,63	-	2,22			4,66
28.11.15	24,00	-	106,27	77,69	28,58	75,41	45,30	30,11	7,00	5,00	2,17	31,05	-	-	31,85	-	31,85	-	74,88	-	2,33			4,50
29.11.15	24,00	-	106,44	79,57	26,87	74,28	44,34	29,94	7,00	5,00	2,18	29,57	-	-	30,30	-	30,30	-	74,42	-	2,20			4,38
30.11.15	24,00	-	111,66	84,47	27,19	76,24	46,26	29,98	7,00	5,00	2,39	29,26	-	-	30,01	-	30,01	-	75,94	-	2,22			4,61
01.12.15	24,00	-	112,97	85,18	27,79	76,36	46,58	29,78	7,00	5,00	2,38	29,93	-	-	30,71	-	30,71	-	76,24	-	2,28			4,66
02.12.15	24,00	-	113,44	86,40	27,04	75,28	46,16	29,12	7,00	5,00	2,33	29,72	-	-	30,48	-	30,48	-	74,95	-	2,23			4,55
03.12.15	24,00	-	111,24	86,99	24,25	76,30	46,56	29,74	7,00	5,00	2,40	26,85	-	-	27,58	-	27,58	-	76,14	-	2,04			4,44
04.12.15	24,00	-	112,84	87,29	25,55	76,35	46,70	29,65	7,00	5,00	2,39	28,21	-	-	28,93	-	28,93	-	76,23	-	2,15			4,54
05.12.15	24,00	-	111,72	86,33	25,39	76,66	46,98	29,68	7,00	5,00	2,34	28,27	-	-	29,02	-	29,02	-	76,50	-	2,17			4,51
06.12.15	24,00	-	111,05	86,32	24,73	76,59	47,58	29,01	7,00	5,00	2,29	27,63	-	-	28,35	-	28,35	-	76,36	-	2,11			4,40
07.12.15	24,00	-	111,46	86,46	25,00	76,33	47,43	28,90	7,00	5,00	2,29	27,87	-	-	28,60	-	28,60	-	76,16	-	2,13			4,41
08.12.15	24,00	-	103,04	80,52	22,52	76,40	46,35	30,05	7,00	5,00	2,29	24,32	-	-	24,94	-	24,94	-	76,20	-	1,85			4,14
09.12.15	24,00	-	109,99	85,48	24,51	76,47	46,65	29,82	7,00	5,00	2,43	26,14	-	-	26,83	-	26,83	-	76,31	-	2,00			4,43
10.12.15	24,00	-	110,58	88,15	22,43	76,40	47,69	28,71	7,00	5,00	2,43	23,80	-	-	24,41	-	24,41	-	76,21	-	1,82			4,25
11.12.15	24,00	-	108,77	85,73	23,04	76,15	47,11	29,04	7,00	5,00	2,41	24,22	-	-	24,87	-	24,87	-	75,91	-	1,84			4,25
12.12.15	24,00	-	108,13	85,29	22,84	76,45	46,84	29,61	7,00	5,00	2,43	24,18	-	-	24,83	-	24,83	-	76,27	-	1,85			4,28
13.12.15	24,00	-	114,34	85,19	29,15	76,05	46,22	29,83	7,00	5,00	2,44	30,60	-	-	31,39	-	31,39	-	75,82	-	2,32			4,76
14.12.15	24,00	-	110,80	85,63	25,17	76,25	46,25	30,00	7,00	5,00	2,43	27,09	-	-	27,81	-	27,81	-	76,04	-	2,06			4,49
15.12.15	24,00	-	110,50	86,81	23,69	76,71	46,33	30,38	7,00	5,00	2,47	25,95	-	-	26,62	-	26,62	-	76,59	-	1,99			4,46
16.12.15	24,00	-	112,17	84,92	27,25	73,81	45,51	28,30	7,00	5,00	2,31	29,31	-	-	30,02	-	30,02	-	71,74	-	2,10			4,41
17.12.15	24,00	-	110,87	84,85	26,02	68,66	41,22	27,44	7,00	5,00	2,06	29,26	-	-	29,95	-	29,95	-	70,11	-	2,05			4,11
18.12.15	24,00	-	112,54	87,64	24,90	76,66	45,91	30,75	7,00	5,00	2,45	28,18	-	-	28,91	-	28,91	-	76,47	-	2,16			4,61
19.12.15	24,00	-	113,11	88,50	24,61	76,83	47,01	29,82	7,00	5,00	2,37	28,19	-	-	28,92	-	28,92	-	76,65	-	2,16			4,53
20.12.15	24,00	-	113,83	88,28	25,55	76,44	47,25	29,19	7,00	5,00	2,31	29,18	-	-	29,91	-	29,91	-	76,26	-	2,23			4,53
21.12.15	24,00		111,03	85,40	25,63	75,83	46,21	29,62	7,00	5,00	2,36	28,00	-	-	28,72	-	28,72	-	75,63	-	2,12	-	-	4,47
22.12.15	24,00		111,03	85,40	25,63	75,83	46,21	29,62	7,00	5,00	2,36	28,00	-	-	28,72	-	28,72	-	75,63	-	2,12	-	-	4,47
23.12.15	24,00		111,03	85,40	25,63	75,83	46,21	29,62	7,00	5,00	2,36	28,00	-	-	28,72	-	28,72	-	75,63	-	2,12	-	-	4,47
Среднее	24,00	-	111,03	85,40	25,63	75,83	46,21	29,62	7,00	5,00	2,36	28,00	-	-	28,72	-	28,72	-	75,63	-	2,12	-	-	4,47
Итого	720,00		3330,93	2562,03	768,90						70,72	839,98	0,00	0,00	861,69	0,00	861,69	0,00			63,53	0,00	0,00	134,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	13492,21	9444,03	3767,66	-	3840,90	-	369,75	-	-
	21.12.15 05:00	16480,57	11743,11	4520,97	-	4613,68	-	490,18	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -2,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **861,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/ печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.