Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	148,59	131,21	17,38	75,07	49,60	25,47	7,00	5,00	3,35	17,38	-	-	19,62		19,62	-	74,95	-	1,30			4,65
25.11.15	24,00	-	146,61	131,42	15,19	75,87	50,19	25,68	7,00	5,00	3,38	15,19	-	-	17,39		17,39	-	75,78	-	1,15			4,53
26.11.15	24,00	-	146,72	131,21	15,51	76,55	50,36	26,19	7,00	5,00	3,44	15,51	-	-	17,76		17,76	-	76,45	-	1,19			4,63
27.11.15	24,00	-	147,66	131,81	15,85	76,76	50,83	25,93	7,00	5,00	3,42	15,85	-	-	18,10		18,10	-	76,67	-	1,22			4,64
28.11.15	24,00	-	135,85	118,75	17,10	75,41	49,38	26,03	7,00	5,00	3,10	17,10	-	-	19,24		19,24	-	75,24	-	1,29			4,38
29.11.15	24,00	-	140,48	121,70	18,78	74,23	48,67	25,56	7,00	5,00	3,12	18,78	-	-	20,94		20,94	-	74,05	-	1,39			4,51
30.11.15	24,00	-	147,23	130,14	17,09	76,24	50,70	25,54	7,00	5,00	3,33	17,09	-	-	19,40		19,40	-	76,16	-	1,30			4,63
01.12.15	24,00	-	147,91	130,63	17,28	76,33	51,01	25,32	7,00	5,00	3,31	17,28	-	-	19,48		19,48	-	76,24	-	1,32			4,63
02.12.15	24,00	-	149,33	132,53	16,80	75,27	50,59	24,68	7,00	5,00	3,28	16,80	-	-	19,00		19,00	-	75,21	-	1,26			4,54
03.12.15	24,00	-	150,80	133,52	17,28	76,28	50,95	25,33	7,00	5,00	3,39	17,28	-	-	19,53		19,53	-	76,18	-	1,32			4,70
04.12.15	24,00	-	151,14	134,02	17,12	76,34	51,15	25,19	7,00	5,00	3,38	17,12	-	-	19,42		19,42	-	76,25	-	1,31			4,69
05.12.15	24,00	-	149,49	132,10	17,39	76,62	51,35	25,27	7,00	5,00	3,34	17,39	-	-	19,65		19,65	-	76,53	-	1,33			4,67
06.12.15	24,00	-	151,13	131,95	19,18	76,57	51,87	24,70	7,00	5,00	3,27	19,18	-	-	21,53		21,53	-	76,50	-	1,47			4,73
07.12.15	24,00	-	148,37	132,49	15,88	76,29	51,55	24,74	7,00	5,00	3,29	15,88	-	-	18,06		18,06	-	76,20	-	1,21			4,50
08.12.15	24,00	-	148,11	132,46	15,65	76,37	51,02	25,35	7,00	5,00	3,36	15,65	-	-	17,83		17,83	-	76,29	-	1,19			4,56
09.12.15	24,00	-	149,28	132,10	17,18	76,46	51,15	25,31	7,00	5,00	3,35	17,18	-	-	19,44		19,44	-	76,37	-	1,31			4,66
10.12.15	24,00	-	152,42	136,29	16,13	76,41	51,76	24,65	7,00	5,00	3,37	16,13	-	-	18,47		18,47	-	76,34	-	1,23			4,60
11.12.15	24,00	-	147,38	132,01	15,37	76,16	51,48	24,68	7,00	5,00	3,26	15,37	-	-	17,58		17,58	-	76,12	-	1,17			4,43
12.12.15	24,00	-	147,98	130,95	17,03	76,43	51,27	25,16	7,00	5,00	3,30	17,03	-	-	19,27		19,27	-	76,34	-	1,30			4,60
13.12.15	24,00	-	149,93	130,67	19,26	76,04	50,75	25,29	7,00	5,00	3,31	19,26	-	-	21,55		21,55	-	75,97	-	1,46			4,77
14.12.15	24,00	-	147,50	131,38	16,12	76,21	50,65	25,56	7,00	5,00	3,36	16,12	-	-	18,36		18,36	-	76,12	-	1,23			4,59
15.12.15	24,00	-	147,33	131,12	16,21	76,63	50,54	26,09	7,00	5,00	3,43	16,21	-	-	18,43		18,43	-	76,54	-	1,24			4,67
16.12.15	24,00	-	144,81	127,91	16,90	73,98	49,46	24,52	7,00	5,00	3,14	16,90	-	-	18,97		18,97	-	73,91	-	1,25			4,39
17.12.15	24,00	-	143,53	127,03	16,50	68,49	44,81	23,68	7,00	5,00	3,01	16,50	-	-	18,40		18,40	-	67,85	-	1,12			4,13
18.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
19.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
20.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
21.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
22.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
23.12.15	24,00		147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
Среднее	24,00	-	147,48	130,64	16,84	75,71	50,46	25,25	7,00	5,00	3,30	16,84	-	-	19,06	-	19,06	-	75,59	-	1,27	-	-	4,58
Итого	720,00		4424,48	3919,25	505,23						99,10	505,23	0,00	0,00	571,78	0,00	571,78	0,00			38,19	0,00	0,00	137,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	17451,90	15430,28	0,00	-	0,00	-	304,78	-	-
	18.12.15 14:00	21069,37	18637,15	0,00	-	0,00	-	416,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды t2 С = 1,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **571,78** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.