Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mг*(hг-hхв) лето: M1(h1-hг)+Mг(hг-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	107,96	80,04	27,92	74,67	43,27	31,40	7,00	5,00	2,61	26,53	-	-	27,19	-	27,19	-	74,93	-	1,99			4,60
25.11.15	24,00	-	106,36	80,20	26,16	75,50	43,61	31,89	7,00	5,00	2,63	25,23	-	-	25,87	-	25,87	-	75,60	-	1,91			4,53
26.11.15	24,00	-	107,29	80,00	27,29	76,18	43,63	32,55	7,00	5,00	2,66	26,55	-	-	27,23	-	27,23	-	76,26	-	2,03			4,69
27.11.15	24,00	-	106,29	80,36	25,93	76,39	43,94	32,45	7,00	5,00	2,67	25,17	-	-	25,85	-	25,85	-	76,46	-	1,93			4,59
28.11.15	24,00	-	107,57	73,04	34,53	75,06	43,05	32,01	7,00	5,00	2,40	33,87	-	-	34,70	-	34,70	-	74,67	-	2,53			4,93
29.11.15	24,00	-	134,32	72,87	61,45	74,00	41,75	32,25	7,00	5,00	2,39	60,63	-	-	62,16	-	62,16	-	74,39	-	4,51			6,90
30.11.15	24,00	-	129,67	79,21	50,46	76,16	44,11	32,05	7,00	5,00	2,59	49,58	-	-	50,89	-	50,89	-	76,57	-	3,80			6,38
01.12.15	24,00	-	104,57	80,37	24,20	75,94	44,39	31,55	7,00	5,00	2,63	22,95	-	-	23,55	-	23,55	-	76,06	-	1,75			4,38
02.12.15	24,00	-	110,07	80,58	29,49	74,93	44,14	30,79	7,00	5,00	2,57	28,32	-	-	29,04	-	29,04	-	74,86	-	2,12			4,69
03.12.15	24,00	-	107,73	80,96	26,77	75,86	44,27	31,59	7,00	5,00	2,65	25,54	-	-	26,21	-	26,21	-	76,02	-	1,94			4,59
04.12.15	24,00	-	109,58	80,95	28,63	75,96	44,38	31,58	7,00	5,00	2,65	27,36	-	-	28,09	-	28,09	-	76,13	-	2,09			4,74
05.12.15	24,00	-	108,71	80,31	28,40	76,26	44,80	31,46	7,00	5,00	2,61	27,24	-	-	28,00	-	28,00	-	76,36	-	2,08			4,70
06.12.15	24,00	-	108,66	80,25	28,41	76,24	45,36	30,88	7,00	5,00	2,55	27,55	-	-	28,27	-	28,27	-	76,29	-	2,10			4,65
07.12.15	24,00	-	107,36	80,34	27,02	75,94	45,19	30,75	7,00	5,00	2,57	25,69	-	-	26,35	-	26,35	-	76,07	-	1,96			4,52
08.12.15	24,00	-	107,61	80,18	27,43	76,03	44,58	31,45	7,00	5,00	2,61	26,21	-	-	26,89	-	26,89	-	76,14	-	2,00			4,61
09.12.15	24,00	-	106,45	80,25	26,20	76,04	44,51	31,53	7,00	5,00	2,61	25,11	-	-	25,75	-	25,75	-	76,16	-	1,91			4,53
10.12.15	24,00	-	105,97	81,44	24,53	76,04	44,92	31,12	7,00	5,00	2,60	23,64	-	-	24,24	-	24,24	-	76,11	-	1,80			4,40
11.12.15	24,00	-	105,87	80,57	25,30	75,85	45,09	30,76	7,00	5,00	2,55	24,35	-	-	24,99	-	24,99	-	75,88	-	1,85			4,40
12.12.15	24,00	-	107,56	80,04	27,52	76,03	44,78	31,25	7,00	5,00	2,58	26,50	-	-	27,21	-	27,21	-	76,15	-	2,02			4,60
13.12.15	24,00	-	108,16	79,72	28,44	75,71	44,27	31,44	7,00	5,00	2,57	27,57	-	-	28,30	-	28,30	-	75,73	-	2,09			4,66
14.12.15	24,00	-	106,08	80,04	26,04	75,83	44,17	31,66	7,00	5,00	2,59	25,31	-	-	25,97	-	25,97	-	75,94	-	1,92			4,51
15.12.15	24,00	-	106,32	79,90	26,42	76,32	44,01	32,31	7,00	5,00	2,67	25,15	-	-	25,80	-	25,80	-	76,49	-	1,93			4,60
16.12.15	24,00	-	106,60	78,44	28,16	74,58	43,50	31,08	7,00	5,00	2,51	27,66	-	-	28,37	-	28,37	-	73,43	-	2,03			4,54
17.12.15	24,00	-	105,98	77,35	28,63	67,08	38,47	28,61	7,00	5,00	2,18	28,48	-	-	29,08	-	29,08	-	68,28	-	1,95			4,13
18.12.15	24,00	-	108,28	79,69	28,59	76,25	43,34	32,91	7,00	5,00	2,71	27,47	-	-	28,19	-	28,19	-	76,36	-	2,10			4,81
19.12.15	24,00	-	111,61	80,48	31,13	76,44	44,39	32,05	7,00	5,00	2,65	30,20	-	-	31,02	-	31,02	-	76,56	-	2,31			4,96
20.12.15	24,00	-	111,65	80,32	31,33	76,08	44,86	31,22	7,00	5,00	2,54	30,89	-	-	31,72	-	31,72	-	76,18	-	2,36			4,89
21.12.15	24,00		109,42	79,55	29,87	75,46	43,95	31,50	7,00	5,00	2,58	28,92	-	-	29,66	-	29,66	-	75,56	-	2,18	-	-	4,76
22.12.15	24,00		109,42	79,55	29,87	75,46	43,95	31,50	7,00	5,00	2,58	28,92	-	-	29,66	-	29,66	-	75,56	-	2,18	-	-	4,76
23.12.15	24,00		109,42	79,55	29,87	75,46	43,95	31,50	7,00	5,00	2,58	28,92	-	-	29,66	-	29,66	-	75,56	-	2,18	-	-	4,76
Среднее	24,00	-	109,42	79,55	29,87	75,46	43,95	31,50	7,00	5,00	2,58	28,92	-	-	29,66	-	29,66	-	75,56	-	2,18	-	-	4,76
Итого	720,00		3282,53	2386,56	895,98						77,28	867,50	0,00	0,00	889,92	0,00	889,92	0,00			65,53	0,00	0,00	142,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	67393,95	50238,45	17631,71	-	18045,52	-	2258,39	-	-
	21.12.15 01:00	70348,70	52386,31	18413,02	-	18847,03	-	2386,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -2,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **889,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета энергоресурсов Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» 12 15

печать энергосбыта

Урегулировать дог. отнош. (доп. согл).