Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	121,22	70,27	50,95	74,83	46,76	28,07	7,00	5,00	1,99	50,83	-	-	52,09	-	52,09	-	74,76	-	3,80			5,79
25.11.15	24,00	-	122,12	70,28	51,84	75,61	47,19	28,42	7,00	5,00	2,01	51,73	-	-	53,04	-	53,04	-	75,49	-	3,91			5,92
26.11.15	24,00	-	120,09	69,70	50,39	76,31	47,09	29,22	7,00	5,00	2,02	50,71	-	-	52,04	-	52,04	-	76,19	-	3,87			5,89
27.11.15	24,00	-	121,43	70,39	51,04	76,52	47,56	28,96	7,00	5,00	2,03	51,23	-	-	52,59	-	52,59	-	76,43	-	3,92			5,95
28.11.15	24,00	-	113,53	63,41	50,12	75,17	46,21	28,96	7,00	5,00	1,82	50,51	-	-	51,82	-	51,82	-	74,95	-	3,78			5,61
29.11.15	24,00	-	115,52	64,73	50,79	74,03	45,22	28,81	7,00	5,00	1,84	51,10	-	-	52,40	-	52,40	-	74,02	-	3,79			5,63
30.11.15	24,00	-	120,49	69,86	50,63	76,00	47,47	28,53	7,00	5,00	2,00	50,60	-	-	51,93	-	51,93	-	75,87	-	3,84			5,84
01.12.15	24,00	-	121,49	70,63	50,86	76,07	47,89	28,18	7,00	5,00	1,97	51,20	-	-	52,53	-	52,53	-	75,99	-	3,89			5,86
02.12.15	24,00	-	122,48	70,94	51,54	75,04	47,60	27,44	7,00	5,00	1,92	52,01	-	-	53,36	-	53,36	-	74,91	-	3,90			5,82
03.12.15	24,00	-	122,73	71,25	51,48	76,02	47,83	28,19	7,00	5,00	2,01	51,62	-	-	52,99	-	52,99	-	75,94	-	3,92			5,93
04.12.15	24,00	-	122,19	71,15	51,04	76,08	47,84	28,24	7,00	5,00	2,04	50,79	-	-	52,12	-	52,12	-	76,00	-	3,86			5,90
05.12.15	24,00	-	121,99	70,68	51,31	76,37	48,33	28,04	7,00	5,00	2,01	51,01	-	-	52,35	-	52,35	-	76,28	-	3,89			5,90
06.12.15	24,00	-	123,62	70,61	53,01	76,32	48,90	27,42	7,00	5,00	1,99	52,39	-	-	53,78	-	53,78	-	76,21	-	4,00			5,99
07.12.15	24,00	-	122,20	70,79	51,41	76,06	48,73	27,33	7,00	5,00	1,99	50,74	-	-	52,07	-	52,07	-	75,98	-	3,86			5,85
08.12.15	24,00	-	123,20	70,61	52,59	76,15	48,16	27,99	7,00	5,00	2,03	52,01	-	-	53,38	-	53,38	-	76,06	-	3,96			5,98
09.12.15	24,00	-	122,44	70,67	51,77	76,19	48,13	28,06	7,00	5,00	2,03	51,21	-	-	52,58	-	52,58	-	76,10	-	3,90			5,93
10.12.15	24,00	-	123,56	71,69	51,87	76,16	48,54	27,62	7,00	5,00	2,03	51,33	-	-	52,65	-	52,65	-	76,07	-	3,91			5,93
11.12.15	24,00	-	120,93	71,18	49,75	75,93	48,56	27,37	7,00	5,00	1,98	49,45	-	-	50,76	-	50,76	-	75,83	-	3,75			5,73
12.12.15	24,00	-	122,55	70,69	51,86	76,18	48,32	27,86	7,00	5,00	2,01	51,41	-	-	52,78	-	52,78	-	76,09	-	3,91			5,92
13.12.15	24,00	-	123,92	70,41	53,51	75,79	47,75	28,04	7,00	5,00	2,00	53,30	-	-	54,70	-	54,70	-	75,68	-	4,04			6,03
14.12.15	24,00	-	120,70	70,73	49,97	75,97	47,88	28,09	7,00	5,00	1,95	50,46	-	-	51,78	-	51,78	-	75,88	-	3,83			5,79
15.12.15	24,00	-	120,80	70,55	50,25	76,42	47,79	28,63	7,00	5,00	2,00	50,63	-	-	52,00	-	52,00	-	76,34	-	3,87			5,86
16.12.15	24,00	-	120,14	69,02	51,12	73,76	46,96	26,80	7,00	5,00	1,87	51,19	-	-	52,45	-	52,45	-	73,22	-	3,75			5,62
17.12.15	24,00	-	120,96	68,69	52,27	68,13	42,36	25,77	7,00	5,00	1,76	52,31	-	-	53,45	-	53,45	-	68,30	-	3,57			5,33
18.12.15	24,00	-	119,96	70,73	49,23	76,38	47,42	28,96	7,00	5,00	2,08	48,95	-	-	50,22	-	50,22	-	76,28	-	3,74			5,81
19.12.15	24,00	-	121,97	71,15	50,82	76,54	48,37	28,17	7,00	5,00	2,03	50,61	-	-	51,98	-	51,98	-	76,45	-	3,87			5,90
20.12.15	24,00	-	123,97	70,89	53,08	76,16	48,46	27,70	7,00	5,00	1,98	52,96	-	-	54,34	-	54,34	-	76,06	-	4,03			6,01
21.12.15	24,00		121,34	70,06	51,28	75,56	47,53	28,03	7,00	5,00	1,98	51,20	-	-	52,53	-	52,53	-	75,46	-	3,86	-	-	5,84
22.12.15	24,00		121,34	70,06	51,28	75,56	47,53	28,03	7,00	5,00	1,98	51,20	-	-	52,53	-	52,53	-	75,46	-	3,86	-	-	5,84
23.12.15	24,00		121,34	70,06	51,28	75,56	47,53	28,03	7,00	5,00	1,98	51,20	-	-	52,53	-	52,53	-	75,46	-	3,86	-	-	5,84
Среднее	24,00	-	121,34	70,06	51,28	75,56	47,53	28,03	7,00	5,00	1,98	51,20	-	-	52,53	-	52,53	-	75,46	-	3,86	-	-	5,84
Итого	720,00		3640,22	2101,89	1538,33						59,31	1535,88	0,00	0,00	1575,76	0,00	1575,76	0,00			115,92	0,00	0,00	175,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	20234,69	9690,62	10552,21	-	10766,39	-	834,47	-	-
	21.12.15 01:00	23510,89	11582,32	11934,50	-	12184,57	-	992,18	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -3,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1575,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Подпись ответственного

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

печать энергосбыта