Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	138,10	127,39	10,71	75,35	58,74	16,61	7,00	5,00	1,74	90,67	81,70	8,97	93,02	83,52	9,50	-	75,36	69,08	1,19			2,93
25.11.15	24,00	-	137,80	127,73	10,07	76,16	59,36	16,80	7,00	5,00	1,77	90,14	81,92	8,22	92,47	83,80	8,67	-	76,14	69,84	1,15			2,92
26.11.15	24,00	-	138,65	126,95	11,70	76,85	59,72	17,13	7,00	5,00	1,81	91,04	81,36	9,68	93,49	83,27	10,22	-	76,83	70,37	1,27			3,08
27.11.15	24,00	-	138,44	128,05	10,39	77,07	60,07	17,00	7,00	5,00	1,81	90,44	82,11	8,33	92,89	84,03	8,86	-	77,06	70,63	1,17			2,98
28.11.15	24,00	-	127,51	114,81	12,70	75,74	58,59	17,15	7,00	5,00	1,65	84,06	73,47	10,59	86,24	75,09	11,15	-	75,70	69,08	1,29			2,94
29.11.15	24,00	-	130,24	117,57	12,67	74,51	57,57	16,94	7,00	5,00	1,64	86,22	75,44	10,78	88,38	77,05	11,33	-	74,51	67,96	1,30			2,94
30.11.15	24,00	-	137,07	126,81	10,26	76,51	59,72	16,79	7,00	5,00	1,78	89,77	81,78	7,99	92,14	83,62	8,52	-	76,48	70,15	1,13			2,92
01.12.15	24,00	-	137,00	127,66	9,34	76,60	59,92	16,68	7,00	5,00	1,81	89,41	82,73	6,68	91,75	84,67	7,08	-	76,59	70,25	1,04			2,85
02.12.15	24,00	-	139,00	128,70	10,30	75,56	59,29	16,27	7,00	5,00	1,78	90,73	82,88	7,85	93,05	84,76	8,29	-	75,53	69,43	1,10			2,88
03.12.15	24,00	-	139,95	129,66	10,29	76,57	59,92	16,65	7,00	5,00	1,82	91,20	83,16	8,04	93,60	85,09	8,51	-	76,55	70,29	1,14			2,95
04.12.15	24,00	-	140,46	129,42	11,04	76,62	60,00	16,62	7,00	5,00	1,84	91,35	82,97	8,38	93,78	84,91	8,87	-	76,61	70,32	1,17			3,00
05.12.15	24,00	-	140,91	127,74	13,17	76,91	60,23	16,68	7,00	5,00	1,81	92,34	81,83	10,51	94,84	83,72	11,12	-	76,90	70,50	1,34			3,15
06.12.15	24,00	-	141,04	127,45	13,59	76,86	60,46	16,40	7,00	5,00	1,78	92,69	81,66	11,03	95,19	83,55	11,64	-	76,84	70,55	1,37			3,14
07.12.15	24,00	-	139,89	128,40	11,49	76,61	60,25	16,36	7,00	5,00	1,77	91,36	82,28	9,08	93,78	84,19	9,59	-	76,60	70,30	1,22			2,99
08.12.15	24,00	-	139,15	128,62	10,53	76,70	60,08	16,62	7,00	5,00	1,80	90,72	82,53	8,19	93,15	84,45	8,70	-	76,68	70,34	1,15			2,95
09.12.15	24,00	-	139,11	129,00	10,11	76,73	60,11	16,62	7,00	5,00	1,80	90,53	82,83	7,70	92,96	84,75	8,21	-	76,71	70,35	1,12			2,92
10.12.15	24,00	-	140,56	130,51	10,05	76,70	60,35	16,35	7,00	5,00	1,80	91,40	83,82	7,58	93,85	85,75	8,10	-	76,68	70,44	1,11			2,91
11.12.15	24,00	-	139,66	129,44	10,22	76,48	60,31	16,17	7,00	5,00	1,77	90,91	83,05	7,86	93,31	84,96	8,35	-	76,46	70,29	1,12			2,88
12.12.15	24,00	-	141,08	127,64	13,44	76,72	60,20	16,52	7,00	5,00	1,79	92,69	81,77	10,92	95,16	83,70	11,46	-	76,71	70,44	1,36			3,15
13.12.15	24,00	-	139,98	127,90	12,08	76,32	59,77	16,55	7,00	5,00	1,79	91,70	81,98	9,72	94,13	83,87	10,26	-	76,30	70,02	1,26			3,04
14.12.15	24,00	-	140,15	128,35	11,80	76,52	59,78	16,74	7,00	5,00	1,81	91,70	82,28	9,42	94,11	84,21	9,90	-	76,50	70,13	1,25			3,06
15.12.15	24,00	-	138,88	128,66	10,22	76,95	59,98	16,97	7,00	5,00	1,83	90,37	82,51	7,86	92,79	84,46	8,33	-	76,94	70,44	1,14			2,98
16.12.15	24,00	-	137,79	125,21	12,58	74,27	58,29	15,98	7,00	5,00	1,71	90,41	80,24	10,17	92,69	82,03	10,66	-	74,14	68,33	1,22			2,94
17.12.15	24,00	-	136,52	123,91	12,61	68,75	53,32	15,43	7,00	5,00	1,59	89,93	79,97	9,96	91,92	81,47	10,45	-	68,84	62,61	1,19			2,78
18.12.15	24,00	-	138,96	127,90	11,06	76,94	59,63	17,31	7,00	5,00	1,88	90,83	82,50	8,33	93,27	84,44	8,83	-	76,92	70,27	1,19			3,07
19.12.15	24,00	-	140,64	129,16	11,48	77,08	60,28	16,80	7,00	5,00	1,82	92,03	82,91	9,12	94,49	84,85	9,64	-	77,07	70,61	1,24			3,06
20.12.15	24,00	-	141,97	128,22	13,75	76,69	60,18	16,51	7,00	5,00	1,81	93,32	82,21	11,11	95,83	84,09	11,74	-	76,67	70,36	1,37			3,18
21.12.15	24,00	-	117,01	106,23	10,78	76,64	56,54	20,10	7,00	5,00	1,86	61,18	52,35	8,83	62,82	53,49	9,33	-	76,69	68,43	1,11			2,97
22.12.15	24,00		137,77	126,40	11,37	76,12	59,38	16,74	7,00	5,00	1,78	89,61	80,58	9,03	91,97	82,42	9,55	-	76,11	69,71	1,20	-	-	2,98
23.12.15	24,00		137,77	126,40	11,37	76,12	59,38	16,74	7,00	5,00	1,78	89,61	80,58	9,03	91,97	82,42	9,55	-	76,11	69,71	1,20	-	-	2,98
Среднее	24,00	-	137,77	126,40	11,37	76,12	59,38	16,74	7,00	5,00	1,78	89,61	80,58	9,03	91,97	82,42	9,55	-	76,11	69,71	1,20	-	-	2,98
Итого	720,00		4133,06	3791,88	341,18						53,41	2688,36	2417,40	270,96	2759,04	2472,63	286,40	0,00			36,10	0,00	0,00	89,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «24 ДЕК 2015 г.

печать энергосбыта