Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319095 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	104,78	104,78	0,00	71,70	41,36	30,34	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
25.11.15	24,00	-	104,50	104,50	0,00	73,67	41,82	31,85	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
26.11.15	24,00	-	105,38	105,38	0,00	75,26	42,50	32,76	5,19	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
27.11.15	24,00	-	106,31	106,31	0,00	75,71	42,72	32,99	5,23	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
28.11.15	24,00	-	107,00	107,00	0,00	75,55	42,79	32,76	5,26	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
29.11.15	24,00	-	107,23	107,23	0,00	75,90	43,35	32,55	5,26	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
30.11.15	24,00	-	106,26	106,26	0,00	75,48	42,97	32,51	5,23	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
01.12.15	24,00	-	105,84	105,84	0,00	74,25	42,51	31,74	5,21	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
02.12.15	24,00	-	105,23	104,95	0,28	74,90	42,78	32,12	5,18	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
03.12.15	24,00	-	105,10	105,10	0,00	75,04	42,79	32,25	5,17	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
04.12.15	24,00	-	104,90	104,90	0,00	74,88	42,51	32,37	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
05.12.15	24,00	-	105,04	105,04	0,00	74,64	42,60	32,04	5,17	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.12.15	24,00	-	105,04	105,04	0,00	73,04	42,14	30,90	5,17	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.12.15	24,00	-	106,20	106,20	0,00	73,10	42,76	30,34	5,21	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
08.12.15	24,00	-	106,79	106,79	0,00	72,87	42,80	30,07	5,23	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
09.12.15	24,00	-	106,32	106,32	0,00	72,73	42,27	30,46	5,22	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
10.12.15	24,00	-	106,17	106,17	0,00	72,97	42,26	30,71	5,20	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
11.12.15	24,00	-	105,69	105,69	0,00	73,82	42,66	31,16	5,18	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
12.12.15	24,00	-	106,71	106,71	0,00	73,68	43,03	30,65	5,22	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
13.12.15	24,00	-	106,45	106,45	0,00	73,07	42,67	30,40	5,21	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
14.12.15	24,00	-	87,66	87,65	0,01	65,24	39,75	25,49	4,58	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
15.12.15	24,00	-	104,05	104,05	0,00	72,65	41,72	30,93	5,26	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
16.12.15	24,00	-	105,09	105,07	0,02	76,22	43,03	33,19	5,18	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
17.12.15	24,00	-	104,82	104,82	-0,01	75,78	42,68	33,10	5,17	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
18.12.15	24,00	-	104,43	104,39	0,04	75,47	42,13	33,34	5,17	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
19.12.15	24,00	-	104,11	104,11	0,00	75,38	41,99	33,39	5,17	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
20.12.15	24,00	-	104,87	104,87	0,00	75,56	42,63	32,93	5,18	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
21.12.15	24,00	-	65,45	65,45	0,00	61,71	42,43	19,28	4,85	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
22.12.15	24,00		103,48	103,47	0,01	73,58	42,42	31,17	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
23.12.15	24,00		103,48	103,47	0,01	73,58	42,42	31,17	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Среднее	24,00	-	103,48	103,47	0,01	73,58	42,42	31,17	5,16	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Итого	720,00		3104,36	3104,00	0,36						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 12 15 г.