Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-										23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
25.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
26.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
27.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
28.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
29.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
30.11.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
01.12.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
02.12.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
03.12.15	24,00	-										23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
04.12.15	24,00	-										22,31	1,93	20,38	22,88	1,93	20,95	-	75,36	25,37	1,64			1,64
05.12.15	24,00	-										23,48	1,92	21,56	24,10	1,92	22,18	-	76,83	20,39	1,77			1,77
06.12.15	24,00	-										26,71	1,59	25,12	27,43	1,59	25,84	-	75,56	22,20	1,99			1,99
07.12.15	24,00	-										24,67	1,55	23,12	25,33	1,55	23,78	-	74,87	22,88	1,81			1,81
08.12.15	24,00	-										22,67	1,62	21,05	23,26	1,62	21,64	-	75,41	23,90	1,67			1,67
09.12.15	24,00	-										24,26	1,60	22,66	24,91	1,60	23,31	-	76,26	24,24	1,81			1,81
10.12.15	24,00	-										25,63	1,53	24,10	26,30	1,53	24,77	-	75,80	21,99	1,91			1,91
11.12.15	24,00	-										24,11	1,60	22,51	24,72	1,60	23,12	-	74,93	22,23	1,77			1,77
12.12.15	24,00	-										23,04	1,65	21,39	23,67	1,65	22,02	-	76,20	23,66	1,72			1,72
13.12.15	24,00	-										26,46	1,56	24,90	27,17	1,56	25,61	-	77,28	23,21	2,01			2,01
14.12.15	24,00	-										22,29	1,64	20,65	22,87	1,64	21,23	-	75,01	24,52	1,63			1,63
15.12.15	24,00	-										24,35	1,40	22,95	24,98	1,40	23,58	-	75,13	23,57	1,80			1,80
16.12.15	24,00	-										20,46	1,83	18,63	20,97	1,83	19,14	-	75,55	22,03	1,51			1,51
17.12.15	24,00	-										24,30	1,52	22,78	24,93	1,52	23,41	-	76,03	23,46	1,81			1,81
18.12.15	24,00	-										23,98	1,60	22,38	24,61	1,60	23,01	-	76,00	22,28	1,79			1,79
19.12.15	24,00	-										23,67	1,77	21,90	24,31	1,77	22,54	-	75,87	21,05	1,76			1,76
20.12.15	24,00	-										25,75	1,50	24,25	26,40	1,50	24,90	-	74,96	21,42	1,90			1,90
21.12.15	24,00	-										25,56	1,48	24,08	26,22	1,48	24,74	-	74,85	22,09	1,88			1,88
22.12.15	24,00	-										21,67	1,75	19,92	22,22	1,75	20,47	-	74,93	22,90	1,58			1,58
23.12.15	24,00											23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,97	1,63	22,33	24,59	1,63	22,96	-	75,62	22,81	1,78	-	-	1,78
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	719,01	49,01	669,99	737,81	49,01	688,80	0,00			53,28	0,00	0,00	53,28

625,33 642,88 49,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.11.15 13:00	72447,99	73429,92	8499,99	547,72	8712,04	548,03	913,30	614,65	-
	23.12.15 12:00	5748,93	5748,93	476,37	32,63	488,84	32,63	880,10	35,29	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = ~~1,74~~ Гкал; -1,63
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~51,54~~ Гкал; 48,09
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~688,80~~ куб.м. 642,88

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя: _____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015
«____» _____ г.

п.6 приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.