Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
25.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
26.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
27.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
28.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
29.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
30.11.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
01.12.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
02.12.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
03.12.15	24,00	-	288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
04.12.15	24,00	-	276,93	276,93	0,00	72,14	55,82	16,32	7,00	5,00	4,53													4,53
05.12.15	24,00	-	292,91	292,91	0,00	65,78	52,32	13,46	7,00	5,00	3,95													3,95
06.12.15	24,00	-	302,06	302,06	0,00	64,47	51,93	12,54	7,00	5,00	3,79													3,79
07.12.15	24,00	-	278,33	278,33	0,00	67,77	53,33	14,44	7,00	5,00	4,03													4,03
08.12.15	24,00	-	284,17	284,17	0,00	65,22	51,79	13,43	7,00	5,00	3,82													3,82
09.12.15	24,00	-	288,21	288,21	0,00	62,77	50,29	12,48	7,00	5,00	3,60													3,60
10.12.15	24,00	-	278,02	278,02	0,00	65,60	51,59	14,01	7,00	5,00	3,90													3,90
11.12.15	24,00	-	280,05	280,05	0,00	67,89	53,49	14,40	7,00	5,00	4,04													4,04
12.12.15	24,00	-	282,65	282,65	0,00	72,68	56,75	15,93	7,00	5,00	4,51													4,51
13.12.15	24,00	-	283,76	283,76	0,00	72,21	56,62	15,59	7,00	5,00	4,43													4,43
14.12.15	24,00	-	283,12	283,12	0,00	66,38	52,65	13,73	7,00	5,00	3,89													3,89
15.12.15	24,00	-	282,20	282,20	0,00	69,22	54,19	15,03	7,00	5,00	4,25													4,25
16.12.15	24,00	-	288,62	288,62	0,00	71,15	55,56	15,59	7,00	5,00	4,51													4,51
17.12.15	24,00	-	289,39	289,39	0,00	68,70	53,98	14,72	7,00	5,00	4,27													4,27
18.12.15	24,00	-	291,41	291,41	0,00	66,32	52,26	14,06	7,00	5,00	4,10													4,10
19.12.15	24,00	-	305,15	305,15	0,00	67,08	53,64	13,44	7,00	5,00	4,11													4,11
20.12.15	24,00	-	306,55	306,55	0,00	64,02	51,79	12,23	7,00	5,00	3,76													3,76
21.12.15	24,00	-	299,11	299,11	0,00	62,66	50,77	11,89	7,00	5,00	3,56													3,56
22.12.15	24,00	-	289,29	289,29	0,00	63,21	50,94	12,27	7,00	5,00	3,56													3,56
23.12.15	24,00		288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03											-	-	4,03
Среднее	24,00	-	288,52	288,52	-	67,12	53,14	13,98	7,00	5,00	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,03
Итого	720,00		8655,68	8655,68	0,00						120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.11.15 13:00	72447,99	73429,92	8499,99	547,72	8712,04	548,03	913,30	614,65	-
	23.12.15 12:00	5748,93	5748,93	476,37	32,63	488,84	32,63	80,10	35,29	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыта"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.