Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
02.12.15	24,00	-	79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
03.12.15	24,00	-	80,16	79,67	0,49	74,72	45,05	29,67	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,40
04.12.15	24,00	-	79,96	76,88	3,08	74,84	45,22	29,62	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,14			2,51
05.12.15	24,00	-	79,33	78,65	0,68	75,13	45,52	29,61	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,38
06.12.15	24,00	-	79,27	77,91	1,36	75,15	46,00	29,15	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			2,38
07.12.15	24,00	-	79,36	74,94	4,42	74,80	45,96	28,84	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			2,49
08.12.15	24,00	-	79,26	72,27	6,99	74,91	45,60	29,31	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,32			2,64
09.12.15	24,00	-	79,30	76,36	2,94	74,89	45,57	29,32	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,14			2,46
10.12.15	24,00	-	79,85	76,40	3,45	74,93	45,83	29,10	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,16			2,48
11.12.15	24,00	-	79,53	75,76	3,77	74,75	45,98	28,77	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			2,46
12.12.15	24,00	-	79,12	76,52	2,60	74,87	45,98	28,89	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			2,41
13.12.15	24,00	-	78,57	71,59	6,98	74,65	45,65	29,00	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,32			2,60
14.12.15	24,00	-	79,12	72,40	6,72	74,72	45,68	29,04	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,31			2,61
15.12.15	24,00	-	79,00	74,35	4,65	75,16	45,51	29,65	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,21			2,56
16.12.15	24,00	-	77,52	70,57	6,95	74,33	45,03	29,30	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,32			2,59
17.12.15	24,00	-	77,20	70,53	6,67	65,53	40,30	25,23	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,27			2,22
18.12.15	24,00	-	79,19	75,21	3,98	75,02	44,79	30,23	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,18			2,57
19.12.15	24,00	-	86,06	86,06	0,00	74,87	46,38	28,49	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
20.12.15	24,00	-	80,90	80,90	0,00	74,82	45,91	28,91	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
21.12.15	24,00		79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
22.12.15	24,00		79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
23.12.15	24,00		79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
Среднее	24,00	-	79,59	75,94	3,65	74,34	45,33	29,01	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	2,47
Итого	552,00		1830,67	1746,68	83,99						53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,78	0,00	0,00	56,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.12.15 15:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	21.12.15 04:00	1476,66	1410,93	0,00	-	0,00	-	45,79	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

« 24 | 12 | 15 г.