Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

027930

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	84,59	84,59	0,00	74,00	45,46	28,54	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
02.12.15	24,00	-	85,87	85,87	0,00	73,99	45,64	28,35	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
03.12.15	24,00	-	85,98	85,98	0,00	73,65	45,03	28,62	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
04.12.15	24,00	-	86,05	86,05	0,00	74,23	45,54	28,69	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
05.12.15	24,00	-	85,17	85,17	0,00	74,58	45,83	28,75	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
06.12.15	24,00	-	83,43	83,43	0,00	74,81	45,93	28,88	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
07.12.15	24,00	-	83,02	83,02	0,00	74,34	45,96	28,38	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
08.12.15	24,00	-	82,78	82,78	0,00	74,43	45,53	28,90	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
09.12.15	24,00	-	82,93	82,93	0,00	74,47	45,51	28,96	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
10.12.15	24,00	-	83,27	83,27	0,00	74,55	45,84	28,71	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
11.12.15	24,00	-	83,14	83,14	0,00	74,49	45,98	28,51	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
12.12.15	24,00	-	82,77	82,77	0,00	74,29	45,97	28,32	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
13.12.15	24,00	-	82,63	82,63	0,00	74,36	46,05	28,31	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
14.12.15	24,00	-	82,55	82,55	0,00	74,16	45,76	28,40	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
15.12.15	24,00	-	82,56	82,56	0,00	74,51	45,65	28,86	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
16.12.15	24,00	-	82,12	82,12	0,00	74,83	45,46	29,37	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
17.12.15	24,00	-	78,96	78,96	0,00	64,17	40,12	24,05	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
18.12.15	24,00	-	82,28	82,28	0,00	74,51	44,77	29,74	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
19.12.15	24,00	-	86,33	86,33	0,00	74,62	46,06	28,56	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
20.12.15	24,00	-	83,14	83,14	0,00	74,28	45,80	28,48	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.12.15	24,00		83,48	83,48	-	73,86	45,39	28,47	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
22.12.15	24,00		83,48	83,48	-	73,86	45,39	28,47	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
23.12.15	24,00		83,48	83,48	-	73,86	45,39	28,47	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
Среднее	24,00	-	83,48	83,48	-	73,86	45,39	28,47	7,00	5,00	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
Итого	552,00		1920,01	1920,01	0,00						54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.12.15 16:00	4933,28	4929,02	0,00	-	0,00	-	116,61	-	-
	21.12.15 04:00	6474,44	6470,18	0,00	-	0,00	-	160,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
подпись потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

печать энергосбыта