Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206496-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206496
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142992 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,898 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

43,92

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	85,76	85,76	0,00	74,54	45,64	28,90	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
02.12.15	24,00	-	86,29	86,29	0,00	73,71	45,44	28,27	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
03.12.15	24,00	-	86,57	86,57	0,00	74,44	45,78	28,66	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
04.12.15	24,00	-	86,34	86,34	0,00	74,58	45,99	28,59	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
05.12.15	24,00	-	85,26	85,26	0,00	74,86	46,09	28,77	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
06.12.15	24,00	-	83,92	83,92	0,00	74,96	46,28	28,68	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
07.12.15	24,00	-	84,07	84,07	0,00	74,61	46,05	28,56	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
08.12.15	24,00	-	83,99	83,99	0,00	74,70	45,67	29,03	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
09.12.15	24,00	-	84,00	84,00	0,00	74,72	45,78	28,94	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
10.12.15	24,00	-	84,59	84,59	0,00	74,76	46,03	28,73	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
11.12.15	24,00	-	84,51	84,51	0,00	74,59	46,23	28,36	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
12.12.15	24,00	-	84,12	84,12	0,00	74,72	46,35	28,37	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
13.12.15	24,00	-	83,83	83,83	0,00	74,50	46,05	28,45	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
14.12.15	24,00	-	84,07	84,07	0,00	74,58	46,03	28,55	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
15.12.15	24,00	-	84,04	84,04	0,00	75,01	45,80	29,21	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
16.12.15	24,00	-	82,50	82,50	0,00	74,30	45,26	29,04	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
17.12.15	24,00	-	82,09	82,09	0,00	65,23	40,34	24,89	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
18.12.15	24,00	-	83,95	83,95	0,00	74,90	45,15	29,75	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
19.12.15	24,00	-	87,73	87,73	0,00	74,83	46,23	28,60	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
20.12.15	24,00	-	84,53	84,53	0,00	74,72	46,03	28,69	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
21.12.15	24,00		84,61	84,61	-	74,16	45,61	28,55	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
22.12.15	24,00		84,61	84,61	-	74,16	45,61	28,55	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
23.12.15	24,00		84,61	84,61	-	74,16	45,61	28,55	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Среднее	24,00	-	84,61	84,61	-	74,16	45,61	28,55	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Итого	552,00		1945,98	1945,98	0,00						55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч.
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,6 С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.