Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208185

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: лето:

0,18719

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.15	24,00	-	118,32	116,51	1,81	75,37	47,36	28,01	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			3,40
02.12.15	24,00	-	118,74	118,34	0,40	74,49	47,33	27,16	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,25
03.12.15	24,00	-	118,59	118,39	0,20	75,27	47,53	27,74	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,30
04.12.15	24,00	-	117,71	117,71	0,00	75,38	47,68	27,70	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
05.12.15	24,00	-	118,35	117,55	0,80	75,66	48,07	27,59	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			3,31
06.12.15	24,00	-	117,32	117,12	0,20	75,66	48,52	27,14	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,20
07.12.15	24,00	-	117,54	117,54	0,00	75,32	48,41	26,91	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
08.12.15	24,00	-	116,74	116,74	0,00	75,40	47,93	27,47	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
09.12.15	24,00	-	117,99	117,79	0,20	75,43	48,18	27,25	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,23
10.12.15	24,00	-	118,52	118,52	0,00	75,47	48,34	27,13	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
11.12.15	24,00	-	118,29	118,29	0,00	75,27	48,40	26,87	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
12.12.15	24,00	-	117,07	117,07	0,00	75,41	48,18	27,23	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
13.12.15	24,00	-	115,82	115,82	0,00	75,15	47,86	27,29	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
14.12.15	24,00	-	116,86	116,53	0,33	75,24	47,85	27,39	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,22
15.12.15	24,00	-	116,21	116,21	0,00	75,70	47,69	28,01	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
16.12.15	24,00	-	114,35	114,35	0,00	74,78	47,14	27,64	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
17.12.15	24,00	-	112,86	112,86	0,00	65,97	41,99	23,98	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
18.12.15	24,00	-	117,45	117,45	0,00	75,60	47,15	28,45	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
19.12.15	24,00	-	122,84	122,84	0,00	75,55	48,21	27,34	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
20.12.15	24,00	-	119,63	119,43	0,20	75,39	48,25	27,14	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,26
21.12.15	24,00		117,56	117,35	0,21	74,88	47,60	27,27	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,22
22.12.15	24,00		117,56	117,35	0,21	74,88	47,60	27,27	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,22
23.12.15	24,00		117,56	117,35	0,21	74,88	47,60	27,27	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,22
Среднее	24,00	-	117,56	117,35	0,21	74,88	47,60	27,27	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	3,22
Итого	552,00		2703,88	2699,12	4,76						73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,23	0,00	0,00	74,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
02.12.15 16:00	886,57	873,62	0,00	-	0,00	-	25,74	-	
21.12.15 04:00	3060,16	3045,08	0,00	-	0,00	-	95,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.