Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
25.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
26.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
27.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
28.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
29.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
30.11.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
01.12.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
02.12.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
03.12.15	24,00	-	94,62	94,62	0,00	75,80	45,79	30,01	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
04.12.15	24,00	-	94,47	94,47	0,00	75,91	46,00	29,91	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
05.12.15	24,00	-	94,08	94,08	0,00	76,19	46,35	29,84	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
06.12.15	24,00	-	94,18	94,18	0,00	76,15	46,84	29,31	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
07.12.15	24,00	-	94,26	94,26	0,00	75,85	47,04	28,81	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
08.12.15	24,00	-	94,10	94,10	0,00	75,97	46,67	29,30	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
09.12.15	24,00	-	94,17	94,17	0,00	75,94	46,60	29,34	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
10.12.15	24,00	-	94,78	94,78	0,00	75,96	47,02	28,94	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
11.12.15	24,00	-	94,72	94,72	0,00	75,76	47,13	28,63	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
12.12.15	24,00	-	94,34	94,34	0,00	75,92	47,05	28,87	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
13.12.15	24,00	-	94,03	94,03	0,00	75,68	46,68	29,00	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
14.12.15	24,00	-	94,29	94,29	0,00	75,78	46,60	29,18	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
15.12.15	24,00	-	94,17	94,17	0,00	76,25	46,49	29,76	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
16.12.15	24,00	-	92,42	92,42	0,00	75,29	45,86	29,43	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
17.12.15	24,00	-	91,78	91,78	0,00	66,49	40,96	25,53	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
18.12.15	24,00	-	94,37	94,37	0,00	76,15	45,68	30,47	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
19.12.15	24,00	-	97,74	97,74	0,00	76,06	46,69	29,37	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
20.12.15	24,00	-	95,31	95,31	0,00	75,92	46,74	29,18	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
21.12.15	24,00	-	95,38	95,38	0,00	75,85	47,29	28,56	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
22.12.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
23.12.15	24,00		94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Среднее	24,00	-	94,38	94,38	-	75,42	46,29	29,13	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Итого	720,00		2831,38	2831,38	0,00						82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,54

19,25

нов УУТЭ с 1.12.15

63,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.12.15 16:00	91,50	91,50	0,00	-	0,00	-	2,71	-	-
	21.12.15 04:00	1742,21	1742,21	0,00	-	0,00	-	50,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~82,54~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

63,29

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
печать энергосбыта
«___» _____ г.