Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	57,00	57,00	0,00	74,29	38,79	35,50	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
25.11.15	24,00	-	57,30	57,30	0,00	75,88	39,28	36,60	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
26.11.15	24,00	-	58,55	58,55	0,00	76,33	39,48	36,85	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
27.11.15	24,00	-	59,33	59,33	0,00	76,16	39,56	36,60	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
28.11.15	24,00	-	59,49	59,49	0,00	76,49	40,08	36,41	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
29.11.15	24,00	-	58,76	58,76	0,00	76,09	39,88	36,21	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
30.11.15	24,00	-	58,17	58,17	0,00	74,88	39,41	35,47	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
01.12.15	24,00	-	57,68	57,68	0,00	75,51	39,63	35,88	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
02.12.15	24,00	-	57,43	57,43	0,00	75,62	39,66	35,96	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
03.12.15	24,00	-	57,37	57,37	0,00	75,49	39,47	36,02	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
04.12.15	24,00	-	57,37	57,37	0,00	75,21	39,61	35,60	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
05.12.15	24,00	-	57,39	57,39	0,00	73,59	39,21	34,38	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
06.12.15	24,00	-	58,29	58,29	0,00	73,67	39,76	33,91	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
07.12.15	24,00	-	58,83	58,83	0,00	73,40	39,92	33,48	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
08.12.15	24,00	-	58,26	58,26	0,00	73,27	39,43	33,84	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
09.12.15	24,00	-	58,10	58,10	0,00	73,56	39,36	34,20	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
10.12.15	24,00	-	57,91	57,91	0,00	74,39	39,63	34,76	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
11.12.15	24,00	-	58,51	58,51	0,00	74,24	40,10	34,14	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
12.12.15	24,00	-	58,21	58,21	0,00	73,63	39,93	33,70	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
13.12.15	24,00	-	48,79	49,05	-0,26	71,52	38,07	33,45	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
14.12.15	24,00	-	57,15	57,15	0,00	73,30	39,04	34,26	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
15.12.15	24,00	-	58,86	58,86	0,00	76,82	40,38	36,44	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
16.12.15	24,00	-	58,42	58,42	0,00	76,36	39,99	36,37	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
17.12.15	24,00	-	57,00	57,00	0,00	76,07	39,23	36,84	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
18.12.15	24,00	-	56,84	56,84	0,00	76,00	39,17	36,83	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
19.12.15	24,00	-	57,10	57,10	0,00	76,15	39,65	36,50	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
20.12.15	24,00	-	39,95	39,99	-0,04	72,10	41,30	30,80	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
21.12.15	24,00		56,97	56,98	-0,01	74,82	39,59	35,22	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
22.12.15	24,00		56,97	56,98	-0,01	74,82	39,59	35,22	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
23.12.15	24,00		56,97	56,98	-0,01	74,82	39,59	35,22	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
Среднее	24,00	-	56,97	56,98	-0,01	74,82	39,59	35,22	7,00	5,00	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
Итого	720,00		1708,96	1709,29	-0,33						60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 02:00	1848,90	1848,90	0,00	-	0,00	-	55,31	-	-
	21.12.15 11:00	3387,38	3387,71	0,00	-	0,00	-	109,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Подпись потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.