Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	160,42	144,23	16,19	74,23	48,31	25,92	7,00	5,00	3,86	14,59	-	-	14,93	-	14,93	-	74,08	-	1,08			4,94
25.11.15	24,00	-	160,27	144,27	16,00	75,09	48,81	26,28	7,00	5,00	3,91	14,49	-	-	14,87	-	14,87	-	74,77	-	1,09			5,00
26.11.15	24,00	-	159,51	143,68	15,83	75,81	49,06	26,75	7,00	5,00	3,98	14,23	-	-	14,60	-	14,60	-	75,55	-	1,08			5,05
27.11.15	24,00	-	159,86	144,48	15,38	75,98	49,19	26,79	7,00	5,00	4,00	13,83	-	-	14,22	-	14,22	-	75,69	-	1,05			5,05
28.11.15	24,00	-	88,21	79,04	9,17	73,75	49,21	24,54	7,00	5,00	1,62	17,59	-	-	17,86	-	17,86	-	57,15	-	1,00			2,62
29.11.15	24,00	-	137,60	119,59	18,01	72,61	45,50	27,11	7,00	5,00	3,21	19,26	-	-	19,67	-	19,67	-	69,93	-	1,35			4,55
30.11.15	24,00	-	152,13	134,95	17,18	75,50	47,33	28,17	7,00	5,00	3,91	15,91	-	-	16,31	-	16,31	-	75,03	-	1,19			5,10
01.12.15	24,00	-	149,32	134,26	15,06	75,53	47,41	28,12	7,00	5,00	3,83	14,46	-	-	14,83	-	14,83	-	75,34	-	1,09			4,92
02.12.15	24,00	-	150,23	134,92	15,31	74,55	47,17	27,38	7,00	5,00	3,72	15,19	-	-	15,55	-	15,55	-	74,06	-	1,12			4,84
03.12.15	24,00	-	148,79	135,23	13,56	75,45	47,42	28,03	7,00	5,00	3,81	13,38	-	-	13,74	-	13,74	-	75,24	-	1,01			4,82
04.12.15	24,00	-	148,91	134,91	14,00	75,49	47,58	27,91	7,00	5,00	3,83	13,24	-	-	13,59	-	13,59	-	75,35	-	1,00			4,83
05.12.15	24,00	-	148,04	134,40	13,64	75,74	48,01	27,73	7,00	5,00	3,81	12,61	-	-	12,93	-	12,93	-	75,44	-	0,95			4,76
06.12.15	24,00	-	151,59	134,49	17,10	75,65	48,27	27,38	7,00	5,00	3,77	16,09	-	-	16,51	-	16,51	-	75,31	-	1,21			4,98
07.12.15	24,00	-	149,08	134,47	14,61	75,36	48,32	27,04	7,00	5,00	3,72	13,62	-	-	13,95	-	13,95	-	75,22	-	1,02			4,74
08.12.15	24,00	-	148,39	133,99	14,40	75,54	48,15	27,39	7,00	5,00	3,75	13,52	-	-	13,83	-	13,83	-	75,27	-	1,02			4,76
09.12.15	24,00	-	150,22	134,05	16,17	75,59	48,03	27,56	7,00	5,00	3,77	15,22	-	-	15,61	-	15,61	-	75,35	-	1,15			4,92
10.12.15	24,00	-	150,37	135,10	15,27	75,56	48,21	27,35	7,00	5,00	3,78	14,34	-	-	14,69	-	14,69	-	75,28	-	1,08			4,85
11.12.15	24,00	-	149,00	134,96	14,04	75,31	48,38	26,93	7,00	5,00	3,72	13,11	-	-	13,46	-	13,46	-	74,97	-	0,98			4,70
12.12.15	24,00	-	149,18	134,19	14,99	75,55	48,46	27,09	7,00	5,00	3,71	14,11	-	-	14,47	-	14,47	-	75,30	-	1,06			4,77
13.12.15	24,00	-	144,16	128,01	16,15	75,29	47,98	27,31	7,00	5,00	3,46	16,74	-	-	17,15	-	17,15	-	74,89	-	1,25			4,71
14.12.15	24,00	-	150,33	134,08	16,25	75,38	47,86	27,52	7,00	5,00	3,75	15,57	-	-	15,96	-	15,96	-	75,12	-	1,17			4,92
15.12.15	24,00	-	147,92	133,86	14,06	75,85	47,79	28,06	7,00	5,00	3,82	13,34	-	-	13,70	-	13,70	-	75,64	-	1,01			4,83
16.12.15	24,00	-	139,81	126,40	13,41	73,94	46,98	26,96	7,00	5,00	3,39	13,95	-	-	14,26	-	14,26	-	72,34	-	1,01			4,40
17.12.15	24,00	-	146,08	130,24	15,84	67,06	42,06	25,00	7,00	5,00	3,28	15,12	-	-	15,46	-	15,46	-	68,59	-	1,04			4,31
18.12.15	24,00	-	149,88	133,41	16,47	75,80	46,86	28,94	7,00	5,00	3,94	15,53	-	-	15,92	-	15,92	-	75,53	-	1,17			5,11
19.12.15	24,00	-	150,87	135,39	15,48	75,60	47,60	28,00	7,00	5,00	3,87	14,47	-	-	14,83	-	14,83	-	75,34	-	1,09			4,96
20.12.15	24,00	-	93,03	86,05	6,98	72,66	46,11	26,55	7,00	5,00	1,84	17,92	-	-	18,19	-	18,19	-	53,65	-	0,96			2,80
21.12.15	24,00		145,67	130,84	14,84	74,81	47,63	27,18	7,00	5,00	3,59	14,87	-	-	15,23	-	15,23	-	73,16	-	1,08	-	-	4,68
22.12.15	24,00		145,67	130,84	14,84	74,81	47,63	27,18	7,00	5,00	3,59	14,87	-	-	15,23	-	15,23	-	73,16	-	1,08	-	-	4,68
23.12.15	24,00		145,67	130,84	14,84	74,81	47,63	27,18	7,00	5,00	3,59	14,87	-	-	15,23	-	15,23	-	73,16	-	1,08	-	-	4,68
Среднее	24,00	-	145,67	130,84	14,84	74,81	47,63	27,18	7,00	5,00	3,59	14,87	-	-	15,23	-	15,23	-	73,16	-	1,08	-	-	4,68
Итого	720,00		4370,22	3925,17	445,06						107,80	446,03	0,00	0,00	456,77	0,00	456,77	0,00			32,47	0,00	0,00	140,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	27589,12	24624,79	2889,91	-	2944,99	-	405,75	-	-
	21.12.15 03:00	31509,65	28144,47	3291,79	-	3356,56	-	531,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 1,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,77** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

печать энергосбыта