Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: лето: 0,3226

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	144,33	122,52	21,81	74,70	43,10	31,60	7,00	5,00	3,84	22,12	-	22,12	22,66	-	22,66	-	74,95	-	1,66			5,50
25.11.15	24,00	-	143,60	123,44	20,16	76,29	43,83	32,46	7,00	5,00	3,99	20,36	-	20,36	20,89	-	20,89	-	76,38	-	1,56			5,55
26.11.15	24,00	-	146,08	124,50	21,58	76,72	44,09	32,63	7,00	5,00	4,05	21,82	-	21,82	22,40	-	22,40	-	76,71	-	1,67			5,72
27.11.15	24,00	-	145,58	125,37	20,21	76,57	44,33	32,24	7,00	5,00	4,02	20,45	-	20,45	21,02	-	21,02	-	76,61	-	1,57			5,59
28.11.15	24,00	-	148,21	125,67	22,54	76,90	44,99	31,91	7,00	5,00	3,99	22,87	-	22,87	23,51	-	23,51	-	76,91	-	1,76			5,75
29.11.15	24,00	-	149,67	124,36	25,31	76,50	44,45	32,05	7,00	5,00	3,96	25,54	-	25,54	26,23	-	26,23	-	76,63	-	1,96			5,92
30.11.15	24,00	-	145,74	124,13	21,61	75,20	43,93	31,27	7,00	5,00	3,87	21,89	-	21,89	22,46	-	22,46	-	74,94	-	1,64			5,51
01.12.15	24,00	-	145,69	123,37	22,32	75,89	44,33	31,56	7,00	5,00	3,88	22,55	-	22,55	23,16	-	23,16	-	75,88	-	1,71			5,59
02.12.15	24,00	-	145,67	123,23	22,44	75,99	44,36	31,63	7,00	5,00	3,87	22,72	-	22,72	23,31	-	23,31	-	76,02	-	1,73			5,60
03.12.15	24,00	-	145,28	123,01	22,27	75,87	44,03	31,84	7,00	5,00	3,90	22,51	-	22,51	23,10	-	23,10	-	75,98	-	1,71			5,61
04.12.15	24,00	-	145,31	123,20	22,11	75,54	44,05	31,49	7,00	5,00	3,87	22,36	-	22,36	22,93	-	22,93	-	75,41	-	1,69			5,56
05.12.15	24,00	-	147,51	123,18	24,33	73,95	43,64	30,31	7,00	5,00	3,72	24,61	-	24,61	25,23	-	25,23	-	73,98	-	1,82			5,54
06.12.15	24,00	-	147,30	124,62	22,68	74,04	44,49	29,55	7,00	5,00	3,66	22,95	-	22,95	23,52	-	23,52	-	74,10	-	1,70			5,36
07.12.15	24,00	-	148,91	125,26	23,65	73,74	44,32	29,42	7,00	5,00	3,67	23,94	-	23,94	24,53	-	24,53	-	73,76	-	1,77			5,43
08.12.15	24,00	-	147,52	124,57	22,95	73,63	43,59	30,04	7,00	5,00	3,72	23,25	-	23,25	23,82	-	23,82	-	73,66	-	1,71			5,44
09.12.15	24,00	-	147,48	124,43	23,05	73,95	43,81	30,14	7,00	5,00	3,73	23,34	-	23,34	23,91	-	23,91	-	74,11	-	1,73			5,46
10.12.15	24,00	-	147,70	123,88	23,82	74,76	44,31	30,45	7,00	5,00	3,75	24,13	-	24,13	24,73	-	24,73	-	74,82	-	1,81			5,56
11.12.15	24,00	-	150,80	125,07	25,73	74,58	44,63	29,95	7,00	5,00	3,73	26,05	-	26,05	26,74	-	26,74	-	74,53	-	1,94			5,67
12.12.15	24,00	-	143,03	124,86	18,17	73,99	44,16	29,83	7,00	5,00	3,71	18,28	-	18,28	18,74	-	18,74	-	74,24	-	1,36			5,07
13.12.15	24,00	-	126,77	103,19	23,58	72,18	42,08	30,10	7,00	5,00	3,04	24,97	-	24,97	25,55	-	25,55	-	70,67	-	1,77			4,81
14.12.15	24,00	-	143,40	120,64	22,76	73,72	43,25	30,47	7,00	5,00	3,64	23,19	-	23,19	23,77	-	23,77	-	74,01	-	1,72			5,36
15.12.15	24,00	-	146,96	122,20	24,76	77,16	44,33	32,83	7,00	5,00	3,99	25,13	-	25,13	25,82	-	25,82	-	77,06	-	1,94			5,93
16.12.15	24,00	-	149,73	122,06	27,67	76,73	43,95	32,78	7,00	5,00	3,97	28,10	-	28,10	28,83	-	28,83	-	76,75	-	2,16			6,13
17.12.15	24,00	-	148,51	121,82	26,69	76,44	43,60	32,84	7,00	5,00	3,96	27,16	-	27,16	27,88	-	27,88	-	76,49	-	2,08			6,04
18.12.15	24,00	-	151,00	121,63	29,37	76,39	43,60	32,79	7,00	5,00	3,95	29,83	-	29,83	30,63	-	30,63	-	76,43	-	2,28			6,24
19.12.15	24,00	-	158,05	122,45	35,60	76,51	44,29	32,22	7,00	5,00	3,92	36,04	-	36,04	36,99	-	36,99	-	76,43	-	2,76			6,67
20.12.15	24,00	-	95,78	84,39	11,39	73,91	45,83	28,08	7,00	5,00	1,88	23,85	-	23,85	24,26	-	24,26	-	56,06	-	1,34			3,21
21.12.15	24,00		144,65	121,37	23,28	75,25	44,05	31,20	7,00	5,00	3,75	24,07	-	24,07	24,69	-	24,69	-	74,57	-	1,80	-	-	5,55
22.12.15	24,00		144,65	121,37	23,28	75,25	44,05	31,20	7,00	5,00	3,75	24,07	-	24,07	24,69	-	24,69	-	74,57	-	1,80	-	-	5,55
23.12.15	24,00		144,65	121,37	23,28	75,25	44,05	31,20	7,00	5,00	3,75	24,07	-	24,07	24,69	-	24,69	-	74,57	-	1,80	-	-	5,55
Среднее	24,00	-	144,65	121,37	23,28	75,25	44,05	31,20	7,00	5,00	3,75	24,07	-	24,07	24,69	-	24,69	-	74,57	-	1,80	-	-	5,55
Итого	720,00		4339,57	3641,17	698,40						112,52	722,23	0,00	722,23	740,69	0,00	740,69	0,00			53,91	0,00	0,00	166,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	17267,48	15135,61	2320,93	-	2365,11	-	281,48	-	-
	21.12.15 03:00	21151,49	18393,35	2969,73	-	3030,47	-	430,44	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = -1,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **740,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

печать энергосбыта

последн. отчет окт. 15.