Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	125,13	105,34	19,79	75,64	40,18	35,46	7,00	5,00	3,71	20,07	-	20,07	20,59	-	20,59	-	76,09	-	1,53			5,24
25.11.15	24,00	-	126,80	106,06	20,74	77,22	40,85	36,37	7,00	5,00	3,85	20,85	-	20,85	21,40	-	21,40	-	77,45	-	1,61			5,46
26.11.15	24,00	-	128,38	106,95	21,43	77,63	41,05	36,58	7,00	5,00	3,92	21,29	-	21,29	21,87	-	21,87	-	77,72	-	1,65			5,58
27.11.15	24,00	-	127,99	107,77	20,22	77,45	41,33	36,12	7,00	5,00	3,96	19,23	-	19,23	19,78	-	19,78	-	77,59	-	1,50			5,46
28.11.15	24,00	-	132,18	107,93	24,25	77,77	41,96	35,81	7,00	5,00	3,94	23,24	-	23,24	23,89	-	23,89	-	77,89	-	1,81			5,75
29.11.15	24,00	-	133,32	106,85	26,47	77,37	41,45	35,92	7,00	5,00	3,92	25,36	-	25,36	26,05	-	26,05	-	77,58	-	1,97			5,89
30.11.15	24,00	-	127,52	106,83	20,69	76,07	40,96	35,11	7,00	5,00	3,80	20,13	-	20,13	20,64	-	20,64	-	75,86	-	1,53			5,33
01.12.15	24,00	-	128,55	106,14	22,41	76,76	41,23	35,53	7,00	5,00	3,80	21,93	-	21,93	22,52	-	22,52	-	76,87	-	1,69			5,49
02.12.15	24,00	-	129,34	105,91	23,43	76,87	41,28	35,59	7,00	5,00	3,83	22,60	-	22,60	23,20	-	23,20	-	77,02	-	1,74			5,57
03.12.15	24,00	-	128,92	105,75	23,17	76,78	41,12	35,66	7,00	5,00	3,82	22,56	-	22,56	23,16	-	23,16	-	77,01	-	1,74			5,55
04.12.15	24,00	-	127,24	105,99	21,25	76,40	41,16	35,24	7,00	5,00	3,81	20,25	-	20,25	20,78	-	20,78	-	76,35	-	1,55			5,36
05.12.15	24,00	-	131,17	105,90	25,27	74,80	40,84	33,96	7,00	5,00	3,66	24,36	-	24,36	25,00	-	25,00	-	74,94	-	1,83			5,49
06.12.15	24,00	-	133,36	106,92	26,44	74,88	41,76	33,12	7,00	5,00	3,59	25,71	-	25,71	26,38	-	26,38	-	75,07	-	1,93			5,52
07.12.15	24,00	-	129,71	107,73	21,98	74,54	41,72	32,82	7,00	5,00	3,60	21,14	-	21,14	21,68	-	21,68	-	74,65	-	1,58			5,18
08.12.15	24,00	-	129,10	107,16	21,94	74,46	40,95	33,51	7,00	5,00	3,64	21,24	-	21,24	21,76	-	21,76	-	74,61	-	1,58			5,22
09.12.15	24,00	-	129,13	106,96	22,17	74,82	41,03	33,79	7,00	5,00	3,66	21,49	-	21,49	22,05	-	22,05	-	75,10	-	1,61			5,27
10.12.15	24,00	-	129,49	106,38	23,11	75,63	41,56	34,07	7,00	5,00	3,69	22,20	-	22,20	22,78	-	22,78	-	75,83	-	1,68			5,37
11.12.15	24,00	-	127,51	107,62	19,89	75,41	41,99	33,42	7,00	5,00	3,62	19,58	-	19,58	20,06	-	20,06	-	75,43	-	1,48			5,10
12.12.15	24,00	-	130,54	107,11	23,43	74,85	41,39	33,46	7,00	5,00	3,62	22,87	-	22,87	23,45	-	23,45	-	75,03	-	1,72			5,34
13.12.15	24,00	-	111,02	89,03	21,99	73,13	39,33	33,80	7,00	5,00	3,01	22,40	-	22,40	22,91	-	22,91	-	71,97	-	1,61			4,62
14.12.15	24,00	-	127,56	104,13	23,43	74,68	40,36	34,32	7,00	5,00	3,61	22,74	-	22,74	23,34	-	23,34	-	75,21	-	1,71			5,33
15.12.15	24,00	-	125,98	105,49	20,49	78,08	41,36	36,72	7,00	5,00	3,91	20,06	-	20,06	20,62	-	20,62	-	78,07	-	1,57			5,47
16.12.15	24,00	-	127,13	105,37	21,76	77,65	41,13	36,52	7,00	5,00	3,89	21,20	-	21,20	21,78	-	21,78	-	77,80	-	1,65			5,54
17.12.15	24,00	-	126,99	105,11	21,88	77,39	40,66	36,73	7,00	5,00	3,92	21,14	-	21,14	21,71	-	21,71	-	77,54	-	1,64			5,56
18.12.15	24,00	-	127,09	105,02	22,07	77,32	40,69	36,63	7,00	5,00	3,89	21,52	-	21,52	22,10	-	22,10	-	77,44	-	1,67			5,56
19.12.15	24,00	-	129,09	105,74	23,35	77,44	41,49	35,95	7,00	5,00	3,82	23,00	-	23,00	23,63	-	23,63	-	77,66	-	1,79			5,61
20.12.15	24,00	-	86,95	80,17	6,78	75,15	44,69	30,46	7,00	5,00	1,09	31,01	-	31,01	31,54	-	31,54	-	60,10	-	1,86			2,96
21.12.15	24,00		126,56	104,72	21,85	76,16	41,24	34,91	7,00	5,00	3,65	22,19	-	22,19	22,77	-	22,77	-	75,70	-	1,67	-	-	5,33
22.12.15	24,00		126,56	104,72	21,85	76,16	41,24	34,91	7,00	5,00	3,65	22,19	-	22,19	22,77	-	22,77	-	75,70	-	1,67	-	-	5,33
23.12.15	24,00		126,56	104,72	21,85	76,16	41,24	34,91	7,00	5,00	3,65	22,19	-	22,19	22,77	-	22,77	-	75,70	-	1,67	-	-	5,33
Среднее	24,00	-	126,56	104,72	21,85	76,16	41,24	34,91	7,00	5,00	3,65	22,19	-	22,19	22,77	-	22,77	-	75,70	-	1,67	-	-	5,33
Итого	720,00		3796,88	3141,51	655,37						109,54	665,74	0,00	665,74	682,97	0,00	682,97	0,00			50,24	0,00	0,00	159,78

последн. отчет окт 15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	21619,99	18629,61	3781,62	-	3856,69	-	357,94	-	-
	21.12.15 03:00	25019,61	21441,05	4381,43	-	4472,01	-	500,96	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **682,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 12 15 г.