

Объект: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Будишкина 61 / ТЛЗ-СЛО-ГВС  
 Источник: За Невская котельная

Установка прибора: Часовые и счеты: архив в файлах: ВК77-211904-Ч(С)-1215.1х1

Вычислитель: ВК77-№ 211904

Подashi TP (M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Режим (Сма): Смах= 45  
 Орайт TP (M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1 Смах= 45  
 TP-д. ВЭС (M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.12 Смах= 30  
 TP-Цирк. ВЭС (M4): расходомер: Gmin= Смах=

Расчетный алгоритм: зима: лето: ОQТ=0.35558 Овент.= Очек.лог.= ОQрс=0.36052  
 Дотоповые нагрузки, Гкал/час: ОQрс.ср.= ОQрс.ср.= 0.1176 Очек.лог.=  
 Дотоповые расходы (гр.отг.): Т/ОГТ: ОQрс.ср.=107.28 Овент.=0 Очек.лог.=0 ОQрс.ср.=44.64

Аккумуляторное потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2015

Датум: 9173.0381.1  
 Строит. Адрес: Будишкина 61  
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр.: КТОЛ-Н  
 Термопреобр.: КТОЛ-Н  
 Термопреобр.: КТОЛ-Н  
 Термопреобр.: КТОЛ-Н

Узел учета: ТЛЗ-СЛО-ГВС Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расширять совместно с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тв, гр.С= 2,42

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплотыре
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DK	V3	V4	DK	Uотоп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кл.	Qгвс.кл.	Qгвс.кл.	
24.11.15	24.00	-	122.13	103.80	18.33	76.00	39.85	36.15	6.00	6.00	3.75	18.33	-	-	20.80	20.80	75.99	-	1.39	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.15	
25.11.15	24.00	-	125.76	104.34	21.42	77.55	40.37	37.18	6.00	6.00	3.88	21.42	-	-	24.12	24.12	77.46	-	1.66	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.44	
26.11.15	24.00	-	124.42	105.71	18.71	77.96	40.48	37.48	6.00	6.00	3.96	18.71	-	-	21.34	21.34	77.82	-	1.46	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.42	
27.11.15	24.00	-	125.14	106.32	18.82	77.79	40.64	37.15	6.00	6.00	3.95	18.82	-	-	21.45	21.45	77.68	-	1.46	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.41	
28.11.15	24.00	-	126.61	106.48	20.13	78.09	41.32	36.77	6.00	6.00	3.92	20.13	-	-	22.76	22.76	77.97	-	1.57	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.49	
29.11.15	24.00	-	126.52	105.64	20.88	77.71	40.80	36.91	6.00	6.00	3.90	20.88	-	-	22.86	22.86	77.63	-	1.62	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.52	
30.11.15	24.00	-	115.95	95.46	20.49	76.42	39.63	36.79	6.00	6.00	3.52	20.49	-	-	22.86	22.86	76.22	-	1.56	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.08	
01.12.15	24.00	-	104.75	84.65	20.10	77.05	38.62	38.43	6.00	6.00	3.26	20.10	-	-	22.36	22.36	76.83	-	1.54	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.80	
02.12.15	24.00	-	109.46	88.44	21.01	76.40	39.14	37.26	6.00	6.00	3.31	21.01	-	-	23.28	23.28	75.73	-	1.59	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.90	
03.12.15	24.00	-	106.35	84.45	21.99	77.09	38.47	38.62	6.00	6.00	3.23	21.99	-	-	24.31	24.31	77.03	-	1.69	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.95	
04.12.15	24.00	-	105.53	84.45	21.08	76.68	38.49	38.19	6.00	6.00	3.23	21.08	-	-	23.36	23.36	76.35	-	1.61	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.84	
05.12.15	24.00	-	105.45	84.60	20.85	75.08	38.20	36.88	6.00	6.00	3.12	20.85	-	-	23.01	23.01	74.91	-	1.56	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.69	
06.12.15	24.00	-	106.64	85.33	23.33	75.14	38.97	36.17	6.00	6.00	3.09	23.33	-	-	25.40	25.40	75.05	-	1.75	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.84	
07.12.15	24.00	-	106.04	85.79	20.25	74.82	38.84	35.88	6.00	6.00	3.09	20.25	-	-	22.29	22.29	74.64	-	1.51	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.60	
08.12.15	24.00	-	107.60	85.35	22.25	74.75	38.36	36.59	6.00	6.00	3.11	22.25	-	-	24.43	24.43	74.63	-	1.66	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.77	
09.12.15	24.00	-	106.52	85.21	21.44	75.06	38.52	36.54	6.00	6.00	3.12	21.44	-	-	23.59	23.59	74.89	-	1.61	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.72	
10.12.15	24.00	-	106.57	84.83	21.74	75.90	38.87	37.03	6.00	6.00	3.14	21.74	-	-	23.89	23.89	75.76	-	1.65	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.79	
11.12.15	24.00	-	106.70	85.59	21.11	75.65	39.27	36.38	6.00	6.00	3.12	21.11	-	-	23.16	23.16	75.37	-	1.58	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.71	
12.12.15	24.00	-	106.41	85.32	21.09	75.12	38.88	36.24	6.00	6.00	3.09	21.09	-	-	23.18	23.18	75.00	-	1.53	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.68	
13.12.15	24.00	-	89.65	71.10	18.55	73.51	36.87	36.64	6.00	6.00	2.63	18.55	-	-	20.29	20.29	71.91	-	1.33	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	3.97	
14.12.15	24.00	-	103.70	83.75	19.95	74.99	37.76	37.23	6.00	6.00	3.12	19.95	-	-	22.10	22.10	75.01	-	1.50	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.61	
15.12.15	24.00	-	108.31	84.47	23.84	78.40	38.51	39.49	6.00	6.00	3.34	23.84	-	-	26.22	26.22	78.13	-	1.86	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.20	
16.12.15	24.00	-	108.28	84.68	23.60	77.97	38.67	39.30	6.00	6.00	3.33	23.60	-	-	25.99	25.99	77.80	-	1.84	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.17	
17.12.15	24.00	-	108.40	84.37	24.03	77.71	38.25	39.46	6.00	6.00	3.33	24.03	-	-	26.45	26.45	77.55	-	1.86	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.20	
18.12.15	24.00	-	106.45	84.40	22.05	77.62	38.13	39.49	6.00	6.00	3.34	22.05	-	-	24.42	24.42	77.43	-	1.71	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.04	
19.12.15	24.00	-	108.01	85.08	22.93	77.74	38.28	38.96	6.00	6.00	3.32	22.93	-	-	25.19	25.19	77.64	-	1.78	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	5.10	
20.12.15	24.00	-	75.83	58.41	17.42	74.63	41.67	32.96	6.00	6.00	2.14	17.42	-	-	18.82	18.82	75.73	-	1.09	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	3.23	
21.12.15	24.00	-	109.46	88.44	21.01	76.40	39.14	37.26	6.00	6.00	3.31	21.01	-	-	23.28	23.28	75.73	-	1.59	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.90	
22.12.15	24.00	-	109.46	88.44	21.01	76.40	39.14	37.26	6.00	6.00	3.31	21.01	-	-	23.28	23.28	75.73	-	1.59	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.90	
23.12.15	24.00	-	109.46	88.44	21.01	76.40	39.14	37.26	6.00	6.00	3.31	21.01	-	-	23.28	23.28	75.73	-	1.59	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.90	
Среднее	24.00	-	109.46	88.44	21.01	76.40	39.14	37.26	6.00	6.00	3.31	21.01	-	-	23.28	23.28	75.73	-	1.59	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	4.90	
Итого	720.00	-	3283.70	2653.26	630.44	99.32	630.44	0.00	0.00	0.00	698.42	0.00	0.00	698.42	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.14	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловых единиц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Дата, время: 24.11.15 06:00  
 М1(Т) 33481.06  
 М2(Т) 25380.07  
 М3(Т) 6051.78  
 М4(Т) -  
 V3(М3) 6181.55  
 V4(М3) -  
 Q СЛО (Гкал) 3846.99  
 Q ГВС (Гкал) 6181.55  
 Q Тв,ч 4161.73

2,42 °C = -1,53 Ккал;  
 145,61 Ккал;  
 698,42 КВт.м.

АО "ДомТелеком"  
 ДИРЕКТОР

ГВП "ТЭК СПб"  
 Фирма печать "Энергодиагност"  
 Упр. делами приборного учета  
 Орг. делами приборного учета

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Маслов  
 Орехов  
 NS