Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	118,78	118,78	0,00	75,61	41,35	34,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
25.11.15	24,00	-	120,18	120,18	0,00	77,22	42,12	35,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
26.11.15	24,00	-	121,52	121,52	0,00	77,66	42,32	35,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
27.11.15	24,00	-	122,18	122,18	0,00	77,52	42,54	34,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
28.11.15	24,00	-	122,98	122,98	0,00	77,83	43,11	34,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
29.11.15	24,00	-	122,10	122,10	0,00	77,41	42,77	34,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
30.11.15	24,00	-	121,07	121,07	0,00	76,14	42,15	33,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
01.12.15	24,00	-	111,46	114,02	-2,56	77,01	41,94	35,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
02.12.15	24,00	-	117,77	117,77	0,00	76,90	42,28	34,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
03.12.15	24,00	-	118,31	118,31	0,00	76,79	42,17	34,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
04.12.15	24,00	-	118,55	118,55	0,00	76,45	42,22	34,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
05.12.15	24,00	-	118,87	118,87	0,00	74,83	41,87	32,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
06.12.15	24,00	-	120,63	120,63	0,00	74,90	42,53	32,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
07.12.15	24,00	-	120,84	120,84	0,00	74,61	42,57	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
08.12.15	24,00	-	120,05	120,05	0,00	74,51	41,96	32,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
09.12.15	24,00	-	120,01	120,01	0,00	74,84	42,02	32,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
10.12.15	24,00	-	119,73	119,73	0,00	75,68	42,48	33,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
11.12.15	24,00	-	120,99	120,99	0,00	75,48	42,94	32,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
12.12.15	24,00	-	120,30	120,30	0,00	74,88	42,61	32,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
13.12.15	24,00	-	117,30	117,30	0,00	73,84	41,68	32,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
14.12.15	24,00	-	117,21	117,21	0,00	74,64	41,49	33,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
15.12.15	24,00	-	118,96	118,96	0,00	78,15	42,75	35,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
16.12.15	24,00	-	119,01	119,01	0,00	77,68	42,49	35,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
17.12.15	24,00	-	118,08	118,08	0,00	77,40	41,95	35,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
18.12.15	24,00	-	118,25	118,25	0,00	77,34	41,77	35,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
19.12.15	24,00	-	119,76	119,76	0,00	77,48	42,54	34,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
20.12.15	24,00	-	77,30	78,80	-1,50	76,25	43,42	32,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
21.12.15	24,00		117,86	118,01	-0,15	76,26	42,30	33,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
22.12.15	24,00		117,86	118,01	-0,15	76,26	42,30	33,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
23.12.15	24,00		117,86	118,01	-0,15	76,26	42,30	33,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
Среднее	24,00	-	117,86	118,01	-0,15	76,26	42,30	33,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
Итого	720,00		3535,77	3540,28	-4,51						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	4546,80	4552,03	-	-	-	-	131,42	-	-
	21.12.15 03:00	7714,37	7723,92	-	-	-	-	289,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.