Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 92,16 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 33,96
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	134,13	105,25	28,88	75,36	46,21	29,15	7,00	5,00	2,89	31,17	-	-	31,97	-	31,97	-	75,46	-	2,35			5,25
25.11.15	24,00	-	135,97	105,11	30,86	76,16	46,50	29,66	7,00	5,00	2,95	33,10	-	-	33,97	-	33,97	-	76,13	-	2,52			5,47
26.11.15	24,00	-	135,56	105,00	30,56	76,85	46,68	30,17	7,00	5,00	3,00	32,78	-	-	33,65	-	33,65	-	76,87	-	2,52			5,52
27.11.15	24,00	-	134,84	105,51	29,33	77,07	47,04	30,03	7,00	5,00	3,01	31,44	-	-	32,30	-	32,30	-	77,06	-	2,42			5,43
28.11.15	24,00	-	124,69	95,17	29,52	75,73	45,60	30,13	7,00	5,00	2,73	31,48	-	-	32,29	-	32,29	-	75,40	-	2,38			5,11
29.11.15	24,00	-	130,21	98,30	31,91	74,55	44,89	29,66	7,00	5,00	2,72	34,44	-	-	35,30	-	35,30	-	74,84	-	2,58			5,30
30.11.15	24,00	-	136,39	105,56	30,83	76,53	47,03	29,50	7,00	5,00	2,91	33,51	-	-	34,39	-	34,39	-	76,48	-	2,57			5,48
01.12.15	24,00	-	136,77	105,42	31,35	76,63	47,28	29,35	7,00	5,00	2,92	33,63	-	-	34,51	-	34,51	-	76,62	-	2,58			5,50
02.12.15	24,00	-	135,39	106,10	29,29	75,56	47,01	28,55	7,00	5,00	2,86	31,55	-	-	32,34	-	32,34	-	75,42	-	2,38			5,24
03.12.15	24,00	-	135,92	106,39	29,53	76,57	47,25	29,32	7,00	5,00	2,96	31,59	-	-	32,43	-	32,43	-	76,59	-	2,42			5,38
04.12.15	24,00	-	135,59	106,19	29,40	76,63	47,40	29,23	7,00	5,00	2,95	31,41	-	-	32,23	-	32,23	-	76,66	-	2,41			5,36
05.12.15	24,00	-	135,49	105,62	29,87	76,92	47,67	29,25	7,00	5,00	2,93	31,91	-	-	32,73	-	32,73	-	76,92	-	2,46			5,39
06.12.15	24,00	-	134,97	104,96	30,02	76,08	47,00	29,08	7,00	5,00	2,89	32,17	-	-	33,01	-	33,01	-	76,04	-	2,45	-	-	5,34
07.12.15	24,00	-	136,66	105,85	30,81	76,59	48,10	28,49	7,00	5,00	2,86	32,90	-	-	33,78	-	33,78	-	76,64	-	2,52			5,38
08.12.15	24,00	-	136,25	105,69	30,56	76,66	47,58	29,08	7,00	5,00	2,92	32,66	-	-	33,54	-	33,54	-	76,67	-	2,50			5,42
09.12.15	24,00	-	135,22	105,81	29,41	76,73	47,57	29,16	7,00	5,00	2,92	31,50	-	-	32,32	-	32,32	-	76,75	-	2,42			5,34
10.12.15	24,00	-	134,98	106,54	28,44	76,70	47,94	28,76	7,00	5,00	2,91	30,50	-	-	31,32	-	31,32	-	76,69	-	2,34			5,25
11.12.15	24,00	-	134,95	106,41	28,54	76,47	48,15	28,32	7,00	5,00	2,86	30,63	-	-	31,43	-	31,43	-	76,42	-	2,34			5,20
12.12.15	24,00	-	137,04	105,76	31,28	76,73	47,91	28,82	7,00	5,00	2,89	33,36	-	-	34,26	-	34,26	-	76,73	-	2,56			5,45
13.12.15	24,00	-	139,40	105,19	34,21	76,33	47,42	28,91	7,00	5,00	2,89	36,30	-	-	37,26	-	37,26	-	76,26	-	2,77			5,66
14.12.15	24,00	-	135,08	105,72	29,36	76,52	47,32	29,20	7,00	5,00	2,93	31,46	-	-	32,27	-	32,27	-	76,53	-	2,41			5,34
15.12.15	24,00	-	135,68	105,37	30,31	76,97	47,12	29,85	7,00	5,00	2,99	32,43	-	-	33,29	-	33,29	-	77,00	-	2,50			5,48
16.12.15	24,00	-	133,06	103,46	29,60	74,11	46,21	27,90	7,00	5,00	2,80	31,64	-	-	32,39	-	32,39	-	72,31	-	2,29			5,08
17.12.15	24,00	-	134,10	103,39	30,71	68,50	41,87	26,63	7,00	5,00	2,58	32,76	-	-	33,49	-	33,49	-	69,35	-	2,27			4,85
18.12.15	24,00	-	134,93	105,79	29,14	76,93	46,59	30,34	7,00	5,00	3,06	31,14	-	-	32,00	-	32,00	-	76,93	-	2,40			5,46
19.12.15	24,00	-	135,42	106,41	29,01	77,07	47,65	29,42	7,00	5,00	2,97	31,18	-	-	32,02	-	32,02	-	77,07	-	2,40			5,37
20.12.15	24,00	-	137,83	106,05	31,78	76,68	47,95	28,73	7,00	5,00	2,87	34,02	-	-	34,93	-	34,93	-	76,70	-	2,61			5,49
21.12.15	24,00	-	132,75	106,80	25,95	76,62	48,99	27,63	7,00	5,00	2,79	28,12	-	-	28,87	-	28,87	-	76,57	-	2,15			4,94
22.12.15	24,00		134,97	104,96	30,02	76,08	47,00	29,08	7,00	5,00	2,89	32,17	-	-	33,01	-	33,01	-	76,04	-	2,45	-	-	5,34
23.12.15	24,00		134,97	104,96	30,02	76,08	47,00	29,08	7,00	5,00	2,89	32,17	-	-	33,01	-	33,01	-	76,04	-	2,45	-	-	5,34
Среднее	24,00	-	134,97	104,96	30,02	76,08	47,00	29,08	7,00	5,00	2,89	32,17	-	-	33,01	-	33,01	-	76,04	-	2,45	-	-	5,34
Итого	720,00		4049,22	3148,73	900,49						86,72	965,12	0,00	0,00	990,31	0,00	990,31	0,00			73,42	0,00	0,00	160,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -2,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **990,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.