Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 95,76 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	204,34	174,81	29,52	74,56	46,20	28,35	8,00	3,00	4,97	29,52			32,87		32,87	-	74,92		2,21			7,18
25.11.15	24,00	*	205,61	174,81	30,80	75,42	46,77	28,65	8,00	3,00	5,02	30,80			34,25		34,25	-	75,77		2,33			7,35
26.11.15	24,00	*	202,77	174,91	27,86	75,97	46,85	29,12	8,00	3,00	5,10	27,86			31,29		31,29	-	76,46		2,13			7,23
27.11.15	24,00	*	204,28	175,51	28,76	76,16	47,20	28,96	8,00	3,00	5,09	28,76			32,23		32,23	-	76,68		2,21			7,29
28.11.15	24,00	*	186,33	157,91	28,42	75,19	46,01	29,18	8,00	3,00	4,62	28,42			31,57		31,57	-	75,59		2,15			6,76
29.11.15	24,00	*	186,39	154,51	31,88	73,56	44,05	29,50	8,00	3,00	4,56	31,88			35,01		35,01	-	74,14		2,36			6,92
30.11.15	24,00	*	195,60	169,25	26,35	75,73	46,56	29,18	8,00	3,00	4,95	26,35			29,65		29,65	-	76,17		2,01			6,95
01.12.15	24,00	*	196,66	169,16	27,50	75,84	46,78	29,06	8,00	3,00	4,92	27,50			30,83		30,83	-	76,25		2,10			7,02
02.12.15	24,00	*	197,46	170,26	27,20	74,96	46,65	28,31	8,00	3,00	4,83	27,20			30,44		30,44	-	75,28		2,05			6,88
03.12.15	24,00	*	198,18	170,56	27,62	75,74	46,85	28,88	8,00	3,00	4,94	27,62			30,96		30,96	-	76,09		2,10			7,04
04.12.15	24,00	*	196,78	170,68	26,10	75,84	47,03	28,81	8,00	3,00	4,93	26,10			29,40		29,40	-	76,24		1,99			6,92
05.12.15	24,00	*	196,06	169,55	26,52	76,05	47,38	28,68	8,00	3,00	4,87	26,52			29,81		29,81	-	76,51		2,03			6,90
06.12.15	24,00	*	198,72	168,95	29,77	76,12	47,91	28,21	8,00	3,00	4,78	29,77			33,11		33,11	-	76,48		2,28			7,05
07.12.15	24,00	*	197,75	169,67	28,07	75,73	47,74	27,99	8,00	3,00	4,76	28,07			31,34		31,34	-	76,18		2,14			6,90
08.12.15	24,00	*	194,94	169,83	25,11	75,67	47,04	28,63	8,00	3,00	4,87	25,11			28,35		28,35	-	76,25		1,91			6,78
09.12.15	24,00	*	195,13	170,06	25,07	75,81	47,15	28,65	8,00	3,00	4,88	25,07			28,32		28,32	-	76,22		1,91			6,79
10.12.15	24,00	*	197,76	170,69	27,08	76,00	47,64	28,37	8,00	3,00	4,85	27,08			30,38		30,38	-	76,36		2,07			6,92
11.12.15	24,00	*	198,60	170,32	28,28	75,96	47,89	28,07	8,00	3,00	4,79	28,28			31,57		31,57	-	76,20		2,15			6,95
12.12.15	24,00	*	197,42	169,50	27,92	76,06	47,50	28,56	8,00	3,00	4,85	27,92			31,24		31,24	-	76,31		2,13			6,99
13.12.15	24,00	*	197,75	168,53	29,22	75,79	46,97	28,83	8,00	3,00	4,87	29,22			32,56		32,56	-	76,03		2,22			7,09
14.12.15	24,00	*	195,69	169,59	26,10	75,84	46,94	28,91	8,00	3,00	4,92	26,10			29,39		29,39	-	76,10		1,99			6,90
15.12.15	24,00	*	196,25	169,04	27,21	76,34	46,76	29,59	8,00	3,00	5,01	27,21			30,60		30,60	-	76,61		2,08			7,10
16.12.15	24,00	*	194,27	166,66	27,61	75,55	46,45	29,10	8,00	3,00	4,87	27,61			30,90		30,90	-	75,65		2,09			6,95
17.12.15	24,00	*	193,85	163,71	30,13	66,26	41,01	25,25	8,00	3,00	4,13	30,13			32,78		32,78	-	66,75		2,01			6,14
18.12.15	24,00	*	198,14	169,07	29,07	76,21	46,38	29,82	8,00	3,00	5,06	29,07			32,52		32,52	-	76,48		2,22			7,28
19.12.15	24,00	*	201,81	169,65	32,16	76,44	47,25	29,20	8,00	3,00	4,97	32,16			35,66		35,66	-	76,72		2,47			7,43
20.12.15	24,00	*	199,14	169,39	29,75	76,10	47,44	28,66	8,00	3,00	4,87	29,75			33,12		33,12	-	76,37		2,27			7,14
21.12.15	24,00		197,32	169,13	28,19	75,37	46,68	28,69	8,00	3,00	4,86	28,19	-	-	31,49	-	31,49	-	75,73	-	2,13	-	-	7,00
22.12.15	24,00		197,32	169,13	28,19	75,37	46,68	28,69	8,00	3,00	4,86	28,19	-	-	31,49	-	31,49	-	75,73	-	2,13	-	-	7,00
23.12.15	24,00		197,32	169,13	28,19	75,37	46,68	28,69	8,00	3,00	4,86	28,19	-	-	31,49	-	31,49	-	75,73	-	2,13	-	-	7,00
Среднее	24,00	-	197,32	169,13	28,19	75,37	46,68	28,69	8,00	3,00	4,86	28,19	-	-	31,49	-	31,49	-	75,73	-	2,13	-	-	7,00
Итого	720,00		5919,61	5073,96	845,65						145,85	845,65	0,00	0,00	944,59	0,00	944,59	0,00			64,01	0,00	0,00	209,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 08:00	57667,92	46368,63	18413,92	0,00	18827,34	0,00	1789,11	1286,05	-
	21.12.15 05:00	62977,37	50918,95	20841,33	0,00	21317,95	0,00	1977,40	1470,09	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -2,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **944,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 12 15 г.

Наладить работу системы отопления