Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	118,36	97,38	20,98	75,52	44,55	30,97	7,00	5,00	2,90	22,47	-	-	23,04	-	23,04	-	75,75	-	1,70			4,60
25.11.15	24,00	-	123,55	101,65	21,90	76,36	45,00	31,36	7,00	5,00	3,17	22,15	-	-	22,72	-	22,72	-	76,40	-	1,69			4,86
26.11.15	24,00	-	124,77	101,51	23,26	77,04	45,10	31,94	7,00	5,00	3,23	23,44	-	-	24,07	-	24,07	-	77,07	-	1,81			5,04
27.11.15	24,00	-	122,94	102,01	20,93	77,25	45,45	31,80	7,00	5,00	3,24	21,09	-	-	21,65	-	21,65	-	77,23	-	1,63			4,87
28.11.15	24,00	-	114,72	92,11	22,61	75,89	44,20	31,69	7,00	5,00	2,92	22,78	-	-	23,37	-	23,37	-	75,48	-	1,72			4,64
29.11.15	24,00	-	119,59	95,01	24,58	74,81	43,59	31,22	7,00	5,00	2,90	25,35	-	-	26,01	-	26,01	-	75,34	-	1,91			4,81
30.11.15	24,00	-	122,04	101,39	20,65	76,69	45,41	31,28	7,00	5,00	3,14	21,18	-	-	21,74	-	21,74	-	76,57	-	1,62			4,76
01.12.15	24,00	-	123,62	101,42	22,20	76,81	45,58	31,23	7,00	5,00	3,15	22,45	-	-	23,03	-	23,03	-	76,88	-	1,73			4,88
02.12.15	24,00	-	124,40	102,26	22,14	75,71	45,28	30,43	7,00	5,00	3,09	22,45	-	-	23,03	-	23,03	-	75,49	-	1,70			4,79
03.12.15	24,00	-	125,00	102,76	22,24	76,75	45,51	31,24	7,00	5,00	3,19	22,54	-	-	23,16	-	23,16	-	76,80	-	1,73			4,92
04.12.15	24,00	-	125,89	102,58	23,31	76,80	45,68	31,12	7,00	5,00	3,19	23,48	-	-	24,11	-	24,11	-	76,85	-	1,80			4,99
05.12.15	24,00	-	124,89	102,12	22,77	77,08	46,03	31,05	7,00	5,00	3,16	22,88	-	-	23,48	-	23,48	-	77,12	-	1,77			4,93
06.12.15	24,00	-	125,90	102,10	23,80	77,01	46,60	30,41	7,00	5,00	3,10	23,88	-	-	24,54	-	24,54	-	76,94	-	1,84			4,94
07.12.15	24,00	-	124,20	102,36	21,84	76,75	46,39	30,36	7,00	5,00	3,10	21,96	-	-	22,54	-	22,54	-	76,81	-	1,69			4,79
08.12.15	24,00	-	124,15	102,13	22,02	76,84	45,76	31,08	7,00	5,00	3,17	22,09	-	-	22,67	-	22,67	-	76,85	-	1,70			4,87
09.12.15	24,00	-	124,30	102,20	22,10	76,90	45,79	31,11	7,00	5,00	3,18	22,08	-	-	22,70	-	22,70	-	76,93	-	1,70			4,88
10.12.15	24,00	-	123,35	102,88	20,47	76,87	46,26	30,61	7,00	5,00	3,15	20,54	-	-	21,08	-	21,08	-	76,86	-	1,58			4,73
11.12.15	24,00	-	123,05	102,43	20,62	76,63	46,49	30,14	7,00	5,00	3,11	20,35	-	-	20,89	-	20,89	-	76,52	-	1,56			4,67
12.12.15	24,00	-	124,63	102,22	22,41	76,89	46,06	30,83	7,00	5,00	3,17	22,31	-	-	22,90	-	22,90	-	76,90	-	1,71			4,88
13.12.15	24,00	-	126,80	101,89	24,91	76,48	45,53	30,95	7,00	5,00	3,17	24,77	-	-	25,42	-	25,42	-	76,40	-	1,89			5,06
14.12.15	24,00	-	123,29	102,26	21,03	76,69	45,42	31,27	7,00	5,00	3,22	20,80	-	-	21,36	-	21,36	-	76,67	-	1,59			4,81
15.12.15	24,00	-	124,95	102,05	22,90	77,14	45,27	31,87	7,00	5,00	3,27	22,73	-	-	23,35	-	23,35	-	77,23	-	1,75			5,02
16.12.15	24,00	-	124,91	100,17	24,74	73,99	44,35	29,64	7,00	5,00	3,04	24,66	-	-	25,24	-	25,24	-	71,63	-	1,77			4,80
17.12.15	24,00	-	122,98	100,12	22,86	69,06	40,49	28,57	7,00	5,00	2,76	23,73	-	-	24,30	-	24,30	-	70,47	-	1,67			4,44
18.12.15	24,00	-	124,05	102,44	21,61	77,11	44,71	32,40	7,00	5,00	3,29	22,01	-	-	22,60	-	22,60	-	77,10	-	1,70			4,99
19.12.15	24,00	-	126,44	103,10	23,34	77,21	45,75	31,46	7,00	5,00	3,21	23,85	-	-	24,49	-	24,49	-	77,23	-	1,84			5,05
20.12.15	24,00	-	129,84	102,79	27,05	76,82	46,00	30,82	7,00	5,00	3,15	27,37	-	-	28,10	-	28,10	-	76,86	-	2,10			5,25
21.12.15	24,00		123,80	101,23	22,57	76,26	45,27	30,99	7,00	5,00	3,12	22,79	-	-	23,39	-	23,39	-	76,24	-	1,74	-	-	4,86
22.12.15	24,00		123,80	101,23	22,57	76,26	45,27	30,99	7,00	5,00	3,12	22,79	-	-	23,39	-	23,39	-	76,24	-	1,74	-	-	4,86
23.12.15	24,00		123,80	101,23	22,57	76,26	45,27	30,99	7,00	5,00	3,12	22,79	-	-	23,39	-	23,39	-	76,24	-	1,74	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	123,80	101,23	22,57	76,26	45,27	30,99	7,00	5,00	3,12	22,79	-	-	23,39	-	23,39	-	76,24	-	1,74	-	-	4,86
Итого	720,00		3714,01	3037,04	676,97						93,71	683,77	0,00	0,00	701,77	0,00	701,77	0,00			52,11	0,00	0,00	145,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	22794,61	18414,21	4638,18	-	4735,99	-	497,21	-	-
	21.12.15 11:00	26168,11	21173,39	5258,64	-	5372,77	-	629,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **701,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» ДЕК 2015 г. печать энергосбыта