Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	266,47	250,49	15,98	75,80	58,81	16,99	7,00	5,00	4,27	15,98	-	-	18,81		18,81	-	75,77	-	1,21			5,48
25.11.15	24,00	-	267,09	250,42	16,67	76,62	59,50	17,12	7,00	5,00	4,30	16,67	-	-	19,58		19,58	-	76,58	-	1,28			5,58
26.11.15	24,00	-	266,14	250,20	15,94	77,32	59,82	17,50	7,00	5,00	4,39	15,94	-	-	18,93		18,93	-	77,29	-	1,23			5,62
27.11.15	24,00	-	265,93	251,42	14,51	77,53	60,20	17,33	7,00	5,00	4,37	14,51	-	-	17,44		17,44	-	77,50	-	1,12			5,49
28.11.15	24,00	-	244,49	226,99	17,50	76,23	58,71	17,52	7,00	5,00	3,99	17,50	-	-	20,27		20,27	-	76,18	-	1,33			5,32
29.11.15	24,00	-	253,45	232,38	21,07	74,99	57,76	17,23	7,00	5,00	4,01	21,07	-	-	23,89		23,89	-	74,98	-	1,58			5,59
30.11.15	24,00	-	265,64	248,90	16,74	76,97	59,96	17,01	7,00	5,00	4,25	16,74	-	-	19,65		19,65	-	76,93	-	1,29			5,54
01.12.15	24,00	-	266,40	249,17	17,23	77,07	60,05	17,02	7,00	5,00	4,25	17,23	-	-	20,17		20,17	-	77,04	-	1,33			5,58
02.12.15	24,00	-	268,02	252,37	15,65	76,01	59,42	16,59	7,00	5,00	4,20	15,65	-	-	18,46		18,46	-	75,98	-	1,19			5,39
03.12.15	24,00	-	267,37	253,98	13,39	77,01	59,93	17,08	7,00	5,00	4,35	13,39	-	-	16,24		16,24	-	76,97	-	1,03			5,38
04.12.15	24,00	-	268,04	253,40	14,64	77,06	60,10	16,96	7,00	5,00	4,31	14,64	-	-	17,51		17,51	-	77,04	-	1,13			5,44
05.12.15	24,00	-	264,36	252,33	12,03	77,35	60,60	16,75	7,00	5,00	4,24	12,03	-	-	14,85		14,85	-	77,31	-	0,93			5,17
06.12.15	24,00	-	269,23	251,48	17,75	77,30	61,08	16,22	7,00	5,00	4,09	17,75	-	-	20,61		20,61	-	77,25	-	1,37			5,46
07.12.15	24,00	-	264,72	251,90	12,82	77,02	60,73	16,29	7,00	5,00	4,12	12,82	-	-	15,59		15,59	-	76,99	-	0,99			5,11
08.12.15	24,00	-	264,50	252,17	12,33	77,12	60,37	16,75	7,00	5,00	4,24	12,33	-	-	15,11		15,11	-	77,10	-	0,95			5,19
09.12.15	24,00	-	264,07	252,64	11,43	77,17	60,23	16,94	7,00	5,00	4,29	11,43	-	-	14,20		14,20	-	77,14	-	0,88			5,18
10.12.15	24,00	-	266,74	254,10	12,64	77,14	60,53	16,61	7,00	5,00	4,23	12,64	-	-	15,41		15,41	-	77,11	-	0,97			5,21
11.12.15	24,00	-	266,37	253,55	12,82	76,91	60,70	16,21	7,00	5,00	4,12	12,82	-	-	15,56		15,56	-	76,87	-	0,99			5,11
12.12.15	24,00	-	266,79	252,38	14,41	77,16	60,59	16,57	7,00	5,00	4,19	14,41	-	-	17,28		17,28	-	77,12	-	1,11			5,30
13.12.15	24,00	-	268,05	251,66	16,39	76,77	60,30	16,47	7,00	5,00	4,16	16,39	-	-	19,26		19,26	-	76,73	-	1,26			5,42
14.12.15	24,00	-	265,22	252,79	12,43	76,97	60,32	16,65	7,00	5,00	4,22	12,43	-	-	15,22		15,22	-	76,94	-	0,96			5,18
15.12.15	24,00	-	264,97	251,72	13,25	77,42	60,24	17,18	7,00	5,00	4,34	13,25	-	-	16,12		16,12	-	77,38	-	1,03			5,36
16.12.15	24,00	-	260,46	247,48	12,98	74,72	58,57	16,15	7,00	5,00	4,01	12,98	-	-	15,57		15,57	-	74,61	-	0,97			4,97
17.12.15	24,00	-	259,37	245,47	13,90	69,05	53,67	15,38	7,00	5,00	3,78	13,90	-	-	16,27		16,27	-	69,07	-	0,96			4,74
18.12.15	24,00	-	265,24	251,42	13,82	77,40	60,02	17,38	7,00	5,00	4,38	13,82	-	-	16,74		16,74	-	77,36	-	1,07			5,45
19.12.15	24,00	-	267,28	254,19	13,09	77,50	60,62	16,88	7,00	5,00	4,30	13,09	-	-	16,00		16,00	-	77,47	-	1,01			5,32
20.12.15	24,00	-	267,98	253,80	14,18	77,10	60,57	16,53	7,00	5,00	4,21	14,18	-	-	17,03		17,03	-	77,06	-	1,09			5,30
21.12.15	24,00	-	268,74	255,15	13,59	77,05	60,84	16,21	7,00	5,00	4,15	13,59	-	-	16,43		16,43	-	77,01	-	1,05			5,19
22.12.15	24,00		264,75	250,14	14,61	76,56	59,79	16,77	7,00	5,00	4,20	14,61	-	-	17,44	-	17,44	-	76,53	-	1,12	-	-	5,32
23.12.15	24,00		264,75	250,14	14,61	76,56	59,79	16,77	7,00	5,00	4,20	14,61	-	-	17,44	-	17,44	-	76,53	-	1,12	-	-	5,32
Среднее	24,00	-	264,75	250,14	14,61	76,56	59,79	16,77	7,00	5,00	4,20	14,61	-	-	17,44	-	17,44	-	76,53	-	1,12	-	-	5,32
Итого	720,00		7942,64	7504,23	438,41						126,15	438,41	0,00	0,00	523,07	0,00	523,07	0,00			33,54	0,00	0,00	159,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.15 03:00	34362,04	29316,50	17743,65	-	18147,79	-	681,92	-	-
	21.12.15 03:00	34362,04	29316,50	17743,65	-	18147,79	-	681,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **523,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представ. потребителя
_____ / _____ /

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.