Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	73,05	63,35	9,70	74,91	41,96	32,95	7,00	5,00	2,03	10,50	-	-	10,75	-	10,75	-	74,92	-	0,79			2,82
25.11.15	24,00	-	74,02	64,02	10,00	76,45	42,51	33,94	7,00	5,00	2,12	10,77	-	-	11,06	-	11,06	-	76,14	-	0,82			2,94
26.11.15	24,00	-	75,41	64,52	10,89	76,86	42,54	34,32	7,00	5,00	2,16	11,62	-	-	11,94	-	11,94	-	76,53	-	0,89			3,05
27.11.15	24,00	-	77,55	65,16	12,39	76,71	42,45	34,26	7,00	5,00	2,18	13,16	-	-	13,52	-	13,52	-	76,40	-	1,01			3,19
28.11.15	24,00	-	77,57	67,29	10,28	76,89	43,57	33,32	7,00	5,00	2,19	11,05	-	-	11,33	-	11,33	-	76,56	-	0,85			3,03
29.11.15	24,00	-	78,27	64,42	13,85	76,65	43,01	33,64	7,00	5,00	2,11	14,69	-	-	15,06	-	15,06	-	76,37	-	1,12			3,23
30.11.15	24,00	-	73,40	64,13	9,27	75,41	42,70	32,71	7,00	5,00	2,05	10,00	-	-	10,23	-	10,23	-	74,85	-	0,75			2,80
01.12.15	24,00	-	75,56	63,93	11,63	76,07	42,86	33,21	7,00	5,00	2,07	12,44	-	-	12,73	-	12,73	-	75,76	-	0,94			3,01
02.12.15	24,00	-	74,21	64,06	10,15	76,15	43,01	33,14	7,00	5,00	2,07	10,95	-	-	11,22	-	11,22	-	75,80	-	0,83			2,90
03.12.15	24,00	-	74,15	63,87	10,28	76,06	42,80	33,26	7,00	5,00	2,08	11,00	-	-	11,28	-	11,28	-	75,77	-	0,83			2,91
04.12.15	24,00	-	73,88	64,01	9,87	75,70	43,00	32,70	7,00	5,00	2,05	10,65	-	-	10,94	-	10,94	-	75,10	-	0,80			2,84
05.12.15	24,00	-	76,07	64,11	11,96	74,11	42,32	31,79	7,00	5,00	1,98	12,79	-	-	13,07	-	13,07	-	73,83	-	0,94			2,93
06.12.15	24,00	-	77,35	65,52	11,83	74,18	42,84	31,34	7,00	5,00	2,00	12,60	-	-	12,90	-	12,90	-	73,92	-	0,93			2,93
07.12.15	24,00	-	76,07	65,51	10,56	73,86	42,75	31,11	7,00	5,00	1,99	11,25	-	-	11,52	-	11,52	-	73,51	-	0,83			2,82
08.12.15	24,00	-	75,00	64,73	10,27	73,77	42,32	31,45	7,00	5,00	2,00	10,88	-	-	11,12	-	11,12	-	73,49	-	0,80			2,80
09.12.15	24,00	-	76,17	64,28	11,89	74,15	42,39	31,76	7,00	5,00	2,01	12,39	-	-	12,69	-	12,69	-	74,09	-	0,92			2,93
10.12.15	24,00	-	74,25	64,70	9,55	74,90	42,79	32,11	7,00	5,00	2,05	9,94	-	-	10,20	-	10,20	-	74,53	-	0,74			2,79
11.12.15	24,00	-	77,08	65,24	11,84	74,70	43,07	31,63	7,00	5,00	2,04	12,23	-	-	12,51	-	12,51	-	74,30	-	0,91			2,95
12.12.15	24,00	-	76,17	64,54	11,63	74,18	43,02	31,16	7,00	5,00	1,98	12,09	-	-	12,41	-	12,41	-	73,93	-	0,89			2,88
13.12.15	24,00	-	75,15	62,16	12,99	73,11	42,05	31,06	7,00	5,00	1,91	13,35	-	-	13,68	-	13,68	-	72,60	-	0,97			2,88
14.12.15	24,00	-	72,50	62,51	9,99	74,01	42,17	31,84	7,00	5,00	1,97	10,32	-	-	10,57	-	10,57	-	74,04	-	0,76			2,73
15.12.15	24,00	-	72,98	63,72	9,26	77,34	43,34	34,00	7,00	5,00	2,15	9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	76,83	-	0,74			2,88
16.12.15	24,00	-	74,27	63,69	10,58	76,91	42,99	33,92	7,00	5,00	2,14	10,98	-	-	11,28	-	11,28	-	76,57	-	0,84			2,97
17.12.15	24,00	-	72,97	63,32	9,65	76,69	42,63	34,06	7,00	5,00	2,13	10,07	-	-	10,32	-	10,32	-	76,37	-	0,77			2,90
18.12.15	24,00	-	72,55	63,32	9,23	76,63	42,69	33,94	7,00	5,00	2,12	9,64	-	-	9,87	-	9,87	-	76,28	-	0,74			2,86
19.12.15	24,00	-	74,18	64,39	9,79	76,72	43,23	33,49	7,00	5,00	2,13	10,19	-	-	10,45	-	10,45	-	76,41	-	0,78			2,91
20.12.15	24,00	-	50,78	42,81	7,97	72,57	44,11	28,46	7,00	5,00	1,10	13,58	-	-	13,77	-	13,77	-	51,67	-	0,70			1,80
21.12.15	24,00		74,10	63,46	10,64	75,40	42,78	32,61	7,00	5,00	2,03	11,44	-	-	11,71	-	11,71	-	74,32	-	0,85	-	-	2,88
22.12.15	24,00		74,10	63,46	10,64	75,40	42,78	32,61	7,00	5,00	2,03	11,44	-	-	11,71	-	11,71	-	74,32	-	0,85	-	-	2,88
23.12.15	24,00		74,10	63,46	10,64	75,40	42,78	32,61	7,00	5,00	2,03	11,44	-	-	11,71	-	11,71	-	74,32	-	0,85	-	-	2,88
Среднее	24,00	-	74,10	63,46	10,64	75,40	42,78	32,61	7,00	5,00	2,03	11,44	-	-	11,71	-	11,71	-	74,32	-	0,85	-	-	2,88
Итого	720,00		2222,90	1903,68	319,22						60,87	343,08	0,00	0,00	351,42	0,00	351,42	0,00			25,42	0,00	0,00	86,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.

Ф.И.О., печать, энергосбыта