

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / С/О-ГЭС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Облкомский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам учета за декабрь, 2015
 Договор: 9972.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 74
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и орочн. армату в валах: ВК7-207222-С(С1215)х1
 Расчетный алгоритм: янв.: Q=Q1*(t1-tнв)/t2*(t2-tнв) лето: Q=Q1*(t1-tнв)/t2*(t2-tнв)
 Qот=0,307 Qвент.= Qотекл.от.= Qвс=0,1322
 Qотекл.ср.= Qвс.ср.=0,0601 Qвс.от.= Qвс=24

Вычислитель: ВК7-7 № 207222
 Подающ. тр.(M1): Расходомер: ПРМ 32 Силп= 0,067
 Обратн. тр.(M2): Расходомер: ПРМ 32 Силп= 0,067
 Тр.д. ГВС(M3): Расходомер: ПРМ 32 Силп= 0,067
 Тр.д. ГВС(M4): Расходомер: ПРМ 32 Силп= 0,067
 Тр.д. ГВС(M5): Расходомер: ПРМ 32 Силп= 0,067
 Расчетный алгоритм: янв.: Q=Q1*(t1-tнв)/t2*(t2-tнв) лето: Q=Q1*(t1-tнв)/t2*(t2-tнв)
 Qот=0,307 Qвент.= Qотекл.от.= Qвс=0,1322
 Qотекл.ср.= Qвс.ср.=0,0601 Qвс.от.= Qвс=24

Договорные нагрузки (кВт/час): Qот=0,307 Qвент.= Qотекл.от.= Qвс=0,1322
 Договорные расходы (гр.сут.): Qотекл.ср.= Qвс.ср.=0,0601 Qвс.от.= Qвс=24
 Валютное потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные							
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Уплдл	T3	T4	Qвс общ.	Qвс кап.	Qвс гвс	Общее теплостое
24.11.15	24.00	-	107,38	85,01	22,37	75,60	43,48	32,12	7,00	5,00	2,72	22,55	-	-	23,11	-	-	75,68	С	С	Qвс общ.	Qвс кап.	Qвс гвс	4,42
25.11.15	24.00	-	105,98	85,03	20,95	76,36	43,80	33,56	7,00	5,00	2,77	21,04	-	-	21,58	-	-	76,18	С	С	1,71	1,71	1,60	4,37
26.11.15	24.00	-	106,17	84,90	21,27	77,06	43,83	33,23	7,00	5,00	2,82	21,36	-	-	21,91	-	-	76,91	С	С	1,65	1,65	1,63	4,46
27.11.15	24.00	-	106,41	85,29	21,12	77,28	44,16	33,12	7,00	5,00	2,83	21,18	-	-	21,76	-	-	77,12	С	С	1,70	1,70	1,70	4,24
28.11.15	24.00	-	99,53	76,99	22,54	75,86	42,99	32,87	7,00	5,00	2,54	22,58	-	-	23,16	-	-	75,15	С	С	1,63	1,63	1,63	4,46
29.11.15	24.00	-	101,98	79,66	22,32	74,77	42,33	32,44	7,00	5,00	2,52	23,10	-	-	23,70	-	-	74,91	С	С	1,73	1,73	1,73	4,25
30.11.15	24.00	-	106,85	85,42	21,43	76,85	44,31	32,37	7,00	5,00	2,69	22,54	-	-	23,13	-	-	76,31	С	С	1,72	1,72	1,72	4,41
01.12.15	24.00	-	105,59	85,45	20,14	76,68	44,62	32,23	7,00	5,00	2,68	21,16	-	-	21,72	-	-	76,75	С	С	1,63	1,63	1,63	4,30
02.12.15	24.00	-	109,17	85,86	23,31	75,73	44,26	31,47	7,00	5,00	2,65	24,14	-	-	21,72	-	-	75,32	С	С	1,82	1,82	1,82	4,47
03.12.15	24.00	-	106,28	86,12	20,16	76,79	44,55	32,24	7,00	5,00	2,73	20,76	-	-	21,30	-	-	76,70	С	С	1,61	1,61	1,61	4,33
04.12.15	24.00	-	106,58	85,86	20,72	76,87	44,70	32,17	7,00	5,00	2,74	20,98	-	-	21,56	-	-	76,79	С	С	1,77	1,77	1,77	4,49
05.12.15	24.00	-	107,99	85,28	22,71	77,07	45,69	31,38	7,00	5,00	2,68	22,78	-	-	23,53	-	-	76,99	С	С	1,75	1,75	1,75	4,48
06.12.15	24.00	-	107,99	85,28	22,71	77,07	45,69	31,38	7,00	5,00	2,68	22,78	-	-	23,53	-	-	76,99	С	С	1,77	1,77	1,77	4,49
07.12.15	24.00	-	106,49	85,50	20,99	76,81	45,49	31,32	7,00	5,00	2,68	21,03	-	-	23,37	-	-	76,84	С	С	1,82	1,82	1,82	4,33
08.12.15	24.00	-	105,78	84,81	20,97	76,89	44,84	32,05	7,00	5,00	2,72	21,08	-	-	21,57	-	-	76,71	С	С	1,75	1,75	1,75	4,43
09.12.15	24.00	-	107,89	85,52	22,37	76,96	44,80	32,16	7,00	5,00	2,74	22,56	-	-	21,64	-	-	76,74	С	С	1,62	1,62	1,62	4,33
10.12.15	24.00	-	105,64	85,83	19,81	76,68	45,19	31,75	7,00	5,00	2,72	21,79	-	-	23,16	-	-	76,84	С	С	1,73	1,73	1,73	4,40
11.12.15	24.00	-	108,82	85,30	23,52	76,51	44,61	31,90	7,00	5,00	2,74	23,63	-	-	24,23	-	-	76,80	С	С	1,82	1,82	1,82	4,20
12.12.15	24.00	-	108,82	85,30	23,52	76,51	44,61	31,90	7,00	5,00	2,74	23,63	-	-	24,23	-	-	76,80	С	С	1,80	1,80	1,80	4,52
13.12.15	24.00	-	108,82	85,30	23,52	76,51	44,61	31,90	7,00	5,00	2,74	23,63	-	-	24,23	-	-	76,80	С	С	1,82	1,82	1,82	4,52
14.12.15	24.00	-	108,82	85,30	23,52	76,51	44,61	31,90	7,00	5,00	2,74	23,63	-	-	24,23	-	-	76,80	С	С	1,80	1,80	1,80	4,52
15.12.15	24.00	-	108,82	85,30	23,52	76,51	44,61	31,90	7,00	5,00	2,74	23,63	-	-	24,23	-	-	76,80	С	С	1,80	1,80	1,80	4,52
16.12.15	24.00	-	107,88	85,44	22,44	77,20	44,41	32,79	7,00	5,00	2,60	23,54	-	-	23,59	-	-	76,56	С	С	1,76	1,76	1,76	4,39
17.12.15	24.00	-	107,24	83,85	23,39	74,04	43,51	30,53	7,00	5,00	2,60	23,54	-	-	23,22	-	-	77,13	С	С	1,74	1,74	1,74	4,39
18.12.15	24.00	-	106,02	83,78	22,24	77,15	43,88	33,27	7,00	5,00	2,37	23,04	-	-	24,08	-	-	72,01	С	С	1,69	1,69	1,69	4,29
19.12.15	24.00	-	107,81	85,78	22,03	77,15	43,88	33,27	7,00	5,00	2,81	22,22	-	-	23,58	-	-	72,01	С	С	1,66	1,66	1,66	4,03
20.12.15	24.00	-	109,95	86,02	23,93	76,88	45,28	31,60	7,00	5,00	2,75	21,45	-	-	23,35	-	-	77,10	С	С	1,75	1,75	1,75	4,56
21.12.15	24.00	-	106,80	84,87	21,93	76,31	44,29	32,03	7,00	5,00	2,70	22,27	-	-	22,85	-	-	76,16	С	С	1,88	1,88	1,88	4,39
22.12.15	24.00	-	106,80	84,87	21,93	76,31	44,29	32,03	7,00	5,00	2,70	22,27	-	-	22,85	-	-	76,16	С	С	1,70	1,70	1,70	4,39
23.12.15	24.00	-	106,80	84,87	21,93	76,31	44,29	32,03	7,00	5,00	2,70	22,27	-	-	22,85	-	-	76,16	С	С	1,70	1,70	1,70	4,39
Среднее	24.00	-	106,80	84,87	21,93	76,31	44,29	32,03	7,00	5,00	2,70	22,27	-	-	22,85	-	-	76,16	С	С	1,70	1,70	1,70	4,39
Итого	720.00	-	3204.09	2546.21	657.88	76.31	44.29	32.03	7.00	5.00	2.70	22.27	-	-	22.85	-	-	76.16	С	С	1.70	1.70	1.70	4.39

Показание счетчиков на момент снятия данных: 24.11.15 03:00 1423270 18999.46 13176.99 3958.45 4944.50 327.49 3357.97 465.81 685.64 0.00 685.64 0.00 685.64 0.00 50.90 0.00 131.79

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 131.79
 Объем теплотехнологии, рассчитанный по среднему: 131.79
 Период расчета по договору: с 24.11.15 по 23.12.2015
 Период превышения Ц: -
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,6 °C = -1,74 град.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 130,05 град.
 с учетом корректировок 685,64 куб.м.

АО "ДомТелеком" для отчета

ГУП "ТЭК СПб" Печат-энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24 ДЕК 2015

Тя, р.С= 2,6

График: 150/70