Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	139,19	120,98	18,21	75,85	47,81	28,04	7,00	5,00	3,40	18,21	-	-	20,47		20,47	-	75,81	-	1,38			4,78
25.11.15	24,00	-	140,21	120,94	19,27	76,65	48,22	28,43	7,00	5,00	3,44	19,27	-	-	21,59		21,59	-	76,64	-	1,48			4,92
26.11.15	24,00	-	139,38	120,74	18,64	77,35	48,38	28,97	7,00	5,00	3,50	18,64	-	-	20,96		20,96	-	77,33	-	1,44			4,95
27.11.15	24,00	-	140,94	121,30	19,64	77,56	48,84	28,72	7,00	5,00	3,49	19,64	-	-	22,03		22,03	-	77,55	-	1,52			5,01
28.11.15	24,00	-	132,14	109,48	22,66	76,20	47,49	28,71	7,00	5,00	3,15	22,66	-	-	24,94		24,94	-	76,15	-	1,73			4,87
29.11.15	24,00	-	135,16	112,80	22,36	75,06	46,74	28,32	7,00	5,00	3,20	22,36	-	-	24,61		24,61	-	74,93	-	1,68			4,87
30.11.15	24,00	-	140,64	120,77	19,87	76,99	48,49	28,50	7,00	5,00	3,44	19,87	-	-	22,29		22,29	-	76,99	-	1,53			4,97
01.12.15	24,00	-	140,12	120,76	19,36	77,10	48,84	28,26	7,00	5,00	3,42	19,36	-	-	21,71		21,71	-	77,08	-	1,49			4,91
02.12.15	24,00	-	139,00	121,61	17,39	76,01	48,46	27,55	7,00	5,00	3,35	17,39	-	-	19,61		19,61	-	76,03	-	1,32			4,67
03.12.15	24,00	-	138,36	122,18	16,18	77,05	48,79	28,26	7,00	5,00	3,46	16,18	-	-	18,44		18,44	-	77,02	-	1,25			4,71
04.12.15	24,00	-	137,02	122,02	15,00	77,10	48,81	28,29	7,00	5,00	3,46	15,00	-	-	17,22		17,22	-	77,07	-	1,16			4,62
05.12.15	24,00	-	139,91	121,40	18,51	77,39	49,40	27,99	7,00	5,00	3,40	18,51	-	-	20,85		20,85	-	77,36	-	1,43			4,83
06.12.15	24,00	-	140,75	121,36	19,39	77,32	49,98	27,34	7,00	5,00	3,32	19,39	-	-	21,74		21,74	-	77,32	-	1,50			4,82
07.12.15	24,00	-	139,14	121,64	17,50	77,09	49,64	27,45	7,00	5,00	3,34	17,50	-	-	19,77		19,77	-	77,06	-	1,35			4,69
08.12.15	24,00	-	136,86	121,32	15,54	77,17	49,07	28,10	7,00	5,00	3,41	15,54	-	-	17,77		17,77	-	77,16	-	1,20			4,61
09.12.15	24,00	-	137,66	121,35	16,31	77,22	49,09	28,13	7,00	5,00	3,42	16,31	-	-	18,55		18,55	-	77,20	-	1,26			4,68
10.12.15	24,00	-	138,95	122,06	16,89	77,18	49,64	27,54	7,00	5,00	3,37	16,89	-	-	19,20		19,20	-	77,17	-	1,30			4,67
11.12.15	24,00	-	136,15	121,70	14,45	76,94	49,95	26,99	7,00	5,00	3,29	14,45	-	-	16,63		16,63	-	76,94	-	1,11			4,40
12.12.15	24,00	-	138,28	121,32	16,96	77,19	49,45	27,74	7,00	5,00	3,37	16,96	-	-	19,23		19,23	-	77,18	-	1,31			4,68
13.12.15	24,00	-	140,37	120,85	19,52	76,78	48,78	28,00	7,00	5,00	3,39	19,52	-	-	21,83		21,83	-	76,79	-	1,50			4,89
14.12.15	24,00	-	134,52	117,06	17,46	77,01	48,69	28,32	7,00	5,00	3,36	17,46	-	-	19,65		19,65	-	74,70	-	1,30			4,66
15.12.15	24,00	-	136,31	120,43	15,88	77,45	48,63	28,82	7,00	5,00	3,47	15,88	-	-	18,11		18,11	-	77,42	-	1,23			4,70
16.12.15	24,00	-	135,85	117,99	17,86	74,42	47,52	26,90	7,00	5,00	3,17	17,86	-	-	19,98		19,98	-	74,57	-	1,33			4,51
17.12.15	24,00	-	134,33	117,36	16,97	69,25	43,30	25,95	7,00	5,00	3,04	16,97	-	-	18,89		18,89	-	68,83	-	1,17			4,21
18.12.15	24,00	-	135,93	120,03	15,90	77,42	47,96	29,46	7,00	5,00	3,54	15,90	-	-	18,24		18,24	-	77,40	-	1,23			4,77
19.12.15	24,00	-	137,46	120,69	16,77	77,54	49,08	28,46	7,00	5,00	3,44	16,77	-	-	19,06		19,06	-	77,52	-	1,30			4,74
20.12.15	24,00	-	139,00	120,32	18,68	77,13	49,40	27,73	7,00	5,00	3,34	18,68	-	-	21,00		21,00	-	77,12	-	1,44			4,78
21.12.15	24,00		137,91	120,02	17,90	76,57	48,54	28,04	7,00	5,00	3,37	17,90	-	-	20,16	-	20,16	-	76,46	-	1,37	-	-	4,74
22.12.15	24,00		137,91	120,02	17,90	76,57	48,54	28,04	7,00	5,00	3,37	17,90	-	-	20,16	-	20,16	-	76,46	-	1,37	-	-	4,74
23.12.15	24,00		137,91	120,02	17,90	76,57	48,54	28,04	7,00	5,00	3,37	17,90	-	-	20,16	-	20,16	-	76,46	-	1,37	-	-	4,74
Среднее	24,00	-	137,91	120,02	17,90	76,57	48,54	28,04	7,00	5,00	3,37	17,90	-	-	20,16	-	20,16	-	76,46	-	1,37	-	-	4,74
Итого	720,00		4137,37	3600,51	536,86						101,11	536,86	0,00	0,00	604,86	0,00	604,86	0,00			41,04	0,00	0,00	142,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 04:00	20851,04	18279,82	0,00	-	0,00	-	355,86	-	-
	21.12.15 03:00	24563,85	21510,03	0,00	-	0,00	-	483,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплопотребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта