

Абонент: ЖКЭС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО-ПВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Обогревающий Э.Э.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за декабрь 2015

Датировка: Стройматериал: Бабушкина 89-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Дачурдбинская

Узел учета: СЦО-ПВС  
 Код УЛТЭ: Расчетная мощность совместно с УЛТЭ: график 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток. арматуры в здании: СТП943-14858-(0)1215.01  
 Режима (смена): 0/7

Приборы УЛТЭ поверены до: Термометр: КИТТР-05  
 Термометр: КИТТР-05  
 Термометр: ТПТ-15-2  
 Термометр: Термометр:

Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:

Вычислитель: СТП-943 №14858  
 Подано: тр.(М1): расходемер: ПРЭМ 40 Глип= Расходомер: ПРЭМ 40 Глип= Тр.-д. ПЭС(М2): расходемер: ПРЭМ 32 Глип= Тр.шхр.: ПЭС(М4): расходемер: Глип= Тр.подпитки(У5): расходемер: Глип=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(П1\*П2)\*K\*(П3\*П4) лето: Q=M2\*(П1\*П2)\*K\*(П3\*П4)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qрек.пот.= Qрек.ср=0,081  
 Договорные нагрузки (гр.чел): Гкал/час: Qрек.ср= Qвент.= Qрек.ср=0,081  
 Договорные нагрузки (гр.гр.чел): Гкал/час: Qот=138,78 Qвент.=0 Qрек.ср=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоты		
			М1	М2	Т	С	Т1	Т2	ДТ	С	Г/С	Г/С	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	Удлп	Т3	Т4	Qвс.общ.		Qвс.кап.	Qвс.гвс.
25.11.15	24.00		185,18	158,19	26,99	74,41	42,46	31,95	5,00	4,00	5,12	26,27	0,00	0,00	26,53	26,93	-	74,02	0,00	1,94	7,07						
26.11.15	24.00		185,76	158,59	27,17	75,44	42,96	32,48	5,00	4,00	5,23	26,35	0,00	0,00	27,02	27,02	0,00	74,81	0,00	1,97	7,21						
27.11.15	24.00		183,94	158,68	25,26	76,32	42,90	33,15	5,00	4,00	5,37	24,35	0,00	0,00	24,98	24,98	0,00	75,55	0,00	2,00	7,33						
28.11.15	24.00	*	127,18	106,60	30,59	75,46	42,50	33,29	5,00	4,00	3,08	24,35	0,00	0,00	24,98	24,98	0,00	75,82	0,00	1,85	7,21						
29.11.15	24.00	*	141,14	115,72	25,42	72,88	42,91	32,99	5,00	4,00	6,30	31,58	0,00	0,00	32,27	29,51	-	69,10	0,00	1,99	7,21						
30.11.15	24.00		184,38	156,13	28,25	75,86	42,91	32,99	5,00	4,00	5,16	24,19	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	75,21	0,00	2,15	7,29						
01.12.15	24.00		183,29	159,42	23,87	75,86	43,46	32,39	5,00	4,00	5,09	26,99	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00	74,41	0,00	2,01	7,12						
02.12.15	24.00		187,75	160,91	26,83	75,09	43,40	31,59	5,00	4,00	5,17	26,03	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00	75,01	0,00	1,89	7,05						
03.12.15	24.00		186,25	160,42	25,82	75,82	43,77	32,05	5,00	4,00	5,17	25,03	0,00	0,00	25,68	25,68	0,00	75,39	0,00	1,82	7,10						
04.12.15	24.00		185,89	160,97	24,93	75,82	43,77	32,05	5,00	4,00	5,17	25,03	0,00	0,00	25,68	25,68	0,00	75,39	0,00	1,89	7,05						
05.12.15	24.00		186,63	159,15	27,48	76,20	43,96	32,24	5,00	4,00	5,14	27,59	0,00	0,00	28,31	28,31	0,00	75,73	0,00	2,09	7,12						
06.12.15	24.00		187,71	158,79	28,92	76,19	44,38	31,82	5,00	4,00	5,06	29,08	0,00	0,00	29,84	29,84	0,00	75,40	0,00	2,10	7,23						
07.12.15	24.00		187,15	162,06	25,08	75,84	44,47	31,75	5,00	4,00	5,14	25,30	0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	75,46	0,00	2,20	7,26						
08.12.15	24.00		190,02	163,56	26,45	75,90	44,15	31,75	5,00	4,00	5,19	26,66	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	75,65	0,00	2,20	7,26						
09.12.15	24.00		188,59	164,38	24,21	75,89	44,24	31,64	5,00	4,00	5,20	24,46	0,00	0,00	25,09	25,09	0,00	75,46	0,00	2,01	7,21						
10.12.15	24.00		189,57	165,65	24,02	75,97	44,53	31,44	5,00	4,00	5,14	24,24	0,00	0,00	24,86	24,86	0,00	75,47	0,00	1,83	7,04						
11.12.15	24.00		189,52	165,35	24,18	75,84	44,81	31,03	5,00	4,00	5,14	24,32	0,00	0,00	24,95	24,95	0,00	75,28	0,00	1,88	7,04						
12.12.15	24.00		189,15	164,32	24,83	75,85	44,63	31,22	5,00	4,00	5,14	24,96	0,00	0,00	25,61	25,61	0,00	75,35	0,00	1,88	7,02						
13.12.15	24.00		190,45	162,90	27,55	75,68	44,19	31,48	5,00	4,00	5,19	24,43	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	75,14	0,00	1,84	7,22						
14.12.15	24.00		189,03	164,82	24,22	75,67	44,22	31,45	5,00	4,00	5,29	25,23	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	75,69	0,00	1,91	7,19						
15.12.15	24.00		189,53	164,48	25,05	75,64	44,02	32,12	5,00	4,00	5,19	24,43	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00	75,14	0,00	1,84	7,02						
16.12.15	24.00		188,43	161,88	26,55	76,28	43,77	32,50	5,00	4,00	5,29	25,23	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	75,69	0,00	1,91	7,19						
17.12.15	24.00		186,73	158,32	28,41	65,52	38,26	27,26	5,00	4,00	4,23	28,71	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00	75,85	0,00	2,03	7,29						
18.12.15	24.00		188,89	165,18	23,70	76,08	43,41	32,67	5,00	4,00	5,40	23,89	0,00	0,00	24,51	24,51	0,00	75,55	0,00	1,81	7,20						
19.12.15	24.00		191,44	167,18	24,26	76,30	44,26	32,04	5,00	4,00	5,35	24,49	0,00	0,00	25,13	25,13	0,00	75,82	0,00	1,86	7,20						
20.12.15	24.00		193,08	165,35	27,73	75,87	44,42	31,45	5,00	4,00	5,20	27,99	0,00	0,00	28,71	28,71	0,00	75,32	0,00	2,11	7,21						
21.12.15	24.00		183,79	158,04	25,75	75,33	43,34	31,99	5,00	4,00	5,13	26,25	-	-	26,92	26,92	-	74,54	-	1,95	7,08						
22.12.15	24.00		183,79	158,04	25,75	75,33	43,34	31,99	5,00	4,00	5,13	26,25	-	-	26,92	26,92	-	74,54	-	1,95	7,08						
23.12.15	24.00		183,79	158,04	25,75	75,33	43,34	31,99	5,00	4,00	5,13	26,25	-	-	26,92	26,92	-	74,54	-	1,95	7,08						
Среднее	24.00		183,79	158,04	25,75	75,33	43,34	31,99	5,00	4,00	5,13	26,25	-	-	26,92	26,92	-	74,54	-	1,95	7,08						
Итого	720,00		5513,61	4741,20	772,41						153,90	787,61	0,00	0,00	807,53	807,53	0,00	74,54	-	1,95	7,08						

Позиция счетчиков на момент снятия данных: 24.11.15 07:00 8888,428 69781,54 19380,10 0,00 19789,08 3519,76 1354,37 1404,13

Период расчета по среднему: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Объект теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Период превышения t2: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Корректировка на температурах холодной воды: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Итого по приборам учета: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

С учетом корректировок: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

С учетом корректировок: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

Итого по приборам учета: 21.12.15 05:00 91953,65 74036,44 20038,69 0,00 20485,60 310,58

2,6 °C = -2,05 Ккал/кВт.ч

210,47 Ккал/кВт.ч

807,53 кВт.ч

АО "ДомТелеком" для отчетов

ФУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2015