Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	121,68	105,31	16,37	75,01	47,76	27,25	7,00	5,00	3,07	13,75	-	-	14,09	-	14,09	-	74,77	-	1,03			4,10
25.11.15	24,00	-	121,40	105,48	15,92	75,75	48,21	27,54	7,00	5,00	3,10	13,42	-	-	13,74	-	13,74	-	75,28	-	1,01			4,11
26.11.15	24,00	-	120,79	105,35	15,44	76,39	48,36	28,03	7,00	5,00	3,15	12,99	-	-	13,33	-	13,33	-	76,01	-	0,99			4,14
27.11.15	24,00	-	121,63	105,49	16,14	76,63	48,60	28,03	7,00	5,00	3,15	13,68	-	-	14,01	-	14,01	-	76,26	-	1,04			4,20
28.11.15	24,00	-	61,67	46,71	14,96	74,96	45,61	29,35	7,00	5,00	1,52	13,48	-	-	13,84	-	13,84	-	72,36	-	0,97			2,50
29.11.15	24,00	-	111,72	95,98	15,74	74,24	45,78	28,46	7,00	5,00	2,86	14,14	-	-	14,48	-	14,48	-	74,09	-	1,05			3,91
30.11.15	24,00	-	119,44	104,80	14,64	76,00	48,32	27,68	7,00	5,00	3,05	12,83	-	-	13,14	-	13,14	-	75,45	-	0,97			4,02
01.12.15	24,00	-	121,36	105,18	16,18	76,15	48,74	27,41	7,00	5,00	3,08	13,67	-	-	14,05	-	14,05	-	75,83	-	1,04			4,12
02.12.15	24,00	-	122,49	106,27	16,22	75,06	48,44	26,62	7,00	5,00	3,03	13,76	-	-	14,10	-	14,10	-	74,48	-	1,02			4,05
03.12.15	24,00	-	121,90	106,09	15,81	76,16	48,90	27,26	7,00	5,00	3,08	13,43	-	-	13,78	-	13,78	-	75,84	-	1,02			4,10
04.12.15	24,00	-	121,07	105,72	15,35	76,22	49,01	27,21	7,00	5,00	3,05	13,08	-	-	13,43	-	13,43	-	75,91	-	1,00			4,05
05.12.15	24,00	-	120,34	105,25	15,09	76,47	49,26	27,21	7,00	5,00	3,04	12,92	-	-	13,25	-	13,25	-	76,05	-	0,99			4,02
06.12.15	24,00	-	120,90	104,83	16,07	76,30	49,62	26,68	7,00	5,00	2,96	14,03	-	-	14,39	-	14,39	-	75,91	-	1,07			4,03
07.12.15	24,00	-	122,42	107,34	15,08	76,15	49,19	26,96	7,00	5,00	3,06	12,98	-	-	13,32	-	13,32	-	75,81	-	0,99			4,04
08.12.15	24,00	-	122,72	107,59	15,13	76,17	48,64	27,53	7,00	5,00	3,13	13,04	-	-	13,37	-	13,37	-	75,80	-	0,99			4,12
09.12.15	24,00	-	123,27	107,83	15,44	76,29	48,86	27,43	7,00	5,00	3,13	13,30	-	-	13,65	-	13,65	-	75,91	-	1,01			4,14
10.12.15	24,00	-	123,42	108,62	14,80	76,19	49,16	27,03	7,00	5,00	3,11	12,59	-	-	12,92	-	12,92	-	75,80	-	0,95			4,07
11.12.15	24,00	-	123,60	108,44	15,16	75,95	49,36	26,59	7,00	5,00	3,06	13,00	-	-	13,30	-	13,30	-	75,46	-	0,98			4,04
12.12.15	24,00	-	123,22	108,07	15,15	76,28	49,32	26,96	7,00	5,00	3,08	13,03	-	-	13,40	-	13,40	-	75,88	-	0,99			4,07
13.12.15	24,00	-	124,46	107,16	17,30	75,81	48,71	27,10	7,00	5,00	3,07	15,23	-	-	15,60	-	15,60	-	75,35	-	1,15			4,22
14.12.15	24,00	-	123,18	108,45	14,73	76,05	48,79	27,26	7,00	5,00	3,11	12,77	-	-	13,10	-	13,10	-	75,64	-	0,97			4,08
15.12.15	24,00	-	122,66	107,86	14,80	76,47	48,64	27,83	7,00	5,00	3,15	12,94	-	-	13,25	-	13,25	-	76,18	-	0,98			4,14
16.12.15	24,00	-	120,18	104,87	15,31	71,75	46,36	25,39	7,00	5,00	2,80	13,33	-	-	13,64	-	13,64	-	71,79	-	0,96			3,76
17.12.15	24,00	-	121,58	106,39	15,19	70,45	44,38	26,07	7,00	5,00	2,90	13,23	-	-	13,52	-	13,52	-	71,34	-	0,94			3,84
18.12.15	24,00	-	123,82	108,60	15,22	76,45	48,28	28,17	7,00	5,00	3,22	13,25	-	-	13,61	-	13,61	-	76,05	-	1,01			4,23
19.12.15	24,00	-	124,02	109,83	14,19	76,52	49,08	27,44	7,00	5,00	3,17	12,27	-	-	12,59	-	12,59	-	76,12	-	0,94			4,10
20.12.15	24,00	-	124,64	109,07	15,57	76,13	49,26	26,87	7,00	5,00	3,08	13,65	-	-	14,01	-	14,01	-	75,83	-	1,04			4,12
21.12.15	24,00		119,61	104,17	15,44	75,63	48,32	27,31	7,00	5,00	3,01	13,33	-	-	13,66	-	13,66	-	75,23	-	1,00	-	-	4,01
22.12.15	24,00		119,61	104,17	15,44	75,63	48,32	27,31	7,00	5,00	3,01	13,33	-	-	13,66	-	13,66	-	75,23	-	1,00	-	-	4,01
23.12.15	24,00		119,61	104,17	15,44	75,63	48,32	27,31	7,00	5,00	3,01	13,33	-	-	13,66	-	13,66	-	75,23	-	1,00	-	-	4,01
Среднее	24,00	-	119,61	104,17	15,44	75,63	48,32	27,31	7,00	5,00	3,01	13,33	-	-	13,66	-	13,66	-	75,23	-	1,00	-	-	4,01
Итого	720,00		3588,42	3125,09	463,33						90,26	399,77	0,00	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00			30,07	0,00	0,00	120,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	11114,56	9200,21	1750,37	-	1784,70	-	244,07	-	-
	21.12.15 10:00	14379,25	12044,93	2112,52	-	2156,03	-	353,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **409,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
« » г.