Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00		133,26	113,57	19,69	73,86	38,44	35,42	5,00	4,00	4,04	19,50	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	73,99	0,00	1,44			5,48
25.11.15	24,00		133,55	114,19	19,35	74,67	38,90	35,77	5,00	4,00	4,14	18,79	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	74,03	0,00	1,39			5,53
26.11.15	24,00		137,06	113,77	23,29	75,34	38,87	36,47	5,00	4,00	4,21	22,70	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	74,94	0,00	1,70			5,91
27.11.15	24,00		135,26	114,07	21,19	75,58	39,07	36,51	5,00	4,00	4,22	20,69	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	75,10	0,00	1,55			5,77
28.11.15	24,00		91,76	66,99	24,76	74,25	38,46	35,79	5,00	4,00	2,49	24,47	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05	-	71,52	0,00	1,75			4,24
29.11.15	24,00	*	112,63	86,49	26,14	72,40	35,63	36,77	5,00	4,00	3,20	26,01	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	71,93	0,00	1,87			5,07
30.11.15	24,00		135,72	113,28	22,45	75,07	38,89	36,18	5,00	4,00	4,12	22,43	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	74,36	0,00	1,67			5,79
01.12.15	24,00		134,59	113,60	20,99	75,17	39,60	35,57	5,00	4,00	4,07	20,75	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	74,80	0,00	1,55			5,62
02.12.15	24,00		136,05	115,12	20,93	74,28	39,86	34,42	5,00	4,00	4,00	20,68	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	73,73	0,00	1,52			5,52
03.12.15	24,00		136,41	114,64	21,77	75,02	39,78	35,24	5,00	4,00	4,08	21,40	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	74,69	0,00	1,60			5,68
04.12.15	24,00		136,96	114,47	22,49	75,17	39,93	35,23	5,00	4,00	4,11	21,67	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	74,83	0,00	1,62			5,73
05.12.15	24,00		136,94	113,81	23,12	75,48	39,96	35,51	5,00	4,00	4,10	22,49	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	75,07	0,00	1,69			5,79
06.12.15	24,00		138,31	113,41	24,91	75,50	40,51	34,99	5,00	4,00	4,03	24,23	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	75,08	0,00	1,82			5,85
07.12.15	24,00		138,66	116,27	22,39	75,15	40,75	34,40	5,00	4,00	4,06	21,66	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	74,80	0,00	1,62			5,68
08.12.15	24,00		137,77	117,87	19,90	75,23	40,48	34,75	5,00	4,00	4,16	19,14	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	74,77	0,00	1,43			5,60
09.12.15	24,00		140,14	118,02	22,12	75,21	40,34	34,87	5,00	4,00	4,18	21,36	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	74,80	0,00	1,60			5,78
10.12.15	24,00		140,76	118,87	21,89	75,31	40,73	34,57	5,00	4,00	4,18	21,11	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	74,86	0,00	1,58			5,76
11.12.15	24,00		140,02	118,69	21,33	75,12	41,05	34,07	5,00	4,00	4,12	20,46	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	74,61	0,00	1,53			5,65
12.12.15	24,00		141,00	118,12	22,88	75,22	40,85	34,37	5,00	4,00	4,13	22,10	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	74,82	0,00	1,65			5,78
13.12.15	24,00	*	103,50	86,37	17,13	75,14	40,69	34,44	5,00	4,00	3,03	16,53	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	74,63	0,00	1,23			4,26
14.12.15	24,00		140,67	118,36	22,31	75,02	40,40	34,62	5,00	4,00	4,17	21,50	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	74,59	0,00	1,60			5,77
15.12.15	24,00		140,20	118,09	22,11	75,48	40,22	35,26	5,00	4,00	4,24	21,23	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	75,12	0,00	1,60			5,84
16.12.15	24,00		138,71	116,06	22,65	75,18	39,85	35,33	5,00	4,00	4,18	21,78	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	74,64	0,00	1,63			5,81
17.12.15	24,00		137,98	114,82	23,16	65,35	34,99	30,36	5,00	4,00	3,49	22,38	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	67,37	0,00	1,51			4,99
18.12.15	24,00		139,55	118,64	20,91	75,34	39,24	36,11	5,00	4,00	4,36	20,13	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	74,86	0,00	1,51			5,86
19.12.15	24,00		142,22	120,16	22,06	75,57	40,21	35,36	5,00	4,00	4,33	21,19	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	75,07	0,00	1,59			5,92
20.12.15	24,00		147,34	119,03	28,31	75,22	40,59	34,63	5,00	4,00	4,21	27,40	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	74,79	0,00	2,05			6,26
21.12.15	24,00		134,33	112,10	22,23	74,64	39,57	35,07	5,00	4,00	3,99	21,62	-	-	22,16	-	22,16	-	74,21	-	1,60	-	-	5,59
22.12.15	24,00		134,33	112,10	22,23	74,64	39,57	35,07	5,00	4,00	3,99	21,62	-	-	22,16	-	22,16	-	74,21	-	1,60	-	-	5,59
23.12.15	24,00		134,33	112,10	22,23	74,64	39,57	35,07	5,00	4,00	3,99	21,62	-	-	22,16	-	22,16	-	74,21	-	1,60	-	-	5,59
Среднее	24,00	-	134,33	112,10	22,23	74,64	39,57	35,07	5,00	4,00	3,99	21,62	-	-	22,16	-	22,16	-	74,21	-	1,60	-	-	5,59
Итого	720,00		4030,02	3363,12	666,91						119,59	648,65	0,00	0,00	664,93	0,00	664,93	0,00			48,12	0,00	0,00	167,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	98728,77	80683,34	18034,68	0,00	18430,58	0,00	3531,33	1237,59	-
	21.12.15 05:00	102347,81	83701,37	18619,12	0,00	19029,70	0,00	3662,00	1280,95	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **664,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.