Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1215.bxt
Режим (схема): 3003

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	166,47	154,68	11,79	74,61	59,33	15,28	7,00	5,00	2,55	119,34	108,58	10,76	122,36	110,88	11,48	-	74,60	67,85	0,70			3,25
25.11.15	24,00	-	166,86	154,71	12,15	75,49	59,95	15,54	7,00	5,00	2,61	119,74	108,26	11,48	122,83	110,60	12,23	-	75,47	68,63	0,72			3,33
26.11.15	24,00	-	166,86	154,29	12,57	76,18	60,29	15,89	7,00	5,00	2,66	119,78	107,89	11,89	122,96	110,26	12,70	-	76,16	69,14	0,76			3,42
27.11.15	24,00	-	166,55	154,60	11,95	76,39	60,52	15,87	7,00	5,00	2,65	119,48	108,17	11,31	122,64	110,56	12,08	-	76,37	69,37	0,72			3,37
28.11.15	24,00	-	98,06	83,21	14,85	75,38	58,77	16,61	7,00	5,00	1,94	71,44	56,57	14,87	73,26	57,78	15,48	-	75,11	68,41	0,57			2,51
29.11.15	24,00	-	135,05	120,34	14,71	73,44	57,14	16,30	7,00	5,00	2,25	97,58	83,21	14,37	99,96	84,88	15,08	-	73,44	66,31	0,80			3,05
30.11.15	24,00	-	165,53	153,75	11,78	75,91	60,25	15,66	7,00	5,00	2,60	118,37	106,94	11,43	121,44	109,27	12,17	-	75,89	69,03	0,71			3,31
01.12.15	24,00	-	165,34	154,54	10,80	75,96	60,45	15,51	7,00	5,00	2,58	118,19	108,05	10,14	121,31	110,43	10,88	-	75,95	69,13	0,65			3,23
02.12.15	24,00	-	167,88	156,47	11,41	74,97	59,93	15,04	7,00	5,00	2,54	120,31	109,50	10,81	123,39	111,84	11,55	-	74,96	68,41	0,68			3,22
03.12.15	24,00	-	167,62	155,80	11,82	75,85	60,37	15,48	7,00	5,00	2,60	120,18	108,98	11,20	123,30	111,37	11,93	-	75,85	69,02	0,71			3,32
04.12.15	24,00	-	167,19	155,80	11,39	75,94	60,55	15,39	7,00	5,00	2,58	119,70	109,02	10,68	122,86	111,42	11,44	-	75,93	69,18	0,69			3,27
05.12.15	24,00	-	167,08	153,81	13,27	76,24	60,77	15,47	7,00	5,00	2,60	120,01	107,35	12,66	123,16	109,74	13,42	-	76,23	69,45	0,80			3,40
06.12.15	24,00	-	167,48	152,99	14,49	76,23	60,95	15,28	7,00	5,00	2,57	120,54	106,68	13,86	123,70	109,07	14,63	-	76,22	69,50	0,88			3,45
07.12.15	24,00	-	123,94	110,15	13,79	75,64	55,02	20,62	7,00	5,00	2,63	68,43	55,29	13,14	70,21	56,46	13,75	-	75,54	66,21	0,69			3,32
08.12.15	24,00	-	88,63	74,55	14,08	75,65	45,47	30,18	7,00	5,00	2,67	26,82	13,24	13,58	27,53	13,48	14,05	-	75,57	46,98	0,64			3,31
09.12.15	24,00	-	89,83	74,65	15,18	75,68	45,49	30,19	7,00	5,00	2,72	27,91	13,30	14,61	28,64	13,54	15,10	-	75,59	47,52	0,69			3,41
10.12.15	24,00	-	87,65	75,36	12,29	75,70	45,79	29,91	7,00	5,00	2,62	25,15	13,40	11,75	25,80	13,64	12,16	-	75,60	46,63	0,57			3,19
11.12.15	24,00	-	88,61	75,20	13,41	75,50	46,01	29,49	7,00	5,00	2,62	26,29	13,40	12,89	26,95	13,64	13,31	-	75,35	47,41	0,62			3,23
12.12.15	24,00	-	87,84	74,91	12,93	75,66	45,80	29,86	7,00	5,00	2,63	25,71	13,35	12,36	26,38	13,59	12,79	-	75,56	47,25	0,59			3,22
13.12.15	24,00	-	89,99	74,26	15,73	75,37	45,29	30,08	7,00	5,00	2,71	28,39	13,21	15,18	29,09	13,45	15,64	-	75,21	47,15	0,71			3,42
14.12.15	24,00	-	87,48	75,03	12,45	75,46	45,23	30,23	7,00	5,00	2,65	25,16	13,36	11,80	25,83	13,60	12,23	-	75,38	46,52	0,56			3,21
15.12.15	24,00	-	87,57	74,79	12,78	75,95	45,09	30,86	7,00	5,00	2,70	25,48	13,32	12,16	26,15	13,56	12,59	-	75,89	46,64	0,58			3,28
16.12.15	24,00	-	86,46	73,30	13,16	74,54	44,65	29,89	7,00	5,00	2,59	25,62	13,04	12,58	26,26	13,26	13,00	-	73,89	45,82	0,58			3,17
17.12.15	24,00	-	86,61	73,00	13,61	66,70	39,80	26,90	7,00	5,00	2,30	25,90	13,02	12,88	26,46	13,13	13,33	-	67,79	41,43	0,56			2,87
18.12.15	24,00	-	87,88	75,11	12,77	75,83	44,86	30,97	7,00	5,00	2,72	25,48	13,36	12,12	26,14	13,60	12,54	-	75,73	46,42	0,58			3,30
19.12.15	24,00	-	90,15	75,98	14,17	76,03	45,84	30,19	7,00	5,00	2,72	27,08	13,53	13,55	27,80	13,77	14,03	-	75,93	47,30	0,65			3,37
20.12.15	24,00	-	89,63	75,43	14,20	75,67	45,92	29,75	7,00	5,00	2,67	27,07	13,43	13,64	27,77	13,67	14,10	-	75,57	47,35	0,65			3,32
21.12.15	24,00		89,22	75,51	13,71	75,84	45,54	30,30	7,00	5,00	2,70	26,54	13,44	13,10	27,24	13,68	13,56	-	75,74	47,02	0,63	-	-	3,33
22.12.15	24,00		89,22	75,51	13,71	75,84	45,54	30,30	7,00	5,00	2,70	26,54	13,44	13,10	27,24	13,68	13,56	-	75,74	47,02	0,63	-	-	3,33
23.12.15	24,00		89,22	75,51	13,71	75,84	45,54	30,30	7,00	5,00	2,70	26,54	13,44	13,10	27,24	13,68	13,56	-	75,74	47,02	0,63	-	-	3,33
Среднее	24,00	-	120,26	107,11	13,16	75,32	51,87	23,45	7,00	5,00	2,59	65,83	53,26	12,57	67,53	54,38	13,15	-	75,27	56,84	0,66	-	-	3,26
Итого	720,00		3607,90	3213,23	394,67						77,77	1974,78	1597,77	377,01	2025,89	1631,53	394,36	0,00			19,95	0,00	0,00	97,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	14164,05	12686,41	9571,16	8219,77	9765,87	8928,30	231,10	-	-
	21.12.15 02:00	17494,40	15663,04	11457,83	9768,48	11701,35	10509,86	318,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 » ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта